

Gronówko, dnia 08.08.2025 r.

UCZESTNICY
POSTĘPOWANIA

ENE A Serwis sp. z o.o. Rejon Leszno (dalej: Zamawiający) działając na podstawie pkt. 4.5 Warunków Zamówienia w postępowaniu którego przedmiotem jest:

„Remont dachu w budynku „B” w Enea Serwis sp. z o.o. Rejon Leszno”

udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 2

Proszę potwierdzić parametry techniczne wymagane dla papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia?

Odpowiedź na pytanie 2:

Parametry techniczne dla papy termozgrzewalnej to 5,2mm SBS wierzchniego krycia.

Pytanie 3

Proszę potwierdzić, czy Zamawiający wymaga wykonania obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubości 0,5mm czy 0,7mm?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wymaga wykonania obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm.

Z poważaniem