

Gronówko, dnia 18.08.2025 r.

UCZESTNICY
POSTĘPOWANIA

ENEA Serwis sp. z o.o. Rejon Leszno (dalej: Zamawiający) działając na podstawie pkt. 4.5 Warunków Zamówienia w postępowaniu którego przedmiotem jest:

„Wykonanie misy transformatora 110/15 kV MVA, TR 1 na GPZ Bojanowo”

udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

1. Czy po wystawieniu transformatora należy go podłączyć pod napięcie na czas realizacji zadania?

Odpowiedź na pytanie 1:

Po wystawieniu transformatora nie trzeba podłączać go pod napięcie na czas realizacji zadania.

Pytanie 2

1. Czy należy wykonać badania transformatora po wstawieniu na stanowisko? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź na pytanie 2 :

Po wstawieniu transformatora na stanowisko nie trzeba wykonywać badań. Badania transformatora wykona Zamawiający.

Z poważaniem