

1. Zakres przedmiotu Zamówienia:

„Naprawa łożyska prowadzącego EW Smukała (zapas)”

Zakres prac do wykonania:

- a. Wykonanie nowych panewek Deva zgodnie z rysunkiem: „Panewka Deva Metall” oraz ich montaż w łożysku prowadzącym turbiny
- b. Wykonanie otworu w łożysku prowadzącym turbiny pod czujnik temperatury o wymiarach takich jak już istniejący, widoczny na rysunku: „łożysko prowadzące turbiny – część istniejąca” i opisany jako „Otwór pod termometr (nowy)”. Otwór wykonać w drugiej połówce łożyska.
- c. Wykonać nowe uszczelnienie wału oraz wykonać ich montaż. W skład uszczelnienia wału wchodzi: korpus, dno, wkładka Deva, pierścień sprężynujący. Powyższe wykonać zgodnie z dołączonymi rysunkami.

2. Ponadto:

- a. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące za wykonane zadanie.
- b. Wykonawca określi, w jakim zakresie i jacy podwykonawcy będą realizować wraz z nim zadanie i skoordynuje uzgodniony zakres z Zamawiającym.
- c. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie – wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert wykonał przynajmniej jedno zadanie polegające na remoncie turbin wodnych lub parowych
- d. Zamawiający nie zapewni korzystania z pomieszczeń magazynowych i socjalnych.

3. Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące na cały zakres prac