



**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BYDGOSZCZY**
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dn. 08.11.2021 r.

PZ.5560.119.03.2021.RM

**Łukasz Podlewski
ENEA Nowa Energia Sp. z o. o.
Samociążek
ul. Kamienna 71
86-010 Koronowo**

W odpowiedzi na Pana wystąpienie z dnia 14.10.2021 roku, dotyczące dopuszczenia zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych w postaci zbiornika retencyjnego Elektrowni Wodnej Smukała - wody górnej elektrowni wodnej, zlokalizowanego na rzece Brdzie, jako zastępczego źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożarów, informuję, że w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego dotyczącego zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych, przychylam się do Pana prośby.

Obowiązkiem właściciela budynku, w myśl ustaleń art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869), jest przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej, co oznacza m.in. zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), w przypadku braku źródła wody zapewniającego wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych, właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, może dopuścić na czas określony zastępcze źródło wody do celów przeciwpożarowych, w szczególności naturalny lub sztuczny zbiornik wody, studnię lub ciek wodny, wyposażone w stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem.

Na podstawie analizy informacji zawartych we wniosku wynika, iż za zastępcze źródło wody dla Elektrowni Wodnej Smukała zlokalizowanej przy ul. Oplawiec 154 w Bydgoszczy ma służyć zbiornik retencyjny wyżej wspomnianej elektrowni.

Mając na uwadze powyższe, uzgadniam zastępcze źródło wody do dnia 31.12.2022 r. Wskazany okres związany jest z koniecznością dostosowania punktu czerpania wody w celu spełnienia wszystkich wymagań obowiązujących przepisów, co wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa obiektu.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
p. bryg. mgr inż. Jarosław Koprowski
Zastępca Komendanta Miejskiego



**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BYDGOSZCZY
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz**

Bydgoszcz, dn. 08.11.2021 r.

PZ.5560.120.04.2021.RM

**Łukasz Podlewski
ENEA Nowa Energia Sp. z o. o.
Samociążek
ul. Kamienna 71
86-010 Koronowo**

W odpowiedzi na Pana wystąpienie z dnia 14.10.2021 roku oraz wniosek o wprowadzenie zmiany dotyczącej rodzaju zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych z dnia 4.11.2021 r., informuję, że w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego dotyczącego zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych, przychylam się do Pana prośby.

Obowiązkiem właściciela budynku, w myśl ustaleń art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869), jest przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej, co oznacza m.in. zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), w przypadku braku źródła wody zapewniającego wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych, właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, może dopuścić na czas określony zastępcze źródło wody do celów przeciwpożarowych, w szczególności naturalny lub sztuczny zbiornik wody, studnię lub ciek wodny, wyposażone w stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem.

Na podstawie analizy informacji zawartych we wniosku wynika, iż za zastępcze źródło wody dla Elektrowni Wodnej Tryszczyn zlokalizowanej na działkach nr 162/19 oraz 409/1 w Tryszczynie ma służyć rzeka Brda – woda dolna elektrowni wodnej.

Mając na uwadze powyższe, uzgadniam zastępcze źródło wody do dnia 31.12.2022 r. Wskazany okres związany jest z koniecznością dostosowania punktu czerpania wody w celu spełnienia wszystkich wymagań obowiązujących przepisów, co wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa obiektu.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. brg. mgr inż. Ryszard Koprowski
Zastępca Komendanta Miejskiego