

  
**KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W BYDGOSZCZY**  
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4  
85-158 Bydgoszcz

ENEA Nowa Energia sp. z o.o.  
Kancelaria Samociążek  
Wpłynęło  
23. 08. 2023  
Nr Rej. PNE 23/2023/1052 Zał. 1  
Znak sprawy .....

Bydgoszcz, dn. 18.08.2023 r.

PZ.5268.50.04.2023.KP

**ENEA Nowa Energia Sp. z o. o.  
Samociążek  
ul. Kamienna 71  
86-010 Koronowo**

W odpowiedzi na pismo znak: OW.II.IK.271.3/2023 z dnia 31.07.2023 r. (data wpływu do tut. komendy 04.08.2023 r.), dotyczące wydłużenia terminu dostosowania punktów czerpania wody, w celu spełnienia wszystkich wymagań obowiązujących przepisów, informuję, że przychylam się do Pana prośby.

Na podstawie analizy informacji zawartych we wniosku wynika, iż Enea Nowa Energia Sp. z o.o. pismem PZ.5560.119.03.2021.RM oraz PZ.5560.1120.03.2021.RM z dnia 08.11.2021 r. uzyskała zgodę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na dopuszczenia zastępczych źródeł wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów elektrowni wodnej Tryszczyn oraz elektrowni wodnej Smukała.

W dniu 27.06.2023 r. ww spółka wystąpiła z wnioskiem o wydłużenia terminu dostosowania punktów czerpania wody oraz akceptacji proponowanej zmiany uwarunkowań realizowanego zamierzenia, dla obiektów Elektrowni w Tryszczynie. Pismem PZ.5268.50.02.2023.KP Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy nie wyraził zgody, gdyż spowodowałoby to brak jednolitości realizowanego zamierzenia oraz odrębnego postępowania związanego z uzgodnieniem warunków ochrony przeciwpożarowej przedstawionych w operacie przeciwpożarowym, złożonym w dniu 20.12.2022 r.

W dniu 04.08.2023 r. inwestor ponownie złożył wniosek o wydłużenie terminu dostosowania punktów czerpania wody określonych w pismach PZ.5560.119.03.2021.RM i PZ.5560.120.04.2021.RM z dnia 08.11.2023 r., w celu spełnienia wszystkich wymagań obowiązujących przepisów, gdzie oświadczone, że lokalizacja punktu czerpania wody w Tryszczynie nie zostanie zmieniona w stosunku do poprzednio ustalonej w pierwotnej formie. Ponadto strona umotywowwała swoją prośbę o wydłużenie terminu koniecznością pozyskania pozwoleń wodno prawnych w toku postępowań administracyjnych oraz w związku z późniejszym przetargiem, mającym wyłonić wykonawcę przedmiotowej inwestycji.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę argumenty przedstawione we wniosku, wydłużam termin dostosowania punktów czerpania wody określonych w pismach PZ.5560.119.03.2021.RM i PZ.5560.120.04.2021.RM, zgodnie z datą zaproponowaną przez Enea Nowa Energia Sp. z o.o. **do dnia 31.12.2024 r.**

KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
*st. bryg. mgr inż. Rafał Świechowiec*

Otrzymują:

1. Adresat
  2. a/a
- KP/23