



Enea Nowa Energia sp. z o.o.  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17  
26-610 Radom  
tel. +48 /48 335 35 00

NIP: 7792510877  
REGON: 384813168  
ene.sekretariat@enea.pl  
enea.pl

Znak sprawy: OFZ.OWH-K.PB.2110.4.2025

Jastrowie, 27.10.2025r.

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Dostawa pomp zatapialnych jednostopniowych”

#### Pytanie 1

Dla zadania a) Ze względu na wysoką wydajność pompy, zwracamy się z pytaniem czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przyłącza na wąż strażacki fi75, oraz na większy przelot wirnika do 9mm?

#### Odpowiedź 1

Zamawiający informuję, że nie dopuszcza stosowania przyłącza fi75 dla zadania a), natomiast przelot wirnika do 9mm jest dopuszczalny pod warunkiem utrzymania pozostałych parametrów dla w/w zadania.

#### Pytanie 2

czy zamawiający dopuszcza dla zadania c) pompę z możliwością pompowania zanieczyszczeń do 20mm?

#### Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla zadania c) pompę z możliwością pompowania zanieczyszczeń do 20mm, pod warunkiem utrzymania pozostałych parametrów określonych dla tego zadania.