

Samociążek, 13.08.2025 r.

Znak sprawy: OFZ.OWH.K.MM.2111.10.2025

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: "System sprężonego powietrza Koronowo".

Znak sprawy: OFZ.OWH.K.MM.2111.10.2025

Zamawiający na podstawie pkt. 31 Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy materiałem na instalacje może być stal ocynkowana dwustronnie a nie PE?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania instalacji ze stali ocynkowanej dwustronnie. W miejscu wykonania instalacji występuje bardzo duża wilgotność, ponadto Zamawiający w pozostałych obiektach posiada już zmodernizowane instalacje, które wykonane są w technologii „PE”. W związku z tym kolejne modernizowane instalacje będą wykonywane także w tej technologii w celu ujednolicenia oraz ustandaryzowania obsługi, serwisowania i ewentualnych napraw eksploatowanych instalacji.