

1. Zakres przedmiotu Zamówienia:

System sprężonego powietrza Koronowo

Adres wykonania usługi: Elektrownia Wodna Koronowo, Samociążek, ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo

Zakres prac do wykonania:

- a) Dostawa kompresora śrubowego – szt. 1
 - Zasilanie: 400V
 - Moc silnika: 7,5kW
 - Wydajność: minimum 900L/min
 - Maksymalne ciśnienie: 10bar
 - Zbiornik: 500L
 - Osuszacz ziębny z wbudowanymi filtrami (dokładny 0,1 i końcowy 0,01 mikrona)
 - Kompresor i osuszacz zabudowane na zbiorniku – osuszacz ziębny jako osobny element
 - Kompresor wyposażony w panel mikroprocesorowy oraz elektroniczny wyrzutnik kondensatu ze zbiornika
 - Waga: maksimum 320kg
- b) Dostawa dodatkowego zbiornika buforowego sprężonego powietrza – szt. 1
 - Pojemność: 1000L
 - Wyposażony w zawór bezpieczeństwa, manometr i elektroniczny wyrzutnik kondensatu
- c) Dostawa reduktora G ½" – szt. 10
 - Maksymalne ciśnienie wejściowe: 16bar
 - Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 10bar
 - Zakres temperatur: 0 – 50°C
 - Przepływ: minimum 5100L/min
- d) Dostawa reduktora G 1" – szt. 3
 - Maksymalne ciśnienie wejściowe: 16bar
 - Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 10bar
 - Zakres temperatur: 0 – 50°C
 - Przepływ: minimum 14000L/min
- e) Dostawa zaworu kulowego G ½" – szt. 15
 - Ciśnienie nominalne: PN40
 - Temperatura max.: 180°C
 - Rączka: niebieska
- f) Dostawa zaworu kulowego G 1" – szt. 5
 - Ciśnienie nominalne: PN40
 - Temperatura max.: 180°C
 - Rączka: niebieska

- g) Dostawa materiałów pomocniczych potrzebnych do montażu instalacji sprężonego powietrza
 - Instalacja wykonana z rur PP zgrzewanych w kolorze zielonym
 - Magistrala główna fi 40
 - Odejścia fi 32
 - Zawory PP odcinające na magistrali głównej – szt. 5
- h) Dostawa urządzeń pod wskazany adres.
- i) Montaż i uruchomienie urządzeń.
- j) Wykonanie instalacji pneumatycznej.
- k) Wykonanie przebić przez ściany.

Poza tym:

- a) Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy na wykonanie zadania.
- b) Wykonawca określi, w jakim zakresie i jacy podwykonawcy będą realizować wraz z nim zadanie.
- c) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie – wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert wykonał przynajmniej dwa zadania polegające na dostawie i montażu instalacji sprężonego powietrza.
- d) Zamawiający nie zapewni korzystania z pomieszczeń magazynowych, socjalnych.
- e) Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na obiekcie. Termin przyjazdu należy uzgodnić z Zamawiającym – Maciej Miler tel. 695-350-563. Wizja lokalna jest fakultatywna. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej nie zwalnia wykonawcy z realizacji wszystkich warunków umowy.

2. Gwarancja: nie mniej niż 12 miesięcy na cały zakres prac.

3. Propozycja kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga (udział procentowy)
K1	Cena	90 %
K2	Gwarancja	10%

Gwarancja w zakresie od 12 do 60 miesięcy.

4. Udzielenie zamówienia na podstawie umowy.