

Znak sprawy: OFZ.OWI.LI.2112.7.2025

Jastrowie, 14.05.2025r.

Dotyczy: Postępowanie przetargowe pn. „Wykonanie kontroli stanu technicznego budowli i budynków farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w latach 2025-2029 wraz z wymaganymi kontrolami w zakresie elektrycznym”.

Pytanie 4

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 zamieszczone w dokumentacji umieszczonej pod linkiem, chciałabym dopytać, który projekt PV Lipiny czy PV Stary Jamielnik jest zawieszony? Czy jest to jednoznaczne, aby nie uwzględniać go w ofercie, czy ma się jednak pojawić w wycenie na dalsze lata?

Odpowiedź 4

PV Stary Jamielnik jest zawieszony, nie należy go uwzględniać w ofercie.

Pytanie 5

Czy mogłabym prosić o doprecyzowanie mocy i typu turbin FW Bejsce oraz stacji GPO Bejsce?

Odpowiedź 5

Farma Wiatrowa Bejsce -turbiny Siemens Gamesa Renewable Energy, 6 turbin wiatrowych, każda o mocy 3,3 MW.

Stacja elektroenergetyczna 110/15kV (GPO) w przelocie moc 19,8MW.

Pytanie 6

Czy pomiar uziemienia w turbinie wiatrowej ma być robiony w fundamencie, czy od czubka łopaty?

Odpowiedź 6

Pomiar uziemienia w turbinie wiatrowej ma być robiony w fundamencie.

Pytanie 7

Ze względu na długi okres trwania kontraktu – Enea chce stałej ceny, czy dopuszcza indeksację ceny o wskaźnik inflacji GUS?

Odpowiedź 7

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności są szczegółowo opisane w § 7 oraz § 8 projektu umowy stanowiącego załącznik do niniejszego postępowania. Wykonawca składając ofertę wskazuje ceny wykonanych kontroli w kolejnych latach. Umowa nie będzie indeksowana w kolejnych latach o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS.

Centrala

Enea Nowa Energia sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
26-603 Radom

www.enea.pl/pl/nowaenergia
ene.sekretariat@enea.pl

NIP 7792510877
REGON 384813168