

Znak sprawy: OFZ.OWU-KK.2111.4.2025

Jastrowie, 29.04.2025r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. **"Wymiana sterowników regulatora obrotów w EW Żur"**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterowników programowalnych prod. Emerson w równoważnej konfiguracji umożliwiającej realizację wszystkich zadań opisanych w OPZ?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na unifikację sterowników w Biurze Koronowo.

Pytanie 2

Czy w ramach realizacji zadania Wykonawca odpowiedzialny będzie za aktualizację systemu SCADA OneView?

Odpowiedź 2

Wykonawca będzie odpowiedzialny za aktualizację oprogramowania AKPiA w zakresie opisanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Udostępnienie zmiennych do SCADY OneView należy do Wykonawcy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada hasła i źródła umożliwiające modyfikację systemu SCADA Asix? Czy system objęty jest gwarancją producenta?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie posiada haseł i źródeł umożliwiających modyfikację systemu SCADA Asix. System nie jest objęty gwarancją producenta.

Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada kody źródłowe i hasła do sterowników bloku? Czy urządzenia objęte są gwarancją producenta? "

Odpowiedź 4

Zamawiający nie posiada kodów źródłowych i haseł do sterowników bloku. System nie jest objęty gwarancją producenta.

Centrala

Enea Nowa Energia sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
26-603 Radom

www.enea.pl/pl/nowaenergia
ene.sekretariat@enea.pl

NIP 7792510877
REGON 384813168