



2.1
Korytarz / hol
65,5 m²
Istniejące płytki gresowe

PT1/30

PT1/31

PT1/31

PT1/30

PT1/31

PT1/31

PT1/32

PT1/30

PT1/32

PT1/30

PT1/32

PT1/32

PT1/32

PT1/32

2.1.2
Aneks druk.
2,9 m²
Istniejące płytki gresowe

2.1.3
Aneks kuchenny
8,5 m²
Istniejące płytki gresowe

2.1.1
Pokój biurowy
25 m²
Wykładzina PCW

Lista popraw (Budynek 1, Piętro 1)

Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Numer artykułu	Wyposażenie	Strumień świetlny	Wsp. światł.	Moc przyłączowa
1	Brak statusu członka DIALux	PLANO LED EVO PLX 595MM 4800LM 840 IP40/20 II KL. PS (44W)	552359	1x LED GO 44W	4800 lm	0.80	44 W
2	Brak statusu członka DIALux	LV2C_B_3W - 460lm.Idt		1x Optyka do drogi ewakuacyjnej	0 lm	0.80	0 W
3	Brak statusu członka DIALux	SOLANTO Z 900MM 5600 LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY (53W)	463112	1x 53	5600 lm	0.80	53 W
4	Brak statusu członka DIALux	SOLANTO Z 600MM 5600 LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY (53W)	463112	1x 53	5600 lm	0.80	53 W

Joanna Tadych "Tadych Architekci"
ul. Bzowa 9
86-105 Świecie
joanna.tadych@gmail.com
690 906 250

PROJEKT WYDZIELENIA POMIESZCZENIA BIUROWEGO
Samociążek, ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo
Jednostka ewidencyjna: 040304_5, Koronowo - G
Obręb: 0021, Samociążek
Działka 143/12

INWESTOR:
Enea Nowa Energia sp. z o.o., ul. Kaszubska 2,
26-603 Radom

Branża
ELEKTRYCZNA
Tytuł rysunku **RZUT PARTER-FRAGMENT**

Faza projektu
PT

PROJEKTANT
inż. Paweł Michalski
ABIT-II-7131-40/01
Data
23.12.2022r.
podpis:

SPRAWDZAJĄCY
inż. A. Michalski
KI-II-7342-97/98
Data
23.12.2022r.
podpis:

Skala rysunku
1:50
Nr rysunku
01E