

2.1  
Korytarz / hol  
65,5 m<sup>2</sup>  
Istniejące płytki gresowe

montaż nowego odejścia Ø125 wraz z nawiewnikiem sufitowym, na odejściu montaż przepustnicy

montaż nowego odejścia Ø125 wraz z nawiewnikiem sufitowym z regulacją strumienia powietrza nawiewanego, na odejściu montaż przepustnicy  
istniejący kanał wentylacyjny nawiewny sprowadzony na parter

demontaż istniejącego nawiewnika z odejściem Ø100 oraz jego zaślepienie

istniejący grzejnik c.o. - bez zmian  
skropliny z klimatyzatora odprowadzić do projektowanego odcinka odpływowego ze zlewozmywaka  
skropliny prowadzić w bruzdzie ściennej i włączyć do odpływu przez zaszyfonowanie-stosować syfon z zabezpieczeniem antyzapachowym

2.1.1  
Pokój biurowy  
25 m<sup>2</sup>  
Wykładzina PCW

2.1.2  
Aneks druk.  
2,9 m<sup>2</sup>  
Istniejące płytki gresowe

2.1.3  
Aneks kuchenny  
8,5 m<sup>2</sup>  
Istniejące płytki gresowe

istniejące odprowadzenie kanalizacji sanitarnej Ø50 oraz doprowadzenie wody zimnej i ciepłej dla potrzeb dotychczasowego zlewozmywaka-przedłużyć w bruzdzie ściennej pod linią okna do nowej lokalizacji zlewu kanalizację prowadzić ze spadkiem imin.=2%

istniejący pion wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

przewód cyrkulacji włączyć do istniejącego pionu

istniejący grzejnik c.o. - bez zmian

demontaż istniejącego wywiewnika oraz zaślepienie odejścia Ø125

istniejący kanał wentylacyjny wywiewny  
montaż nowego odejścia Ø100 wraz z zaworem wentylacyjnym, na odejściu montaż przepustnicy


przewody chłodnicze do jednostki zewnętrznej klimatyzacji zlokalizowanej na płaskim dachu należy wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną nad dachem płaskim a pod okapem dachu skośnego

podejście kanalizacyjne zaopatrzyć w wyniesiony ponad zlew zawór napowietrzający DN50

istniejący kanał wentylacyjny nawiewny

drukarka  
klimatyzator ścienny pracujący w układzie split

Joanna Tadych "Tadych Architekci"



ul. Bzowa 9  
86-105 Świecie  
joanna.tadych@gmail.com  
690 906 250

**PROJEKT WYDZIELENIA POMIESZCZENIA BIUROWEGO**  
Samociążek, ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo  
Jednostka ewidencyjna: 040304\_5, Koronowo - G  
Obręb: 0021, Samociążek  
Działka 143/12

**INWESTOR:**  
ENEA Nowa Energia sp. z o.o., ul. Kaszubska 2,  
26-603 Radom

Branża  
**SANITARNA**

Tytuł rysunku **RZUT PARTER-FRAGMENT**

Faza projektu  
**PT**

PROJEKTANT mgr inż. Zbigniew Przekwas upr. KUP/0141/POOS/06 w specjalności instalacyjnej	Data 05.12.2022r.
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Michał Przychocki upr. KUP/0170/POOS/04 w specjalności instalacyjnej	Data 05.12.2022r.

Skala rysunku  
**1:50**

Nr rysunku  
**01S**