

 **STOK-GIS**
Anna Siergiej
08-110 Stok Łacki-Folwark
ul. Wiosenna 32
NIP: 8211275353
REGON: 363114550

GEODETA
mgr inż. Arkadiusz Siergiej
Uprawnienia GKK Nr 19014

Przybycień
Robert

Cyfrowo podpisane
przez Przybycień
Robert
Data: 14.09.2022 13:09

1. PROJEKTOWANE KABELE SĄ NALEŻY UŁADKĄD W RÓWIE KARBLOWYM NA GŁĘBOKOŚCI 0,8m (Różn 0,9m). POD KABLEM I NA KABLU NALEŻY UMEŚCIĆ 10-centymetrową WARSTWĘ OCHRONNĄ Z WŁÓKNIENIEM NIEMOŻĄCYM PRZECIWIENIĆ SIĘ PRZECIŁA CZĘŚĆ WYKOPU UZUPEŁNIĆ GRUNTEM RODZIMYM. NAD KABLEM UŁOŻYĆ FOLIĘ KOLORU CZERWONEGO, NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ZASTOSOWAĆ TRÓJNIE PRZECIŁOŻONE BEZPOŚREDNIO NA KABELE, W ODLEGŁOŚCIACH NIĘ WIĘKSZYCH NIŻ 10m ORAZ W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH.
2. SKRZYŻOWANIE ISTNIEJĄCEJ GAZOCIĄGI Z PROJEKTOWANĄ WŁAZNĄ NIEMOŻĄCYM PRZECIWIENIĆ SIĘ PRZECIŁOŻONEJ ELEKTROENERGETYCZNYM SĄ W OBRĘBIE STREFY KONTROLNEJ GAZOCIĄGI NALEŻY WYKORZYSTAĆ RURĘ OŚMIYMAŁĄ GŁADKOŚCIENNĄ Z POLIETYLENU HDPE - ŚREDNICA ZEWNIĘTRZNA 160mm, GRUBOŚĆ ŚCIANKI 8mm, DŁUGOŚĆ RURY 10m. NIŻEJ 1m, PO 3,5m W OBLI KIERUNKÓW OD MIEJSCA SKRZYŻOWANIA
3. W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA ISTNIEJĄCEJ GAZOCIĄGI Z WŁAZNĄ NIEMOŻĄCYM PRZECIWIENIĆ SIĘ PRZECIŁOŻONEJ NALEŻY ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ PIŃOWA OD ŚCIANKI GAZOCIĄGI NIĘ NIEMIEJSZA NIŻ 0,2m.
4. KAT SKRZYŻOWANIA WŁAZNI GAZOCIĄGI Z PROJEKTOWANĄ WŁAZNĄ PRZYŁĄCZEM ELEKTROENERGETYCZNYM SĄ POWINIEN BYĆ NIĘ NIEMIEJSZY NIŻ 90°.

WYKONYWACZ PRAĆE ZMIENIE W STREFIE KONTROLNEJ GAZOCIĄGI WYKONYWACZ RĘCZNIE - METODĄ WYKOPU OTWARTEGO

Oświadczam, że projekt sporządzono na niezmienionym
wzorniku mapy do celów projektowych.
Za zgodność z oryginałem.

CORAL CORAL W. Perkowski, J. Perkowski Sp. k.
www.coral.com.pl ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz

tel (85) 654 45 26
fax (85) 675 24 74

www.coral.com.pl
coral@coral.com.pl

INWESTOR	Łukasz Stasiuk ul. T. Hennela 10/77 02-495 Warszawa
----------	---

	jedn. ewid. 142607_2 Przesmyki	Z-1
DATA:	Dotyczy Zespołu Zarządzania Turystyką	Data:

		1:500
Zespół autorski	Nazwisko i Imię, nr i zakres uprawnień	Podpis

Branża elektryczna		

mgr inż. Karol Mitros, upr. nr PDL0067/PBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

	urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	

Sprawdził mgr inż. Daniel Zdrajkowski, upr. nr PDL/0094/PBE/19
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie: sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i

	elektroenergetycznych	
Branża konstrukcyjno-budowlana		

Projektant	mgr inż. Sławomir Szalek <i>upr. nr WAM/0144/POOK/08 do</i>
------------	---

	projektowania bez ograniczeń w sferze konstrukcyjno-budowlanej	
--	--	--

Sprawdził	mgr inż. Tomasz Sikorski <i>upr. nr WAM/0056/PWOK/08 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w</i>
-----------	--

[illegible]