

Samociążek, 29.05.2023 r.

Znak sprawy: OAZ.OWH.K.JK.2111.8.2023

**Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „ Wymiana uszczelnień dławic wału H-1 i H-2 EW Gródek” Znak sprawy: OAZ.OWH.K.JK.2111.8.2023**

Zamawiający informuje, iż na podstawie pkt. 31 Specyfikacji Warunków Zamówienia dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

**Pytanie nr 1:**

*“Proszę o podanie rozmiaru sznura lub wymiarów dławnicy - dotyczy Wymiana uszczelnień dławic wału H-1 i H-2 EW Gródek”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia iż uszczelnienie nie posiada sznura i jest to uszczelnienie mechaniczne. Wymiary uszczelnienie zostały podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają treści w:

1) pkt. 10 Specyfikacji Warunków Zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

10.1. Przewidywany termin realizacji Przedmiotu Umowy: **od dnia zawarcia Umowy** do dnia 30.11.2023 r. z zastrzeżeniem, że remonty poszczególnych hydrozespołów należy uzgodnić z Zamawiającym z minimum 2 – tygodniowym wyprzedzeniem, a czas ich odstawienia nie może przekroczyć 3 dni roboczych.

Uwaga: Zamawiający zachowuje prawo do zmiany terminów wykonania usługi w ramach zawartej Umowy.

10.2. Rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy: **od dnia zawarcia Umowy**

10.3. Zakończenie wykonywania Przedmiotu Umowy: do dnia 30.11.2023 r

2) pkt. 15.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

“ 15.3. Zamawiający przed wyborem Najkorzystniejszej Oferty, niezwłocznie (jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania oceny), wzywa Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 4 dni robocze, aktualnych na dzień złożenia Podmiotowych środków dowodowych, pod rygorem odrzucenia Oferty. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy uprawdopodobniającego brak zachowania ww. terminu, dopuszcza się możliwość jego przedłużenia. Komisja Przetargowa może postanowić, że wezwanie zostanie skierowane do pozostałych Wykonawców znajdujących się w rankingu Ofert na wypadek, gdyby

OAZ.ORR-DK.2112.2.2023

Wykonawca, którego Oferta oceniona została najwyżej, nie dopełnił ww. obowiązku lub wypełniając go, nie spełnił warunków określonych w Dokumentacji Postępowania.”

3) zmianie ulega także wzór Umowy w § 2. Terminy realizacji, który otrzymuje następujące brzmienie:  
Prace składające się na Przedmiot Umowy realizowane będą w następujących terminach:

1) rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy – **od dnia zawarcia umowy**;

2) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – do dnia 30.11.2023 r. z zastrzeżeniem, że remonty poszczególnych hydrozespołów należy uzgodnić z Zamawiającym z minimum 2 – tygodniowym wyprzedzeniem, a czas ich odstawienia nie może przekroczyć 3 dni roboczych.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ i projekcie Umowy nie ulegają zmianie.