

Samociążek, 08.02.2024 r.

Znak sprawy: OAZ.OWI.LI.2111.1.2024

**Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Czyszczenie drenażu pionowego zapory w Pieczyskach.”**

Znak sprawy: OAZ.OWI.LI.2111.1.2024

Zamawiający informuje, iż na podstawie pkt. 31 Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie:

**Pytanie nr 1:**

*“Proszę informację jak należy interpretować zapis. “Prace muszą odbywać się pod stałą kontrolą osoby posiadającej uprawnienia hydrogeologiczne IV lub V kat.” Czy wystarczająca będzie zdalna kontrola osoby z odpowiednimi uprawnieniami oraz wizyta tej osoby na budowie raz w tygodniu w okresie wykonywanych prac?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w/w zapis Specyfikacji Warunków Zamówienia należy interpretować jako wymóg, aby prace odbywały się pod kontrolą stałą, tj. czynną, bezpośrednią i w miejscu prowadzonych prac wykonawczych na obiekcie, których zakres w szczególności wskazano w OPZ w pkt. 2.