

OAZ.OWI.LI.2111.18.2023

Jastrowie, 6.09.2023 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. "Czyszczenie drenażu pionowego zaporę w Pieczyskach" - Znak sprawy: OAZ.OWI.LI.2111.18.2023

Pytanie 1

Zamawiający wskazuje w zakresie na płukanie studni głębinowych środkiem chemicznym (pochodna chloru). Czy zamawiający może doprecyzować nazwę środka oraz stężenie, jakim należy przeprowadzić czyszczenie na bazie Chloru.

Odpowiedź 1

Wykonawca powinien dobrać we własnym zakresie środek chemiczny do czyszczenia studni oraz jego stężenie. Sugerowana przez zamawiającego jest pochodna chloru. Zamawiający dysponuje (i udostępni) wyniki badań próbek wody pobranych ze studni (szeroki zakres badań – parametrów chemicznych i biologicznych). W skrócie - woda jest silnie żałaziona, występują w niej znaczne ilości okrzemek.

Pytanie 2

Czy wymogiem koniecznym jest, dysponować minimum 1 pracownikiem posiadającym uprawnienia hydrogeologiczne zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnictwa kategorii V.?

Odpowiedź 2

Z uwagi na złożone warunki występujące na zaporze (zapora ziemna) oraz fakt, że jest to obiekt I klasy Wykonawca musi dysponować minimum 1 pracownikiem posiadającym uprawnienia hydrogeologiczne zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnictwa kategorii V.

Przebieg prac i ich skutki na bieżąco muszą być przez niego monitorowane i analizowane między innymi w oparciu o odczyty systemu monitoringu zlokalizowanego na zaporze.

Centrala

Enea Nowa Energia sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
26-603 Radom

www.enea.pl/pl/nowaenergia
ene.sekretariat@enea.pl

NIP 7792510877
REGON 384813168