



Zestawienie powierzchni			
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
Poziom 0	1	Korytarz	8,1
	2	Biuro 1	13,0
	3	Biuro 2	17,3
	4	Korytarz	5,0
	5	Pom. socjalne	16,5
	6	Szatnia	9,2
	7	WC	10,5
	8	Rozdzielnia SN	78,8
	9	Nastawnia	81,3
	10	Magazyn	88,6
	11	Warsztat / mag. narzędziowy	12,3
	12	Pom. odpadów	19,3
			359,9 m²

UWAGA:

- Stolarkę drzwiową zamówić po wykonaniu otworów. Etykieta zewnętrznej stolarki: podano wymiary w świetle muru.
- Wszystkie elementy drewniane izolować od betonu przekładkami z folii budowlanej PCW lub z papy asfaltowej "500".
- Należy stosować materiały budowlane posiadające atest oraz aktualne aprobaty techniczne.
- Wszystkie proponowane w projekcie materiały i urządzenia należy montować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta
- Wszystkie wymiary na rysunku należy każdorazowo sprawdzić na miejscu budowy, w przypadku różnic skontaktować się z projektantem.
- Połączenie izolacji dachowej ze ścienną należy układać z należytą starannością aby zachować ciągłość izolacji w celu uniknięcia nieszczelności i mostków termicznych.
- Przebiega stropu z płyt kanałowych wykonywać w kanałach płyt. W razie konieczności przesunąć oznaczone na rysunkach przebiega.
- Projekt należy rozpatrywać razem z pozostałymi opracowaniami branżowymi.
- Elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi.
- Układ podłóg technologicznych podniesionych uzgodnić z producentem i wykonawcą.

Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant: mgr inż. arch. Monika Czarkowska	architektoniczna	MA/093/18	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Marcin Marczak	architektoniczna	BI-PdOKK/126/2009	
Współpraca: mgr inż. arch. Agnieszka Skorulska	architektoniczna	-	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa stacji elektroenergetycznej 110/30 kV GPZ FW Pelplin 2		Nr projektu: 2023_210	
Dz. nr ew. 73/14, jed.ewid. 221404_5, obręb ewid. 0009 województwo pomorskie, powiat tczewski, gmina Pelplin.		Format: A2	Skala: 1:100
Tytuł rysunku: Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPZ FW Pelplin 2. Rzut parteru		Wersja: DP	
		Data sporządzenia: 2023.08.29	
		Data sprawdzenia: 2023.08.29	
		Nr rysunku: A-020002	