

Planowe i nieplanowe ubytki mocy jednostek wytwórczych ENEA Elektrownia Połaniec S.A. Planned and unplanned outages of production units ENEA Elektrownia Połaniec S.A.														
Uczestnik Rynku/ Market Participants				ENEA Elektrownia Połaniec S.A.										
Kod ACER uczestnika rynku/ ACER Code				A00026299.PL										
Sterfa Wpływu/ Bidding Zone				10YPL-AREA-----S										
Typ Ubytku/ Unavaialibility Type				Niedostępność produkcji										
Status zdarzenia/ Event status				Aktualizacja										
Data publikacji/ Published				2017-07-31 07:16										
Data podjęcia decyzji/ Decision time				2017-07-31 07:11										
Elektrownia/ Powerplant														
ENEA Elektrownia Połaniec S.A.														
				Planowane ubytki mocy Planned outages					Nieplanowane ubytki mocy Unplanned outages					
Jednostka Unit	Typ Type	Rodzaj paliwa Fuel Type	Moc osiągalna Installed Capacity	Moc dostępna Available capacity	Ubytek Mocy Unavailble capacity	Rodzaj Zdarzenia* Type of event	Od Event Start	Do Event Stop	Moc dostępna Available capacity	Ubytek Mocy Unavailable Capacity	Rodzaj Zdarzenia* Type of event	Od Event Start	Do Event Stop	
			[MW]	[MW]	[MW]		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[MW]	[MW]		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	
POLANIEC 1	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225					
POLANIEC 2	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242					
POLANIEC 3	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242					
POLANIEC 4	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242					
POLANIEC 5	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225					
POLANIEC 6	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242					
POLANIEC 7	JWCD	węgiel kamienny/coal	239	239					239					
POLANIEC 9	JWCD	biomasa/ biomass	225	225					225					

* Rodzaj Zdarzeniau/Type of event

RK Remont kapitalny/Long term repair (major repair)
RS Remont średni/Medium term repair
RB Remont bieżący/Short term repair (minor repair)
RA Remont awaryjny/Emergency repair
WE Warunki eksploatacyjne/Operating conditions