

**Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych ENEA Wytwarzanie Sp. o.o.
Planned and unplanned outages of production units ENEA Wytwarzanie Sp. o.o.**

Uczestnik Rynku / Market Participant	ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Kod ACER uczestnika rynku / Acer Code	A000326U.PL
Strefa Wplywu /Bidding Zone	10YPL-AREA-----S
Typ Ubytku / Unavailability Type	Niedostępność produkcji
Status wydarzenia / Event status	Nowy
Data publikacji / Published	13-11-16 5:10
Data podjęcia decyzji /Decision time	13-11-16 5:06

Elektrownia Powerplant				Planowane Ubytki Mocy					Nieplanowane Ubytki Mocy				
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - lokalizacja Elektrownia Kozienice				Planned outages					Unplanned outages				
Jednostka Unit	Typ Type	Rodzaj paliwa Fuel Type	Moc osiągalna Installed Capacity	Moc dostępna Available capacity	Ubytek Mocy Unavailable Capacity	Rodzaj Zdarzenia * Type of event	Od Event Start	Do Event Stop	Moc dostępna Available capacity	Ubytek Mocy Unavailable Capacity	Rodzaj Zdarzenia * Type of event	Od Event Start	Do Event Stop
			MW	MW	MW		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	MW	MW		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]
B1	JWCD	węgiel kamienny/coal	215	215					215				
B2	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	0	228	RB	2016-11-13 00:14	2016-11-14 00:00	228				
B3	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225				
B4	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	0	228	RK	2016-08-01 00:01	2016-12-14 00:00	228				
B5	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	0	225	WE	2016-11-12 00:01	2016-11-14 00:00	225				
B6	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	0	228	WE	2016-11-12 00:07	2016-11-14 00:00	228				
B7	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	228					228				
B8	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	0	228	WE	2016-11-12 00:11	2016-11-14 00:00	228				
B9	JWCD	węgiel kamienny/coal	560	560					560				
B10	JWCD	węgiel kamienny/coal	560	560					560				

* Rodzaj Zdarzeniau/Type of event

RK Remont kapitalny/Long term repair (major repair)
 RS Remont średni/Medium term repair
 RB Remont bieżący/Short term repair (minor repair)
 RA Remont awaryjny/Emergency repair
 WE Warunki eksploatacyjne/Operating conditions