



ENE A Wytwarzanie sp. z o.o.
ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,
26-900 Kozienice, Świerże Górne
tel. +48 / 48 614 24 14
faks +48 / 48 614 35 16

NIP 812 00 05 470
REGON 670908367
www.enea-wytwarzanie.pl

Świerże Górne dnia 30.04.2024 r.

Nasz znak: KZP-KS.2113.3.2024

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
w/m**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Modernizację wewnętrznej powłoki chemoodpornej zbiornika zrzutowego HTT10BB001 dla instalacji odsiarczania spalin IOS I oraz IOS III”.

Informujemy, że w dniu 26.04.2024 r. otrzymaliśmy pytanie od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1.

"Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw stali poprzez zastosowanie nakładek z blachy o grubości minimum 5 mm (przygotowanych zgodnie z normą 14879-1) pod powłoki gumowe".

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw stali poprzez zastosowanie nakładek z blachy o grubości minimum 5 mm (przygotowanych zgodnie z normą 14879-1) pod powłoki gumowe. Taki rodzaj naprawy będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym podczas wykonywania prac.

Działając na podstawie pkt. 14 Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Kryterium oceny ofert K2 w pkt 30.1.1.1. SWZ poprzez wprowadzenie nowej ceny do kryterium oceny ofert, w § 4 ust 3 Wzoru Umowy poprzez dodanie pkt 5, w Zakresie przedmiotu zamówienia poprzez dodanie nowego zdania, oraz w Formularzu „Oferta” poprzez dodanie ceny za naprawę powierzchni 1 m² poprzez wykonanie nakładki z blachy o grubości min 5 mm, które po zmianach otrzymują następujące brzmienie:

Pkt. 30.1.1.1. SWZ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Lp.	NAZWA KRYTERIUM	WAGA (udział procentowy)
K1	Cena ofertowa netto za wykonanie prac podstawowych	80 %
K2	Suma cen jednostkowych netto za wykonanie prac dodatkowych tj: - cena za napawanie 1 dm ² i wyrównanie spoiny - cena za wymianę 1 m ² stalowego poszycia płaszcza - cena za wymianę 1 m ² z powłoki żywicznej na wykładzinę gumową - cena za kompleksową wymianę 1 m ² powłoki żywicznej sufitu zbiornika zrzutowego -cena za naprawę powierzchni 1 m ² poprzez wykonanie nakładki z blachy o grubości min 5 mm.	20 %
RAZEM:		100 %

§ 4 ust 3 pkt 5 Wzoru Umowy

..... zł netto (słownie zł:) za naprawę powierzchni 1 m² poprzez wykonanie nakładki z blachy o grubości min 5 mm.

Formularz „Oferta” po modyfikacji - w załączeniu.

Zakres przedmiotu zamówienia po modyfikacji - w załączeniu.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Niniejsze zawiadomienie stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Otrzymują:

1 x Strona internetowa