

Gorzów Wlkp., 26.11.2015

ZIR/RI/MP/2015

ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp., wyjaśnia treść Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego, którego przedmiotem jest:

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniem sieci 15kV i 0,4kV w m. Kłodawa.

Pytanie nr 1:

Mam pytanie odnośnie budowy stacji trafo w Kłodawie.
- 1200/BW20/ZD/KZ/2015/0000092535

W projekcie jest zaprojektowana stacja Mini Box 20/630 -4/3.
Mam informację z ZPUE Włoszczowa, że obecnie typ stacji w standardzie ENEA to stacja typ Mzb2"b" 20/630.

Proszę o możliwie szybką wiążącą odpowiedź, który typ stacji przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu należy zastosować stację transformatorową o parametrach technicznych nie gorszych od stacji ujętej w dokumentacji, której charakterystyczne parametry w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane nie powodują odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub w przypadku wystąpienia zmian istotnych, Wykonawca uzyska stosowne decyzje wymagane Ustawą Prawo Budowlane.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Zakład Rozwoju i Inwestycji
Dyrektor

Jacek Włodarczyk