

Świerże Górne,
24.08.2016r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
(ZADANE PODCZAS WIZJI LOKALNEJ)**

**Sygnatura postępowania:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000075985**

Sygnatura pisma: DL/LZ/MB/2016/901

Dotyczy postępowania:

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu w siedzibie ENEA Pomiary sp. z o.o.”

1. Działając na podstawie pkt. 1.11 Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści WZ dla przedmiotowego postępowania:

LP.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Czy istnieje możliwość montażu kamer zewnętrznych zlokalizowanych na obiekcie na przystających latarniach do obiektu bądź na latarniach zlokalizowanych wokół obiektu.	Zmawiający dopuszcza możliwość montażu kamer na latarniach pod warunkiem prowadzenia kabli w ziemi.
2	Czy instalacja CCTV i KD ma również obejmować zabezpieczenie zasilania dla tych systemów	Zamawiający wymaga zabezpieczenia gwarantowanego zasilania dla systemu CCTV i KD
3	Czy Zamawiający dopuszcza zainstalowanie dodatkowej szafy teleinformatycznej na potrzeby urządzeń dla instalowanych systemów	Zamawiający wymaga zainstalowania nowej szafki teleinformatycznej

2. Działając na podstawie pkt. 1.13 WZ Zamawiający informuje o zmianie następujących zapisów w Warunkach Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu

LP.	Zamawiający dodaje następujące zapisy
1	<p><u>Rozdział II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</u></p> <p>Zamawiający ponadto wymaga:</p> <ul style="list-style-type: none">• W ramach wykonywanych instalacji systemu Monitoringu oraz Kontroli Dostępu zabezpieczenia gwarantowanego zasilania.• Zainstalowania nowej szafy teleinformatycznej na instalowane urządzenia (wielkość zostanie określona w projekcie przez Wykonawcę)

W pozostałym zakresie Warunki Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

ENEA Centrum Sp. z o.o.
Biuro Udzielania Zamówień
Specjalista ds. Umów i Zamówień
Michał Baczkowski