

Poznań, 31.05.2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZB/KZ/2017/0000049239

Sygnatura pisma: DI/LZ/BW/2017/655

Dotyczy postępowania: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Enea Operator w Szczecinie przy ul. Derdowskiego 2 na Biuro Contact Center.

1. **Działając na podstawie pkt. 1.11 Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści WZ dla przedmiotowego postępowania:**

LP.	PYTANIE	ODPOWIEDZ
1	Proszę o wyjaśnienie parametrów wymaganego zabezpieczenia UPS, w różnych miejscach opracowania pojawiają się sprzeczne informacje odnośnie długości wymaganego podtrzymania. Ile minut podtrzymania i przy jakim obciążeniu wymaga Zamawiający?	Zamawiający informuje, iż dane znajdują się w dokumentach przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcom, którzy zgodnie z zapisami w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZ przesłali Zamawiającemu Zobowiązanie do zachowania poufności (Załącznik nr 9 do WZ) oraz odbyli obowiązkową wizję lokalną zgodnie z pkt. 1.17 WZ. Zgodnie z pkt. 1.4 i 2.2 Opisu oraz rys IE.05 UPS 30kW z podtrzymaniem na 30 min (dla pełnego obciążenia).
2	W projektach brakuje informacji gdzie powinna być podłączona centrala wentylacji. Proszę o informację gdzie przewidziane jest podłączenie całego systemu wentylacji i klimatyzacji wraz z obliczeniami przewidzianych obciążeń.	Zamawiający informuje, iż dane znajdują się w dokumentach przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcom, którzy zgodnie z zapisami w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZ przesłali Zamawiającemu Zobowiązanie do zachowania poufności (Załącznik nr 9 do WZ) oraz odbyli obowiązkową wizję lokalną zgodnie z pkt. 1.17 WZ. Informacje te są zawarte na rys. IE.05 i schemacie IE.02.
3	Brak projektu i obliczeń dla konstrukcji wsporczych centrali wentylacyjnej, która posadowiona ma być na zewnętrznych legarach (nad ciągiem komunikacyjnym). Proszę o informację w czyjej gestii jest wykonanie projektu.	Zamawiający informuje, iż obliczenia są zawarte w egzemplarzu archiwalnym Projektanta, do wglądu przez generalnego Wykonawcę wyłonionego w wyniku postępowania przetargowego. Projekt konstrukcji wraz z opisem w załączeniu do wyjaśnień. Zamawiający przekaze w/w Wykonawcom Pliki: EneaSzc_CCE_PB_Opis_1704_16, K1_EneaSzc_CCE_PB_1704_16_END, K2_EneaSzc_CCE_PB_1704_16_END)



4	Brak przekrojów sufitu (tras kablowych) wraz z projektowanymi ciągami przewodów zasilających.	Zamawiający informuje, iż dane znajdują się w dokumentach przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcom, którzy zgodnie z zapisami w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZ przesłali Zamawiającemu Zobowiązanie do zachowania poufności (Załącznik nr 9 do WZ) oraz odbyli obowiązkową wizję lokalną zgodnie z pkt. 1.17 WZ. Zamawiający przekaze w/w Wykonawcom plik: IE.05a - Ciągi kablowe 05A.
5	Brak plików dwg i wizualizacji dla całości opracowania.	Zamawiający informuje, iż nie udostępni plików edytowalnych dokumentacji. Kłady ścian znajdują się w dokumentach przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcom, którzy zgodnie z zapisami w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZ przesłali Zamawiającemu Zobowiązanie do zachowania poufności (Załącznik nr 9 do WZ) oraz odbyli obowiązkową wizję lokalną zgodnie z pkt. 1.17 WZ.
6	Proszę o ustalenie prawidłowej liczby i lokalizacji pasywnych czujek podczerwieni dla SSWiN – na rysunku widnieje 8 sztuk. W opracowaniu mowa o 10 sztukach.	Zamawiający informuje, iż dane znajdują się w dokumentach przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcom, którzy zgodnie z zapisami w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZ przesłali Zamawiającemu Zobowiązanie do zachowania poufności (Załącznik nr 9 do WZ) oraz odbyli obowiązkową wizję lokalną zgodnie z pkt. 1.17 WZ. Prawidłowa ilość to 8 sztuk.
7	Brak części opisowej dla SSWiN. Proszę o informację jakie parametry ma spełniać system i jakie są specyfikacje jego części składowych.	Zamawiający informuje, iż dane znajdują się w dokumentach przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcom, którzy zgodnie z zapisami w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZ przesłali Zamawiającemu Zobowiązanie do zachowania poufności (Załącznik nr 9 do WZ) oraz odbyli obowiązkową wizję lokalną zgodnie z pkt. 1.17 WZ. Opis systemu SSWiN znajduje się w pkt. 2.3 opisu instalacji teletechnicznej.

Z poważaniem,

ENE Centrum Sp. z o.o.
Departament Zakupów
Biuro Udzielania Zamówień
Specjalista ds. Umów i Zamówień
Anna Pięksronek

