

Świerże Górne,  
17.08.2017r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I

**Sygnatura postępowania:**  
**1400/DW00/ZT/KZ/2017/0000065683**  
**Sygnatura pisma: DL/LZ/BM/2017/914**

### Dotyczy postępowania:

**„Rozbudowa systemu monitoringu przemysłowego na bloku energetycznym nr 10”**

### 1. Działając na podstawie pkt. 1.11 Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści WZ dla przedmiotowego postępowania:

LP.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	W tabeli materiałowej wyspecyfikowano Monitor 55”, w związku z tym proszę o doprecyzowanie sposobu montażu i instalacji tego monitora. Czy wskazany monitor będzie zainstalowany na statywie, uchwycie ściennym bądź może będzie zamontowany w inny sposób.	Zamawiający informuje, że monitor ma być zainstalowany na ścianie obok istniejących monitorów tak aby wkomponował się w istniejącą ścianę z monitorami. Szczegóły do ustalenia podczas planowanej wizji lokalnej.
2	W tabeli materiałowej zostały wyspecyfikowane licencje BVMS w wersji 6.0, natomiast na obecna chwilę w Bosch występuje już licencja w wersji 7.0 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał licencji 6.0?	Zamawiający potwierdza, że wymaga licencji BVMS w wersji 6.0.
3	W związku z tym, że zadanie polega na wykonaniu monitoringu wizyjnego na bl10 – prosimy o wyspecyfikowanie i wskazanie miejsc instalacji kamer CCTV celem poprawnego oszacowania kosztów instalacji urządzeń. W specyfikacji załączonej do postępowania nie ma informacji dotyczącej sposobu i miejsca instalacji urządzeń.	Zamawiający informuje, że miejsce instalacji kamer zostanie ustalone na etapie wykonywania projektu. Szczegóły możliwe do ustalenia podczas planowanej na poniedziałek 21.08.2017 r. wizji lokalnej.



4	W zestawieniu materiałów podstawowych zostały wyspecyfikowane do ułożenia kable światłowodowe SM, w związku z tym proszę o doprecyzowanie czy w/w kable będą zakończone w istniejących szafach, czy też należy przewidzieć szafy/szafki do ich instalacji? Jeśli należy przewidzieć, to proszę wskazać jakie wielkości szaf należy przyjąć do wyceny?	Zamawiający informuje, że zakończenia kabli światłowodowych SM od strony kamer będzie należało wykonać w zaprojektowanych szafkach (zawierających przełącznicę światłowodową, konwerter z zasilaczem oraz układ zasilania) w pobliżu kamer. Światłowody sprowadzić do istniejących szaf na zapleczu bloku 11. Dokładne miejsce wpięcia zakończeń zostanie wskazane przez zamawiającego podczas wizji lokalnej.
5	Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 29.08.2017r.	Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 29.08.2017r. godz. 11:00


2. **Działając na podstawie pkt. 1.13 WZ Zamawiający informuje o zmianie następujących zapisów w Warunkach Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu**

LP.	Przed zmianą	Po zmianie
1	<p><b><u>Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW</u></b></p> <p><b>Pkt. 8.8.</b> Opakowanie powinno być zaadresowane i oznakowane w sposób następujący:</p> <p style="text-align: center;">ENEA Centrum Sp. z o.o. (...)</p> <p>OFERTA. UWAGA! <b>Nie otwierać przed 22.08.2017 r. godz. 11:00</b></p>	<p><b><u>Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW</u></b></p> <p><b>Pkt. 8.8.</b> Opakowanie powinno być zaadresowane i oznakowane w sposób następujący:</p> <p style="text-align: center;">ENEA Centrum Sp. z o.o. (...)</p> <p>OFERTA. UWAGA! <b>Nie otwierać przed 29.08.2017 r. godz. 11:00</b></p>
2	<p><b><u>Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW</u></b></p> <p><b>Pkt. 11.1.</b> Ofertę należy złożyć w siedzibie: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (...)</p> <p><b>w terminie do 22.08.2017 r. do godz. 11:00 czasu polskiego.</b></p> <p><b>Uwaga!: w siedzibie ENEA (...)</b></p>	<p><b><u>Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW</u></b></p> <p><b>Pkt. 11.1.</b> Ofertę należy złożyć w siedzibie: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (...)</p> <p><b>w terminie do 29.08.2017 r. do godz. 11:00 czasu polskiego.</b></p> <p><b>Uwaga!: w siedzibie ENEA (...)</b></p>

<b>3</b>	<b><u>Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW</u></b> <b>Pkt. 1.18</b>  „brak”	<b><u>Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW</u></b> <b>Pkt. 1.18</b>  Zamawiający przewiduje jeden termin wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w:  ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świeże Górze 26-900 Kozienice  Miejsce zbiórki „brama główna”  Wizja lokalna odbędzie się w dn. <b>21.08.2017 r. od godz.: 11:30</b> (planowany czas trwania ok. 2h)
----------	--	---

W pozostałym zakresie Warunki Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem



**ENE Centrum sp. z o.o.**  
**Biuro Udzielania Zamówień**  
**Starszy Specjalista ds. Umów i Zamówień**  
**Michał Baczkowski**

