

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
SIWZ NR DZ/PZP/2/2018**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**NA**

**„Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Połaniec S.A.”**

1. Zamawiający dokonał modyfikacji Części I SIWZ w następujący sposób:

1.1. Pkt 30.7.2 Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„30.7.2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach bankowych (wzór Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy określony został w Załączniku nr 4 do Części III SIWZ) wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe.”

2. Zamawiający dokonał modyfikacji Części III SIWZ w następujący sposób:

2.1. Pkt 1.5 Części III SIWZ w „**Definicjach**” zmienia swoje brzmienie na:

Definicje, punkt 1.5. Projekt Budowlany:

Kompletny projekt/**aneks do projektu konieczny do uzyskania zmiany do pozwolenia na budowę** wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. 2012. poz. 462 z późn. zmian.)

2.2. Pkt 5.9 Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„5.9. Zapłata Wynagrodzenia Całkowitego Netto wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT) nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru, potwierdzającymi prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, wymaganymi zgodnie z Instrukcją przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008, obowiązującą u Zamawiającego.”

2.3. Zamawiający dodaje w pkt 9 Części III SIWZ „**KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE OD UMOWY**” zdanie wstępne o następującej treści:

„Kary Umowne wyszczególnione w punkcie „**KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE OD UMOWY**” odnoszą się do Wynagrodzenia Całkowitego Netto.”

2.4. Pkt 12.4 Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„12.4. W takiej sytuacji okres gwarancji zostanie wydłużony o czas określony w punkcie 12.3 (tj. czas na usunięcie wszystkich wad).”

2.5. Pkt 13.1 Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„13.1. Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) Całkowitego Wynagrodzenia

brutto, określonego w pkt. 5.2 (dalej „Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy”), tj. kwotę ..... złotych brutto, w formie wskazanej w dokumentacji przetargowej.”

2.6. Pkt 13.2 Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„13.2. W przypadku, kiedy Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy zostanie wniesiona przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy powinna być przedłożona Zamawiającemu według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do wzoru gwarancji, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tych zmian przez Zamawiającego.”

2.7. Pkt 17.1. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„17.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy osobie trzeciej w zakresie wskazanym w Załączniku nr 5 do Umowy.”

2.8. Pkt 17.2. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„17.2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, a Podwykonawca nie został wymieniony w Załączniku nr 5 do Umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.”

2.9. Pkt 18.1 Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

18.1. Zamawiający jest zobowiązany do:

18.1.1. Udostępnienia Wykonawcy obszaru robót oraz udzielenia wszelkich informacji dotyczących Przedmiotu Umowy, o które zwróci się Wykonawca.

18.1.2. zapewnienia Wykonawcy wszystkich niezbędnych i wymaganych informacji (w tym danych i dokumentacji), niezbędnych dla potrzeb przeprowadzenia Umowy.

18.1.3. przeprowadzania procedur odbioru w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia prac do odbioru przez Wykonawcę, a do odbioru końcowego – w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego

18.1.4. odpłatnego udostępnienia, na życzenie Wykonawcy, energii elektrycznej, pomieszczeń socjalnych, wody i dostępu do kanalizacji (na podstawie odrębnych umów zawartych przez Strony) w ilości pokrywającej zapotrzebowanie Wykonawcy.

18.1.5. udzielenia, na wniosek Wykonawcy, pełnomocnictw pozwalających na złożenie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, reprezentowanie Zamawiającego w toku postępowań oraz odbiór decyzji i innych aktów organów administracji publicznej,

18.1.6. terminowego regulowania zobowiązań względem Wykonawcy.

2.10. Pkt 18.2.3. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„18.2.3. aktualizacji listy osób określonej w Załączniku 11 do Części I SIWZ w każdym przypadku zmian u Wykonawcy.”

2.11. Pkt 18.2.29 Części III SIWZ został usunięty.

2.12. Pkt 18.4 Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„18.4. Zamawiający ma prawo do wstrzymania wykonywania Umowy w przypadku braku zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP), bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska. Realizacja Umowy zostanie wznowiona niezwłocznie po usunięciu stanu braku zgodności z wyżej wymienionymi przepisami przez Wykonawcę.”

2.13. Pkt 19.5 Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

*„19.5. Postanowienia pkt 19.4 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:*

*19.5.1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego paragrafu,*

są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie”

2.14. Pkt 19.6. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„19.6. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego lub podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.”

2.15. Pkt 20.4 Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„20.4. Wykonawca dostarczy w ciągu 3 miesięcy po podpisaniu Umowy (wstępny projekt i projekt konstrukcji metalowych):

**Końcowy rysunek planu instalacji z wyszczególnieniem:**

- Instalacji SCR i jej urządzeń pomocniczych (zdmuchiwacze, sprężarki, wentylatory, itp.);
- Konstrukcje, podesty, drzwi, schody, itp.;
- Powierzchnie i urządzenia dźwignicowe wymagane dla załadunku i remontu katalizatorów;
- Lokalizacja głównych interfejsów.

- **Końcowe schematy montażowe budowlane z Informacją geometryczną dotyczącą projektu fundamentów:**
- Osie, rozmiary;
- Położenie, poziom, typ i rozmiar elementów wsporczych i kotwiących;
- Lokalizacja rurociągów, kabli, itp.;
- Tolerancja położenia elementów kotwiących, poziomów, itp.;
- Rysunki montażowe.
- Oczekiwane obciążenia fundamentów, (jeśli ma zastosowanie):
- Obciążenia elementów kotwiących (konstrukcji stalowych, urządzeń);
- Procedura montażu i oczekiwane obciążenia stropów i konstrukcji podczas montażu i przeglądów.
- **Informacja dotycząca interfejsów:**
- Wstępna informacja dotycząca konfiguracji DCS: Baza danych We/Wy I/O, szczegółowy schemat funkcjonalny wszystkich sekwencji, układów logicznych, blokad, układy sterowania w pętli zamkniętej, schematy synoptyczne, itp.
- Wstępna informacja dotycząca schematów kablowych i związanych z tym danych.
- Wstępna szczegółowa informacja i rysunki dotyczące oprzyrządowania: Instrument list, dobór oprzyrządowania i dokumentacja, paszport /karta/ przyrządu, dane dotyczące połączeń, itp.).
- Wstępne dane dla typowych interfejsów pomiędzy elementami instalacji a DCS (interfejs sygnałowy kłapa/rejestrator, interfejs sygnałowy silnik /System Sterowania Napędami MCC, itp.)
- Wszystkie dane potrzebne do określenia:
  - ✓ Listy urządzeń (obejmujące przyrządy, siłowniki, zaworów, itp.);
  - ✓ Zestawienia sygnałów;
  - ✓ Zestawienia kabli.
- Wstępne opisy funkcjonalne.
- Wstępna informacja dotycząca urządzeń sterowania mocy: urządzenia MCC, dane silników elektrycznych.
- Rysunki rozplanowania pomieszczeń elektrycznych;
- Charakterystyki przebiegu procesu na interfejsach i w procesie: wszystkie istotne procesy fizyczne i chemiczne podane są dla każdego przebiegu procesu w warunkach maksymalnych i minimalnych.

**Inne:**

- Schematy orurowania i oprzyrządowania PID i rysunki;
- Rysunki urządzeń z odniesieniem do demontażu, konserwacji, części zamiennych, miejsc do demontażu, obejmujące trzpienie podnoszące, muszą być dobrze zidentyfikowane na ogólnych schematach rozmieszczenia;



- Plan kontroli, prób i procedury rozruchu przekazania do eksploatacji
- Dokładne rozplanowanie wszystkich zadań konstrukcyjnych, zaopatrzeniowych i montażowych.
- Główne obliczenia projektowe: projekt termo-dynamiczny
- Końcowy i kompletny zestaw protokołów dotyczących oceny ryzyka bezpieczeństwa projektu (dyrektywa maszynowa, zagrożenia w procesie i zdolności operacyjne).
- Końcowa ocena bezpieczeństwa wybuchowego dla zakresu realizowanej dostawy, łącznie z rysunkami wyszczególniającymi obszary, gdzie występuje zagrożenie wybuchem.
- Dokumentacja dotycząca certyfikatów bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych."

2.2. Pkt 20.8 Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„20.8. Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem montażu Instalacji SCR i urządzeń pomocniczych na miejscu montażu (co najmniej 1 miesiąc wcześniej):

- Końcowy plan miejsca montażu.
- Końcowy plan prac ogólnobudowlanych, (jeśli wymagany) i końcowe dane dotyczące obciążeń ze wszystkimi szczegółami wymaganymi dla prac budowlanych łącznie z wymaganą informacją dotyczącą głównego uziemienia.
- Końcowe szczegółowe dane dotyczące interfejsu i schematów P&ID głównego układu i pomocniczych układów mechanicznych oraz noty funkcjonalne i opisowe (z analizą w normalnych i nadzwyczajnych warunkach pracy).
- Końcowy szczegółowy schemat okablowania i związane z tym dane.
- Końcowa szczegółowa informacja dla konfiguracji DCS: kompletna i rozszerzona baza danych I/O (łącznie z sygnałami ostrzegawczymi i alarmowymi i ustawienia poziomów wyłączenia awaryjnego, itp.), szczegółowe schematy funkcjonalne wszystkich sekwencji, logiki, blokad, układów sterowania w pętli zamkniętej, schematy synoptyczne, itp.
- Końcowy plan rozmieszczenia szaf, skrzynek łączeniowych, skrzynek krosowych, szaf przejściowych; kabli; skrzynek łączących i paneli (projekt drzwi wejściowych, wewnętrzne rozplanowanie, listwy łączeniowe i kanały, wymiary, układ mocowań, system obsługi, itp.).
- Końcowe dane dla typowych interfejsów pomiędzy elementami instalacji a DCS (interfejs sygnałowy kłapa/rejestrator, interfejs sygnałowy silnik /System Sterowania Napędami).



- Końcowe szczegółowe schematy połączeń kablowych oprzyrządowania i elementów technologicznych łącznie z połączeniami do listew zaciskowych tablic DCS I/O.
- Końcowa szczegółowa informacja i rysunki dotyczące oprzyrządowania: szczegółowa lista przyrządów, paszporty przyrządów, schematy montażowe oprzyrządowania i ewentualnie połączeń, (jeśli nie standardowe), dokument producenta.
- Wszystkie listy w formie ostatecznej: zestawienie sprzętu, lista kabli, itp.
- Końcowa szczegółowa informacja i rysunki dotyczące układu kanałów i projektu kotła.
- Końcowa szczegółowa informacja i rysunki dotyczące konstrukcji stalowych, podestów, drabin, schodów, drzwi, pomieszczeń elektrycznych, elementów instalacji obiektowej, itp.
- Końcowa szczegółowa informacja i rysunki izometryczne rurociągów, zaworów, itp.
- Końcowa szczegółowa informacja i rysunki dotyczące urządzeń elektrycznych (urządzenia MCC, dane silników elektrycznych).
- Plan kontroli na miejscu montażu, procedury prób, rozruchu i przekazania do eksploatacji."

2.6. Pkt 22.5.3 Części III SIWZ został usunięty.

2. Załącznik nr 3 do Części III SIWZ – Warunki ubezpieczenia - zmienia swoje brzmienie na:

„Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji Kontraktu (Umowy) ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia lub przedstawi posiadane polisy odnawiane w okresach rocznych na wszystkie podane poniżej ryzyka:

1. Ubezpieczenie maszyn budowlano-montażowych Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców
2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
3. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej
4. Ubezpieczenia obowiązkowe wymagane wobec Wykonawcy, Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców przez prawo polskie lub obce (jeżeli takie ma zastosowanie)
5. Wykonawca, Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy mogą wykazać wykonanie obowiązku zawarcia ubezpieczeń, do których zawarcia są zobowiązani zapisami Umowy (Kontraktu), poprzez okazanie polis/certyfikatów ubezpieczeniowych poświadczających istnienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programów ubezpieczeniowych, w których występują jako ubezpieczony. Certyfikaty muszą określać elementy ubezpieczenia wymagane jako minimalne dla spełnienia wymogów ubezpieczeniowych zawartych w niniejszym Kontrakcie (Umowie).

### Ubezpieczenie maszyn budowlano-montażowych

- a) Zakres ubezpieczenia: na bazie tzw. "wszystkich ryzyk maszyn budowlanych" z rozszerzeniem o klauzulę reprezentantów oraz ryzyko transportu lub przemieszczania się na plac budowy
- b) Okres ubezpieczenia: nie później niż od wprowadzenia na plac budowy aż do momentu ich trwałego usunięcia z placu budowy
- c) Przedmiot ubezpieczenia: niezależnie od formy własności wszystkie kluczowe maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany będący własnością, najmowany lub używany przez Wykonawcę, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców na placu budowy. Przez kluczowe maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany należy rozumieć maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany, którego wartość nowo - odtworzeniowa jest równa lub przekracza 500.000 zł. Dopuszcza się przedstawienie polisy ubezpieczenia maszyn budowlano-montażowych zawartej lub posiadanej przez właściciela maszyn, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę (pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu stosownych certyfikatów/polis potwierdzających ochronę na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do Części III SIWZ).
- d) Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości nowo - odtworzeniowej lub księgowej brutto, powiększonej dodatkowo o koszty transportu na plac budowy
- e) Zakres terytorialny obejmie w szczególności plac budowy, z zastrzeżeniem, że dla ryzyk transportowych ochrona obowiązuje na trasie transportu lub przemieszczania się na plac budowy
- f) Udział własny nie może być wyższy niż 100.000 EUR dla poszczególnych maszyn i urządzeń
- g) Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz zapewni, że Podwykonawcy (jak i Dalsi Podwykonawcy) powiadomią Zamawiającego z siedmiodniowym wyprzedzeniem o wprowadzeniu na plac budowy sprzętu specjalistycznego

### Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

- a) Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przejęcia placu budowy i będzie trwał do zakończenia okresu gwarancji. Dopuszcza się przedstawienie polis rocznych, pod warunkiem ich kontynuacji na warunkach spełniających wymogi Umowy przez wskazany wyżej okres. Kolejne polisy zostaną przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed końcem okresu ubezpieczenia obowiązującej polisy. Zamawiający dopuszcza przedstawienie posiadanych ogólnych generalnych polis rocznych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia zawartych przez Wykonawcę i spełniających minimalne warunki określone w Umowie
- b) Zakres ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej :
  - i. odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe oraz następstwa tych szkód wyrządzone osobom trzecim oraz



- ii. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązania, wynikające ze zdarzeń powstałych w czasie i w związku z wykonywaniem robót i innych czynności w ramach Kontraktu (Umowy)

Pod pojęciem osób trzecich dla potrzeb niniejszego Kontraktu (Umowy) rozumie się również Zamawiającego, jego przedstawicieli, jak i członków personelu, Podwykonawców, jak i Dalszych Podwykonawców i ich przedstawicieli

- c) Ubezpieczonymi w zakresie punktu b)ii. będą Zamawiający i jego przedstawiciele, jak i członkowie ich personelu, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy i ich przedstawiciele, którym powierzono wykonanie części Kontraktu (Umowy), Inżynier Kontraktu i jakakolwiek inna osoba, z którą zostanie lub została zawarta umowa w związku z realizacją Kontraktu (Umowy), przy czym ochrona dla wszystkich podmiotów poza Zamawiającym, Wykonawcą, Podwykonawcami może być ograniczona do ich działań na placu budowy oraz terenach sąsiadujących z placem budowy. Natomiast ubezpieczonymi w zakresie punktu b)ii. będą wszyscy jak powyżej, za wyjątkiem Zamawiającego.
- d) Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie nie mniejsza niż 1.250.000 EUR lub jej ekwiwalent wyrażony w PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- e) Udział własny dla szkód rzeczowych nie może być większy niż 50.000 EUR, dla szkód osobowych – brak udziałów własnych, z **wyjątkiem czystych strat finansowych dla których dopuszcza się zastosowanie udziału własnego w formule: 5%, nie mniej niż 10.000 zł, max. 50 000 EUR**
- f) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem - do wysokości sumy gwarancyjnej
- g) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną - do wysokości sumy gwarancyjnej
- h) Ubezpieczone będą szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w związku z wykonywanym Kontraktem (Umową) - do wysokości sumy gwarancyjnej.
- i) Ubezpieczone będą szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – do wysokości sumy gwarancyjnej
- j) Ubezpieczone będą szkody powstałe w mieniu istniejącym, powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod dozorem Wykonawcy i Podwykonawców (w tym Dalszych Podwykonawców) - do wysokości sumy gwarancyjnej
- k) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o czyste straty finansowe tj. szkody nie będące następstwem szkód osobowych ani szkód rzeczowych - do wysokości sumy gwarancyjnej
- l) Ubezpieczona będzie Odpowiedzialność Cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy do wysokości sumy gwarancyjnej



- m) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o szkody w związku z nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniem środowiska z limitem odpowiedzialności 1.000.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- n)
- o) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do wykonania robót w ramach Kontraktu (Umowy), niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o ile będą wykorzystywane do wykonania robót w ramach Kontraktu (Umowy)
- p) Ubezpieczenie obejmie szkody wyrządzone osobom wizytującym plac budowy
- q) Zakres terytorialny ubezpieczenia powinien obejmować terytorium Polski
- r) W granicach swej odpowiedzialności, ubezpieczyciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów i zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń (limit nie mniejszy niż 10% sumy gwarancyjnej)
- s) Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do Zamawiającego, jego przedstawicieli, jak i członków personelu
- t) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez podwykonawcę, dalszego podwykonawcę przypadku gdy Ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi na niego odpowiedzialność.

#### **Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej**

- a) Zakres ubezpieczonej działalności powinien obejmować wszelkie prace związane z wykonywaniem robót w ramach Kontraktu (Umowy)
- b) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz z ich następstwami wyrządzone wskutek niedopełnienia obowiązków w związku lub w trakcie realizacji prac związanych z wykonywaniem robót w ramach Kontraktu (Umowy)
- c) W przypadku korzystania z usług Podwykonawców, ochrona ubezpieczeniowa powinna zostać rozszerzona o szkody, za które odpowiedzialni są Podwykonawcy
- d) Zakresem ochrony powinny być objęte nie tylko czynności związane z bezpośrednim wykonywaniem Kontraktu (Umowy), ale również czynności pośrednie związane z jego wykonywaniem np. wykonywaniem nadzoru autorskiego, o ile taki jest wymagany
- e) Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 50.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- f) Udział własny powinien być określony kwotowo i mieć zastosowanie wyłącznie do szkód w mieniu i czystych strat finansowych i nie może przekroczyć kwoty na zdarzenie stanowiącej równowartość kwoty gwarancji dobrego wykonania Kontraktu (Umowy), dostarczonej przez Wykonawcę, celem zabezpieczenia zobowiązania
- g) Zakres terytorialny obejmie terytorium Polski
- h) Ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona o szkody z tytułu nagłego i przypadkowego zanieczyszczenia środowiska z sublimitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 2.000.000 zł



- i) Ochrona ubezpieczeniowa obejmie szkody wyrządzone w budowlach, budynkach wskutek osiadania, pęknięcia itp. będącego skutkiem błędu w projektowaniu
- j) Ochrona ubezpieczeniowa obejmie tzw. szkody seryjne tj. szkody spowodowane tym samym uchybieniem (działaniem i/lub zaniechaniem), traktując wszystkie szkody spowodowane tym samym uchybieniem jako pojedyncze zdarzenie
- k) Ochrona ubezpieczenia obejmie (alternatywnie) – trigger:
- Szkody wynikające ze zdarzenia (działania lub zaniechania ubezpieczonego) zaistniałego w okresie co najmniej od dnia rozpoczęcia prac projektowych w związku z wykonywaniem robót w ramach Kontraktu (Umowy) dla projektu do dnia podpisania świadectwa przejęcia, chociażby sama szkoda powstała lub została ujawniona, czy też roszczenie zostało zgłoszone po tym okresie, jednakże w granicach terminów przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub
  - Szkody, dla których roszczenia (claims made) zostaną zgłoszone w okresie wykonywania robót w ramach Kontraktu (Umowy), a także nie krótszym niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu gwarancji. Jeżeli umowa ubezpieczenia będzie przewidywać, że również zdarzenie będące przyczyną szkody (w szczególności działanie lub zaniechanie ubezpieczonego) powinno nastąpić w określonym terminie, to umowa ta powinna zawierać dodatkowe postanowienia, zgodnie z którymi ochroną objęte są skutki zdarzeń zaistniałych od rozpoczęcia prac projektowych (klauzula retroaktywna).
- l) Dopuszcza się przedstawienie polis rocznych, pod warunkiem ich kontynuacji na warunkach spełniających wymogi Umowy przez okres wskazany w pkt. k). Kolejne polisy zostaną przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed końcem okresu ubezpieczenia obowiązującej polisy. Zamawiający dopuszcza przedstawienie posiadanych ogólnych generalnych polis rocznych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej zawartych przez Wykonawcę i spełniających minimalne warunki określone w Umowie.”

DYREKTOR PIONU  
ZAKUPÓW I LOGISTYKI  
PROKURENT  
Mikołaj Jabłoński

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. TECHNICZNYCH  
Marek Ryński