

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ NR DZ/PZP/2/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA

„Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Połaniec S.A.”

1. Zamawiający dokonał modyfikacji Części III SIWZ w następujący sposób:


1.1. Pkt 12.7.2 Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„Wykonawca gwarantuje żywotność Instalacji SCR w okresie 20 lat **(nie dotyczy trwałości mechanicznej wkładów katalitycznych wynoszącej 50.000 h)**. Okres gwarancji Instalacji SCR rozpoczyna się z chwilą pierwszego podania spalin do Instalacji SCR.”

1.2. Pkt 14 Części III SIWZ został usunięty.

1.3. Pkt 19.4 Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z Umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostępnienie informacji będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających z Umowy.”

DYREKTOR BIURA
ZAKUPÓW I PRZETARGÓW
MIRÓSLAW JABŁOŃSKI

Mirosław Jabłoński

WICEPREZES ZARZĄDU
OS. TECHNICZNYCH

Marek Ryński

