



STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Świerczewskiego 7
28-200 Staszów

UWAGI:

1. Na rysunku pokazano lokalizację nowych fundamentów pod konstrukcję wsporcze SCR
2. Sposób fundamentowania oraz rodzaj pali zostanie wybrany i dostosowany w projekcie wykonawczym
3. Pali należy posadzić w warstwie nośnej. W przypadku natrafienia na grunty niemożne na poziomie posadowienia należy powiadomić projektanta.
4. Wymiary podane w mm, poziomy w m
5. Na wszystkich płaszczyznach ścian pionowych fundamentów poniżej poziomu terenu wykonać izolację PIONOWĄ

IZOLACJE:

POZIOMA - 2x papa na lepiku lub folia PE gr.1.5mm
PIONOWA - powłoka bitumiczna ABIZOL 2R +Pg

WPROWADZONE PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY KOLOREM CZERWONYM NA KOPII RYSUNKU ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIANY DOKONANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANÝCH ZOSTAŁY ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM OPISEM ZAKWALIFIKOWANE JAKO NIEODSTĘPUJĄCE W SPOSÓB ISTOTNY OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBIEKTU ZREALIZOWANEGO W OPARCIU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ z dnia 09 listopada 2012 roku znak: B.6740.84.2012.IIEP

±0,000m = 161,00m.n.p.m. (poziom posadzki budynku głównego)

Investycja
Budowa instalacji odzotowania spalin z kotłów EP-650 nr 2,3,4,5,6,7
w Elektrowni Polaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ Energia Polska
Zawada 24; 28-230 Polaniec