


- 1) Dołączenie baterii dodatkowej przy spadku napięcia na odbiorach gwarantowanych do 195 V (=)
- 2) Odłączenie baterii dodatkowej przy wzroście napięcia na odbiorach gwarantowanych do 244 V (=)

Inwestor: Elektrownia Polaniec	Zlecienniodawca: Elektrownia Polaniec	Nr umowy:		Obiekt: Elektrownia Polaniec - potrzeby ogólne	
		Data: kwiecień 2010 r.	Podpis:	Nazwa projektu:	Nr arkusza:
ELPOAUTOMATYKA Spółka z o.o. 28 - 230 POLANIEC	Opracował: mgr inż. Stanisław Ambroziak Rysował: mgr inż. Stanisław Ambroziak Sprawdził: Zmiana:	Data: kwiecień 2010 r.	Podpis:	Nazwa rysunku:	
		Data:	Podpis:	Ilość rys. w projekcie:	
		Rozdzielnie prądu stałego RPS7, RPSO1		Nr projektu:	
		Układ dołączania baterii dodatkowej 24 V DC		Nr rys.:	
				Nr archiwalny:	