

Zawada, 19.09.2018r.

Nr: DZ/PZP/12/2018/05

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na „Modernizację szynoprzewodów wyprowadzenia mocy bloku energetycznego nr 5 w Enea Połaniec S.A.” – „**Modernizacja szynoprzewodów**” (numer postępowania przetargowego DZ/PZP/12/2018).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na Modernizację szynoprzewodów.

Pytanie nr 44.

Prosimy o podanie klasy odporności ogniowej ściany zewnętrznej pomiędzy BUE a transformatorem blokowym i odczepowym bloku energetycznego nr 5. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego doboru uszczelnienia ppoż oferowanego szynoprzewodu.

Odpowiedź nr 44.

Klasę odporności ogniowej ściany zewnętrznej pomiędzy budynkiem usług elektrycznych („BUE”) a transformatorem blokowym i odczepowym bloku energetycznego nr 5 jest EI30. Gdzie: **E**-oznacza szczelność ogniową, **I**-oznacza izolacyjność ogniową, **30**-czas w minutach.


Przewodniczący
Komisji Przetargowej

