



OGŁOSZENIE

Enea Połaniec S.A. OGŁASZA PRZETARG NIEPUBLICZNY na dostawę SYSTEMÓW RUROWYCH WYMIENNIKA CIEPŁA Pp200-010 i Pp170-010

1. ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE:
 - 1.1. Zakup systemów rurowych wymiennika ciepła Pp200-010 ilość 1szt.
 - 1.2. Zakup systemów rurowych wymiennika ciepła Pp170-010 ilość 1szt.
o parametrach technicznych i wykonaniu według wymogów wynikających z załącznika nr 1 do ogłoszenia .
2. WARUNKI DOSTAW:
 - 2.1. Oświadczenie, że Oferent posiada niezbędne uprawnienia do projektowania i wytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE / dyrektywę PED
 - 2.2. Listę referencyjną klientów ze szczególnym uwzględnieniem projektów i realizacji podobnych urządzeń.
 - 2.3. Deklarację, że opracowanie będące przedmiotem postępowania ofertowego będzie: - skoordynowane technicznie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zostanie opracowane kompletnie pod względem obowiązujących przepisów, potrzeb i procedur zgodnych z Dyrektywą ciśnieniowa 2014/68/UE /dyrektywą PED
 - 2.4. Złożenie potwierdzenia dokonania wizji lokalnej według wymogów zawartych w pkt 4
3. GWARANCJA:
 - 3.2.1. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane elementy wymienników wynosi minimum 48 miesięcy od daty dostawy.
 - 3.2.2. Wymagane jest aby w okresie gwarancji nie wystąpiły nieszczelności rurek oraz korozja między krystaliczna w materiale rurek.
 - 3.2.3. W przypadku wystąpienia nieszczelności Dostawca będzie zobowiązany usunąć nieszczelności w systemach rurowych w ENEA Połaniec na urządzeniu i pokryć koszty związane z przygotowaniem do usunięcia nieszczelności (izolacje, rusztowanie, itp.)
4. WIZJA LOKALNA:
 - 4.1. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w miejscu planowanych robót w dniu 04.12. 2018 r. o godz.7.30 i 06.12.2018 o godz.8.50; miejsce spotkania: Brama nr 1 Enea Połaniec S.A.
 - 4.2. Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest zapoznanie się z lokalizacją robót/usług oraz zakresem i złożenie potwierdzenia dokonania wizji lokalnej.
 - 4.3. Do złożenia ofert uprawnieni są jedynie Wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną mającą na celu zapoznanie potencjalnych Wykonawców z ogólną topografią Elektrowni, warunkami wykonania prac i specyfiką urządzeń. Wizja lokalna zakończona zostanie podpisaniem przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego powyższe.
 - 4.4. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:
 - 4.4.1. przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 1 godziny) umożliwiającego wejście na teren Enea Połaniec S.A.;
 - 4.4.2. zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Połaniec S.A.;
 - 4.4.3. podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dwa dni przed przyjazdem) biorących udział w wizji celem uzgodnienia wejścia na teren elektrowni,
 - 4.4.4. wypełnić formularz Z-1A dokument do wizji lokalnej (Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.) i przesać z min. 2-dniowym wyprzedzeniem, w celu ustalenia godziny szkolenia. Załącznik standardowy
5. DOSTAWA NA KOSZT DOSTAWCY.
6. TERMIN DOSTAWY: 6miesiący od daty zawarcia Umowy.
7. MIEJSCE DOSTAWY: **Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Zawada 26; 28-230 Połaniec.**
8. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
 - 8.1. Zakres dostawy.
 - 8.2. Termin dostawy.
 - 8.3. Termin płatności faktur nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury,
 - 8.4. Termin ważności oferty.
 - 8.5. Okres jej ważności,

8.6. Atesty/certyfikaty/świadectwa

8.7. Referencje, potwierdzające dostawę systemów rurowych wymiennika ciepła dla przedsiębiorstw przemysłowych, zawierające co najmniej (3) listy referencyjne na dostawę tego typu systemów.

9. OŚWIADCZENIA:

9.1. o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym,

9.2. o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności Wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

9.3. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,

9.4. o wykonaniu przedmiotu dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

9.5. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,

9.6. o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,

9.7. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, dostaw,

9.8. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym,

9.9. o niezaleganie ze składkami na ubezpieczenie społeczne,

9.10. o nie zaleganiu z podatkami,

9.11. o zdolności kredytowej o wartości równej co najmniej wartości zamówienia,

9.12. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.

10. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO PRZETARGU JEST DOŁĄCZENIE DO OFERTY:

10.1. oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

10.2. w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

10.3. Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

11. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

10.1. Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny Ofert i wybierze Ofertę Najkorzystniejszą, w świetle n/w kryteriów.

10.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

SYMBOL	NAZWA KRYTERIUM	WAGA (W) Maksymalna ilość punktów
K1	Cena ofertowa	70pkt
K2	Gwarancja	30 pkt

Kryterium K1 – Cena ofertowa brutto - znaczenie (waga) 70 pkt

(porównywana będzie Cena Brutto zawierająca podatek VAT)

$$K1 = \frac{C_n}{C_o} \times 70 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_n – cena najniższa z ocenianych Ofert/najniższa wartość wynagrodzenia z ocenianych Ofert (brutto),

C_o – cena ocenianej Oferty/wartość wynagrodzenia ocenianej Oferty (brutto).

Kryterium K2 – Gwarancje - znaczenie (waga) 30 pkt

K2 = GP1+GP2+GP3+GP4

gdzie:

- GP1 - gwarancja = 48 m-cy. – 0 pkt
- GP2 - gwarancje > 48 m-cy =< 60 10 pkt

- GP3 - gwarancje > 60 m-cy =< 72 10 pkt
- GP4 - gwarancje > 72 m-cy 10 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie zdobyła największą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$K = K1+K2$$

12. OFERENT PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE SPORZĄDZENIEM I PRZEDŁOŻENIEM OFERTY.
13. Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed zawarciem umowy, bez podejmowania tym samym jakiegokolwiek zobowiązania wobec dotkniętego tym oferenta, lub jakichkolwiek obowiązków informowania dotkniętego oferenta o podstawach do takiego działania.
15. OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W WERSJI PAPIEROWEJ NA ADRES :
- Enea Połaniec S.A., Zawada26, 28-230 Połaniec bud. F12 kancelaria I-sze piętro**
- 15.1. Termin składania ofert: 19.12. 2018 do godz. 12⁰⁰
- 15.2. Termin otwarcia ofert: 19.12. 2018 godz. 12³⁰
- 15.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty – załącznik nr2 do ogłoszenia
- 15.4. Złożona oferta powinna być opatrzona pieczętką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.
- 15.5. Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:
- BIURO ZAKUPU MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.** z opisem:
- „Oferta w przetargu na dostawę systemów rurowych Pp170 i Pp200”**
- Nie otwierać przed godz. 12³⁰ w dniu 19.12. 2018**
16. OFERTA BĘDZIE PRZEDMIOTEM DALSZYCH NEGOCJACJI.
17. AUKCJA ELEKTRONICZNA.
- Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, jeżeli złożone będą co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu.
 - Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia na platformie zakupowej eB2B.
 - Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
 - Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej uważa się dzień wysłania zaproszenia z komputera Zamawiającego.
 - W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców min. o:
 - pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;
 - minimalnych wartościach postępień składanych w toku aukcji elektronicznej;
 - terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
 - terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
 - sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;
 - formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;
 - Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.
 - Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.

- h. W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
 - i. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej <https://aukcje.eb2b.com.pl>, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji -
 - j. System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.
 - k. Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.
 - l. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.
 - m. Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.
 - n. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu
 - o. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej
 - p. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną
 - w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
 - jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
 - po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.
 - q. Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 - r. Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie wzięły udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi postępowanie i wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w terminie określonym w pkt 15 Ogłoszenia.
18. Zamówienie będzie złożone zgodnie Ogólnymi Warunkami Zakupu Towarów Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:
<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>
w wersji obowiązującej na dzień publikacji Ogłoszenia.
19. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej:
<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.
Dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami i postępowania zgodnie z ustalonymi tam zasadami.
20. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA U PAŃSTWA NASZEGO ZAMÓWIENIA FAKTURY NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES:
- Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Centrum Zarządzania Dokumentami**
ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Góra tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.

21. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONTAKTY Z OFERENTAMI ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:
- 19.1. Sprawy technicznej informacji udziela: Pan Bogusław Marczewski, tel. 15 865 63 18,
e-mail: boguslaw.marczewski@enea.pl
- 19.2. Sprawy handlowe prowadzi: Pan Waldemar Nowiński tel. 15 865 6118;
e-mail: waldemar.nowinski@enea.pl
22. PRZETARG PROWADZONY BĘDZIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE WEWNĘTRZNYM ENEA POŁANIEC S.A.
23. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WARUNKÓW PRZETARGU OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU LUB ODWOŁANIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYŃ.
24. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:
- a. Załącznik nr 1 – Wymagania na dostawę systemów rurowych Pp170 i Pp200
 - b. Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty
 - c. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
 - d. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna
 - e. Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 - f. Załącznik nr 6 - Wzór umowy.
 - g. Załącznik nr 7 – Aukcja elektroniczna
 - h. Załącznik standardowy - Formularz Z-1A dokument do wizji lokalnej (Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.)

Wymagania na dostawę systemów rurowych Pp170 i Pp200

1. Wytyczne doboru materiału i wykonania systemów rurowych:

- 1.1. Systemy rurowe muszą być wykonane z rur fi 17,2x1,8 w ilości 626 szt./ze stali z gatunków: 1.4462, 1.4547, 1.4539 lub 1.4652 wg normy EN 10216-5 odpornej na występowanie korozji szczególnie międzykrystalicznej. Dobór materiału rurek musi uwzględniać skład chemiczny wody zawarty w Załączniku pt. Szczegółne wymagania na dostawę systemów rurowych.
- 1.2. Niedopuszczalne jest łączenie rurek systemów rurowych. U-rurki będą wykonane z jednego odcinka rury.
- 1.3. Dno sitowe zostanie wykonane z materiału odpornego na korozję lub ze stali węglowej platerowanej stalą wymienioną w pkt. 1.1.
- 1.4. Dostawa i montaż wszystkich śrub w dnach sitowych oraz dostawa nakrętek - 2 kpl.
- 1.5. Montaż uszczelki membranowej wraz z dostawa drugiej do kompletu - 2 kpl.
- 1.6. Należy zaproponować i wprowadzić zmiany konstrukcyjne w systemach rurowych mających na celu poprawienie niezawodności pracy rurek (ograniczenie pęknięć, uszkodzeń erozyjnych płaszcza w okolicach odprowadzenia skroplin z wymienników. Uzgodnienia te wymagają akceptacji Zamawiającego. Propozycja zmian zostanie dołączona do oferty.
- 1.7. Na wykonane wkłady zostanie wystawienie Poświadczenia UDT wraz z kompletem badań wymaganych przepisami Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-WO-W oraz kompletem świadectw materiałowych potwierdzonych przez UDT.
- 1.8. Parametry robocze systemów rurowych zostały podane w załącznikach Rysunki koncesyjne Pp 170 i Pp 200.
- 1.9. Dostawa systemów rurowych po stronie Wykonawcy.

2. Gwarancja

- 2.1. Wymagany przez Zamawiającego Okres gwarancji na wykonane elementy wymienników wynosi min. 48 m-cy, od daty dostawy.
- 2.2. Wymagane jest aby w okresie gwarancji nie wystąpiły nieszczelności u-rurek oraz korozja międzykrystaliczna w materiale rurek.
- 2.3. W przypadku wystąpienia nieszczelności Dostawca będzie zobowiązany usunąć nieszczelności w systemach rurowych w ENEA Połaniec na urządzeniu i pokryć wszystkie koszty związane z przygotowaniem do usunięcia nieszczelności /izolacje, rusztowanie itp./.
- 2.4. Usterki limitujące pracę urządzenia muszą być usuwane w ciągu 48 godzin od poinformowania wykonawcę email'em lub faksem.

3. Oferenci zobowiązani są złożyć z ofertą następujące dokumenty:

- 3.1. Oświadczenie, że Oferent posiada niezbędne uprawnienia do projektowania i wytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE / dyrektywę PED
- 3.2. Oświadczenie, że będzie posiadał dokumentację warsztatową niezbędną do wykonania zapasowych systemów rurowych. Projektantem wymienników jest firma CBKK Tarnowskie Góry, 42-600 ul. Opolska 23
- 3.3. Listę referencyjną klientów ze szczególnym uwzględnieniem projektów i realizacji podobnych urządzeń.
- 3.4. Deklarację, że opracowanie będące przedmiotem postępowania ofertowego będzie: - skoordynowane technicznie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zostanie opracowane kompletnie pod względem obowiązujących przepisów, potrzeb i procedur zgodnych z Dyrektywą ciśnieniowa 2014/68/UE /

Wzór

FORMULARZA OFERTY

Nr oferty z dnia.....

1. Dane dotyczące oferenta:
 - 1.1. Nazwa
 - 1.2. Siedziba
 - 1.3. Nr telefonu/faksu
 - 1.4. nr NIP.....
 - 1.5. adres e-mail:
 - 1.6. osoba do kontaktu nr tel. e-mail.
2. Przedmiot dostawy:.....
3. Terminy dostawy do dnia
4. Cena ofertowa:
 - 4.1. Za dostawę **systemów rurowych wymiennika ciepła Pp200-010 ilość 1szt.** oferujemy cenę w wysokości zł/szt. netto
(słownie:złotych) netto.
 - 4.2. Za dostawę **systemów rurowych wymiennika ciepła Pp170-010 ilość 1szt.** oferujemy cenę w wysokości.....zł/szt. netto
(słownie:złotych) netto.
 - 4.3. Wartość całkowita:zł/netto
(słownie:złotych) netto.
5. Dla dostawy udzielamy Gwarancji przez okres: Szczegółowe warunki gwarancji zawiera załącznik nr 1. do ogłoszenia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy że rozliczymy podatek VAT zgodnie z postanowieniami art. 17 ust.1 pkt. 7 ustawy o podatku VAT.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na dostawę systemów rurowych wymienników ciepła Pp200-010 i Pp170-010 w Enea Połaniec S.A.
9. Załącznikami do oferty są:
 - 9.1. Referencje zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
 - 9.2. Warunki gwarancji (nie będące w sprzeczności z zapisami OWZT Zamawiającego).
 - 9.3. Oświadczenia:
 - 9.3.1.o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym,
 - 9.3.2.o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności Wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 9.3.3.o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
 - 9.3.4. o niezaleganie ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 - 9.3.5.o nie zaleganiu z podatkami,

- 9.3.6.o posiadaniu zdolności kredytowej o wartości zobowiązania na kwotę
- 9.3.7.o wykonaniu przedmiotu dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 9.3.8.o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
- 9.3.9.o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
- 9.3.10. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, dostaw,
- 9.3.11. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym,
- 9.3.12. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.
- 10.1.10 o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
- 10.1.11 .o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- 10.2.1. odpis z KRS lub informacja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

.....
data i podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.*

.....
data i podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

a) **Inspektor Ochrony Danych** - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.
4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowo, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
 - a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 - b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 - c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 - d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 - e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 - f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
9. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na dostawę: systemów rurowych wymienników ciepła Pp200-010 i Pp170-010 do Elektrowni.

.....
data i podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Umowa nr CRU/U/4100...../...../2018
(zwana w dalszej części "Umową")

zawarta w Zawadzie w dniu września 2018 roku, pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują

Marek Ryński - **Wiceprezes Zarządu**
Mirosław Jabłoński - **Prokurent**

a

....., adres:, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, (NIP:), kapitał zakładowy PLN, zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez:

.....
.....

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:

1. Dostawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Dostawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Dostawcę.
2. Dostawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Dostawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Dostawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Towarów Zamawiającego w wersji NZ/4/2017 z dnia 7 sierpnia 2018r r. (dalej "OWZT") zamieszczone na stronie internetowej <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty> stanowią integralną część Umowy. Dostawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZT i akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZT pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZT.

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia:

Systemów rurowych wymienników ciepła Pp200-010 ilość 1szt.

Systemów rurowych wymienników ciepła Pp170-010 ilość 1szt. („Towar”).

1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Towaru została zawarta w Załączniku nr 1 do Umowy.

1.3. Dostawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną systemów rurowych wymienników ciepła Pp200-010 i Pp170-010 ze szczegółowymi warunkami gwarancji, uwzględniającymi szczegółowe wymagania Zamawiającego w okresie gwarancji określone w Załączniku nr 1 do Umowy.

2. TERMIN DOSTAWY

2.1. Strony ustalają termin dostawy Towaru do

2.2. Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony przez upoważnionych przedstawicieli Stron w formie dokumentowej (e-mail, fax).

3. MIEJSCE DOSTAWY

3.1. Towar zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Rozliczenie dostawy nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe wg poniższej tabeli:

Lp.	Towar	Ilość /szt.	Cena (PLN/EURO)
1.	Systemy rurowe wymiennika ciepła Pp200-010	1	
2.	Systemy rurowe wymienników ciepła Pp170-010	1	

4.2. Cena Towaru zawiera całość kosztów związanych z dostawą do Zamawiającego, w tym koszty zakupu materiałów oraz transport.

4.3. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT na adres wskazany w pkt 7.1.1. Umowy. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru towaru.

5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

5.1. Zamawiający wyznacza niniejszym:

Waldemar Nowiński, tel.: 15 865 61 18; e-mail: waldemar.nowinski@enea.pl

Bogusław Marczewski, tel.: 15 865 63 18; e-mail: boguslaw.marczewski@enea.pl jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Dostawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "**Pełnomocnik Zamawiającego**") oraz podpisania protokołu odbioru. Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

5.2. Ze strony Dostawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:
tel....., e-mail:

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Dostawcę oraz reprezentowania Dostawcy, w stosunkach z Zamawiającym i jego personelem, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "**Pełnomocnik Dostawcy**") oraz podpisania protokołu odbioru.

Pełnomocnik Dostawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakkolwiek zmianą Umowy.

- 5.3. Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych w pkt 5.1 i 5.2 powyżej następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. GWARANCJA

- 6.1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Towar na okres 48 miesięcy od daty dostawy.
- 6.2. Dostawca w szczególności gwarantuje, że dostarczone rurki są szczelne i materiał użyty na rurki jest wolny od korozji międzykrystalicznej.
- 6.3. Szczegółowe warunki gwarancji określa Załącznik nr 1 do Umowy.
- 6.4. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancyjnym określonym w pkt 6.1 powyżej Dostawca przy odbiorze Towaru dostarczy Zamawiającemu Gwarancję Usunięcia Wad w wysokości 5 % Ceny netto wskazanej w pkt 4.1. Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności żądania. Gwarancja Usunięcia Wad obowiązywać będzie do końca okresu gwarancyjnego gwarancji.

7. POZOSTAŁE UREGULOWANIA

- 7.1. Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:
- 7.1.1. Zamawiający: **Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 774330595.**
adres do doręczania faktur: **Enea Połaniec S.A., Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra.**
- 7.1.2. Dostawca:, tel./fax, kom
- 7.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, z zastrzeżeniem jej postanowień odmiennych, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 7.3. Do Umowy zastosowanie znajdują OWZT Zamawiającego, które stanowią jej integralną część.
- 7.4. Załącznikami do Umowy są:
- 7.4.1. Załącznik nr 1 – Wymagania na dostawę systemów rurowych Pp200-010 i Pp170-010.
- 7.5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

DOSTAWCA

.....

ZAMAWIAJĄCY

.....

Wymagania na dostawę systemów rurowych Pp170 i Pp200

1. Wytyczne doboru materiału i wykonania systemów rurowych:

- 1.1. Systemy rurowe muszą być wykonane z rur fi 17,2x1,8 w ilości 626 szt./ze stali z gatunków: 1.4462, 1.4547, 1.4539 lub 1.4652 wg normy EN 10216-5 odpornej na występowanie korozji szczególnie międzykrystalicznej. Dobór materiału rurek musi uwzględniać skład chemiczny wody zawarty w Załączniku pt. Szczególne wymagania na dostawę systemów rurowych.
- 1.2. Niedopuszczalne jest łączenie rurek systemów rurowych. U-rurki będą wykonane z jednego odcinka rury.
- 1.3. Dno sitowe zostanie wykonane z materiału odpornego na korozję lub ze stali węglowej platerowanej stalą wymienioną w pkt. 1.1.
- 1.4. Dostawa i montaż wszystkich śrub w dnach sitowych oraz dostawa nakrętek - 2 kpl.
- 1.5. Montaż uszczelki membranowej wraz z dostawa drugiej do kompletu - 2 kpl.
- 1.6. Należy zaproponować i wprowadzić zmiany konstrukcyjne w systemach rurowych mających na celu poprawienie niezawodności pracy rurek (ograniczenie pęknięć, uszkodzeń erozyjnych płaszczu w okolicach odprowadzenia skroplin z wymienników. Uzgodnienia te wymagają akceptacji Zamawiającego. Propozycja zmian zostanie dołączona do oferty.
- 1.7. Na wykonane wkłady zostanie wystawienie Poświadczenia UDT wraz z kompletem badań wymaganych przepisami Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-WO-W oraz kompletem świadectw materiałowych potwierdzonych przez UDT.
- 1.8. Parametry robocze systemów rurowych zostały podane w załącznikach Rysunki koncesyjne Pp 170 i Pp 200.
- 1.9. Dostawa systemów rurowych po stronie Wykonawcy.

2. Gwarancja

- 2.1. Wymagany przez Zamawiającego Okres gwarancji na wykonane elementy wymienników wynosi min. 48 m-cy, od daty dostawy.
- 2.2. Wymagane jest aby w okresie gwarancji nie wystąpiły nieszczelności u-rurek oraz korozja międzykrystaliczna w materiale rurek.
- 2.3. W przypadku wystąpienia nieszczelności Dostawca będzie zobowiązany usunąć nieszczelności w systemach rurowych w ENEA Połaniec na urządzeniu i pokryć wszystkie koszty związane z przygotowaniem do usunięcia nieszczelności /izolacje, rusztowanie itp./.
- 2.4. Usterki limitujące pracę urządzenia muszą być usuwane w ciągu 48 godzin od poinformowania wykonawcę emailem lub faksem.

3. Oferenci zobowiązani są złożyć z ofertą następujące dokumenty:

- 3.1. Oświadczenie, że Oferent posiada niezbędne uprawnienia do projektowania i wytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE / dyrektywę PED
- 3.2. Oświadczenie, że będzie posiadał dokumentację warsztatową niezbędną do wykonania zapasowych systemów rurowych. Projektantem wymienników jest firma CBKK Tarnowskie Góry, 42-600 ul. Opolska 23
- 3.3. Listę referencyjną klientów ze szczególnym uwzględnieniem projektów i realizacji podobnych urządzeń.
- 3.4. Deklarację, że opracowanie będące przedmiotem postępowania ofertowego będzie: - skoordynowane technicznie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zostanie opracowane kompletnie pod względem obowiązujących przepisów, potrzeb i procedur zgodnych z Dyrektywą ciśnieniowa 2014/68/UE /

AUKCJA ELEKTRONICZNA**I. Warunki**

1. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
2. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej firmy eB2B.
3. Osoba składająca w imieniu Wykonawcy postąpienia w toku aukcji elektronicznej powinna posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo do tych czynności, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcą, złożone wraz z Formularzem "OFERTA".
4. Kryteriami oceny ofert są:
 - 4.1. Cena Brutto.
5. Parametrami zmiennymi w aukcji elektronicznej będą:
 - 5.1. Cena Brutto,
6. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, w trakcie której Wykonawcy będą uprawnieni do udzielania kolejnych postąpień. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej to 30 minut od momentu jej otwarcia po warunkiem, że w ciągu ostatnich 3 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców dokona postąpienia w czasie ostatnich 3 minut trwania aukcji, to Zamawiający przewiduje dogrywki. W dogrywce będą mogli wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli postąpienia w trakcie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej. Czas trwania każdej dogrywki to 5 minut. Dogrywki prowadzi się aż do momentu, gdy w dogrywce nie zostanie złożone żadne postąpienie.
8. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następną ofertą zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.
9. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie kolejnych ofert na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktowa ocena oferty będzie przeliczana do 2 miejsca po przecinku z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, to trzecią cyfrę po przecinku pomija się. Natomiast, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku zawiera się w przedziale od „5” do „9”, to następuje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę.
10. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą punktacją.
11. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. W tym celu zamawiający ustali z administratorem platformy zakupowej eB2B termin usunięcia awarii i powiadomi o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy. Po usunięciu awarii Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej i powiadamia o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców

1. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji
2. Po otrzymaniu zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji swojego konta na stronie <https://aukcje.eb2b.com.pl/>. Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji i składania ofert w jej trakcie. Następnie Wykonawcy kontaktują się z administratorem platformy zakupowej eB2B drogą mailową, lub telefoniczną (możliwość kontaktu podane są na stronie <https://aukcje.eb2b.com.pl/>, w zakładce KONTAKTY) w celu uzupełnienia danych.

3. Zamawiający zakłada przeprowadzenie próbnej aukcji elektronicznej. Udział Wykonawców w próbnej aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy. Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunki ustawowe do wzięcia udziału w próbnej aukcji elektronicznej za pośrednictwem e-maila podanego przez Wykonawców w Formularzu OFERTA. W przypadku nie wzięcia w niej udziału, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek problemów, utrudnień, awarii, które uniemożliwiłyby lub utrudniały Wykonawcy wzięcie udziału w aukcji.
4. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w formularzu „Oferta”)
5. Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: , niezależnie od ich zamiaru wzięcia udziału w aukcji.

III. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą

1. Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania komputera klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć min 1024MB RAM, jeden z systemów operacyjnych – Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.4 lub nowszy, oraz
 - dostęp do sieci Internet,
 - włączona obsługa JavaScript,
 - zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
 - zainstalowany Acrobat Reader,

Platforma eB2B zaleca użytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, tj. wersji nie starszych niż: Mozilla Firefox 22.0 lub nowsza; Google Chrome 24.0 lub nowsza ; Internet Explorer 9 lub nowsza; Opera 10 lub nowsza; Safari 5 lub nowsza; Maxthon 3 lub nowsza.