
**MODYFIKACJA nr 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NZ/PZP/46/2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na
„Modernizacja bloku 5 i wyposażenie w nowe elementy ciśnieniowe w roku 2019”**

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1. Pkt.9.2. Część I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„9.2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w formie stanowiącej Załącznik nr 6 do Formularza „Oferta”.”

2. Pkt 10.2. Część I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„10.2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Niezłożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3a Ustawy.”

3. Pkt 10.13. Część I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„10.13. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę.”

4. Pkt 15.11 Część I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„15.11.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu – dokumenty potwierdzające wniesienie wadium powinny zostać załączone do oferty w postaci elektronicznej przez załączenie na Platformie Zakupowej oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).”

5. Pkt od 15.12. do 15.14. Część I SIWZ zostają usunięte.

6. Punkty po pkt 15.11 Część I SIWZ otrzymują nową numerację:

„15.12.Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

15.12.1. ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Enea Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec,

- 15.12.2. określać kwotę gwarantowaną w PLN (ustaloną w SIWZ),
- 15.12.3. określać termin ważności (wynikający z SIWZ),
- 15.12.4. określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
- 15.12.5. być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie Zamawiającego bez badania zasadności żądania.
- 15.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
- 15.14. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem 46 ust. 4a Ustawy.
- 15.15. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
- 15.16. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 15.17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana:
- 15.17.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 15.17.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 15.17.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 15.18. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 15.19. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.”
7. Zamawiający zamieści nowy Załącznik nr 7 Harmonogram Kluczowych Terminów Realizacji Zadań do części II SIWZ.
8. Pkt 2.2. część I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:
„2.2. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego oraz w zakresie prefabrykacji części ciśnieniowych warsztaty Wykonawcy.”
9. Rozdział 4 MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:
„Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawada 26,

28-230 Polaniec oraz w zakresie prefabrykacji części ciśnieniowych warsztaty Wykonawcy.”

10. Rozdział 9 MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG część IIA SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawada 26,

28-230 Polaniec oraz w zakresie prefabrykacji części ciśnieniowych warsztaty Wykonawcy.”

11. Rozdział 9 MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG część IIB SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawada 26,

28-230 Polaniec oraz w zakresie prefabrykacji części ciśnieniowych warsztaty Wykonawcy.”

12. Załącznik nr 1 do części II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„Zakres dostawy obejmuje analizy, prefabrykację, demontaż i montaż oraz próby warsztatowe i na miejscu montażu, pakowanie, wysyłkę, transport na miejsce montażu, rozładunek, odprawę celną (jeśli ma zastosowanie) oraz magazynowanie elementów i urządzeń, jak również dostarczenie całej informacji. rozplanowania instalacji.

Prace należy wykonać według dokumentacji warsztatowo - montażowej – **załącznik A5_1; załącznik A5_2;**

Prace należy wykonać według dokumentacji warsztatowo - montażowej – **załącznik A5_3**

Prace należy wykonać według dokumentacji warsztatowo - montażowej – **załącznik A5_4**

Zakres prac:

1. Wymiana przegrzewacza pary świeżej II°
2. Wymiana przegrzewacza pary wtórnej III°
3. Zabudowa schładzaczy pary wtórnej
4. Rozbudowa przegrzewacza wtórnego I°



K5 WYMIANA PRZEGRZEWAČA PARY ŚWIEŻEJ II° – realizacja w 2019r

Załącznik A5_1 nr EP-650-200-01

	Rozliczenie wg
1. Opracowanie technologii wymiany przegrzewacza pary świeżej II°	RYCZAŁT
2. Inspekcja wizualna komór przegrzewacza pary świeżej II° i przegrzewacza stropowego w rejonie wykonywanych prac	RYCZAŁT
3. Dostawa elementów zgodnie ze specyfikacją	RYCZAŁT
4. Prefabrykacja węzownic na 24 gradzie z materiału P91 (38x5) według dokumentacji projektowej nr EP-650-200-01	RYCZAŁT
5. Demontaż starych węzownic i przekazanie ich na miejsce wskazane przez Zamawiającego	RYCZAŁT
6. Wszystkie prace wyburzeniowe/demontaż, które są konieczne do instalacji nowych elementów. Uwaga: wszystkie prace wyburzeniowe lub modyfikacje istniejących urządzeń muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.	RYCZAŁT
7. Wymiana węzownic (z mat. 12H1MF wg. GOST) na 24 gradziach - na węzownice wykonane z materiału P91 (38x5) według dokumentacji projektowej nr EP-650-200-01. Kolektory zbiorcze nie podlegają wymianie. Spoiny montażowe są zlokalizowane w międzystropiu.	RYCZAŁT
8. Prefabrykacja skrzynek uszczelniających na przejście grodzi przez przegrzewacz stropowy 48szt.	RYCZAŁT
9. Wymiana skrzynek uszczelniających na przejście grodzi przez przegrzewacz stropowy 48 szt.	RYCZAŁT
10. Wypełnienie szamotem skrzynek uszczelniających 48 szt.	RYCZAŁT
11. Uczestnictwo w próbach ciśnieniowych	RYCZAŁT



12.	Wykonanie wymaganych kontroli i prób potwierdzonych przez organ UDT dla uzyskania wszystkich wymaganych prawem dopuszczeń w ramach Dyrektywy PED (CE certyfikat 97/23/EC (PED))	RYCZAŁT
13.	Prace porządkowe i utylizacja wytworzonych odpadów	RYCZAŁT
14.	Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (dokumentacji jakościowej dla realizowanych prac oraz dokumentacji „red corrects”	RYCZAŁT
15.	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	POWYKONAWCZO Do 2000rbg
	<u>Zamawiający dostarcza:</u>	
	Projekt wykonawczy nr EP-650-200-01	
	Rury z materiału P91 (38x5)	

K5	WYMIANA PRZEGRZEWAZCA PARY WTORNEJ III° ~ realizacja w 2019r	Rozliczenie wg
	Załącznik A5_2 nr EP-650-210-01	
1.	Opracowanie technologii wymiany przegrzewacza pary wtórnej III°	RYCZAŁT
2.	Inspekcja wizualna komór przegrzewacza pary wtórnej III° i przegrzewacza stropowego w rejonie wykonywanych prac	RYCZAŁT
3.	Dostawa elementów zgodnie ze specyfikacją	RYCZAŁT
4.	Prefabrykacja węzownic na 58 grodzie z materiału P91 (60x5) według dokumentacji projektowej nr EP-650-210-01	RYCZAŁT
5.	Demontaż starych węzownic i przekazanie ich na miejsce wskazane przez Zamawiającego	RYCZAŁT
6.	Wszystkie prace wyburzeniowe/demontaż, które są konieczne do instalacji nowych elementów. Uwaga: wszystkie prace wyburzeniowe lub modyfikacje istniejących urządzeń muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.	RYCZAŁT
7.	Wymiana węzownic (z mat. 12H1MF wg. GOST) na 58 grodziach - na węzownice wykonane z materiału P91 (60x5) według dokumentacji projektowej nr EP-650-210-01. Kolektory zbiorcze nie podlegają wymianie. Spoiny montażowe są zlokalizowane w międzystropiu.	RYCZAŁT
8.	Prefabrykacja skrzynek uszczelniających na przejście grodzi przez przegrzewacz stropowy 116 szt.	RYCZAŁT



9.	Wymiana skrzynek uszczelniających na przejście grodzi przez przegrzewacz stropowy 116 szt.	RYCZAŁT
10.	Wypełnienie szamotem skrynek uszczelniających 116 szt.	RYCZAŁT
11.	Uczestnictwo w próbach ciśnieniowych	RYCZAŁT
12.	Wykonanie wymaganych kontroli i prób potwierdzonych przez organ UDT dla uzyskania wszystkich wymaganych prawem dopuszczeń w ramach Dyrektywy PED (CE certyfikat 97/23/EC (PED))	RYCZAŁT
13.	Prace porządkowe i utylizacja wytworzonych odpadów	RYCZAŁT
14.	Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (dokumentacji jakościowej dla realizowanych prac oraz dokumentacji „red corrects”	RYCZAŁT
15.	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	POWYKONAWCZO Do 2000rbg
	<u>Zamawiający dostarcza:</u>	
	Projekt wykonawczy nr EP-650-210-01	
	Rury z materiału P91 (60x5)	

K5	ZABUDOWA SCHŁADZACZY PARY WTÓRNEJ – realizacja w 2019r	Rozliczenie wg
	Załącznik A5_3 NR 1-01538	
1.	Opracowanie technologii montażu schładzaczy pary wtórnej	RYCZAŁT
2.	Inspekcja wizualna miejsca zabudowy schładzaczy oraz trasy rurociągu wody wtryskowej	RYCZAŁT
3.	Dostawa elementów zgodnie ze specyfikacją	RYCZAŁT
4.	Prefabrykacja elementów instalacji wody wtryskowej według dokumentacji projektowej NR 1-01538	RYCZAŁT
5.	Wszystkie prace wyburzeniowe/demontaż, które są konieczne do instalacji nowych elementów. Uwaga: wszystkie prace wyburzeniowe lub modyfikacje istniejących urządzeń muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.	RYCZAŁT
6.	Montaż instalacji wody wtryskowej	RYCZAŁT
7.	Zabudowa schładzaczy pary NARVIK AT Model 38	RYCZAŁT
8.	Uczestnictwo w próbach ciśnieniowych	RYCZAŁT
9.	Wykonanie wymaganych kontroli i prób potwierdzonych przez organ UDT dla uzyskania wszystkich wymaganych prawem dopuszczeń w	RYCZAŁT



	ramach Dyrektywy PED (CE certyfikat 97/23/EC (PED))		
10.	Prace porządkowe i utylizacja wytworzonych odpadów		RYCZAŁT
11.	Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (dokumentacji jakościowej prac oraz dokumentacji „red corrects”		RYCZAŁT
12.	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)		POWYKONAWCZO Do 2000rbg
	<i>Zamawiający dostarcza:</i>		
	Projekt wykonawczy instalacji NR 1-01538		
	2 szt. schładzaczy pary przegranej NARVIK AT Model 38		

K5 ROZBUDOWA PRZEGRZEWACZA WTÓRNEGO I° – realizacja w 2019r		Rozliczenie wg
	Załącznik A5_4 nr W20.039	
1.	Opracowanie technologii rozbudowy I° przegrzewacza pary wtórnej	RYCZAŁT
	Inspekcja wizualna przegrzewacza pary wtórnej I° i przegrzewacza stropowego w rejonie wykonywanych prac	RYCZAŁT
1.	Dostawa elementów zgodnie ze specyfikacją	RYCZAŁT
2.	Prefabrykacja węzownic na 96 pęczków z materiału 15HM/16M (51x4) według dokumentacji projektowej nr W20.039	RYCZAŁT
3.	Wszystkie prace wyburzeniowe/demontaż, które są konieczne do instalacji nowych elementów. Uwaga: wszystkie prace wyburzeniowe lub modyfikacje istniejących urządzeń muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.	RYCZAŁT
4.	Odbudowa zaślepionych węzownic (51x4 z mat. 12H1MF wg. GOST) do 40 szt.	RYCZAŁT



5.	Wykonanie i montaż odgień w przegrzewaczu stropowym (31,8x5 z mat. K18) według dokumentacji projektowej nr W20.039	RYCZAŁT
6.	Montaż węzownic według dokumentacji projektowej nr W20.039	RYCZAŁT
7.	Uczestnictwo w próbach ciśnieniowych	RYCZAŁT
8.	Wykonanie wymaganych kontroli i prób potwierdzonych przez organ UDT dla uzyskania wszystkich wymaganych prawem dopuszczeń w ramach Dyrektywy PED (CE certyfikat 97/23/EC (PED))	RYCZAŁT
9.	Prace porządkowe i utylizacja wytworzonych odpadów	RYCZAŁT
10.	Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (dokumentacji jakościowej dla realizowanych prac oraz dokumentacji „red corrects”	RYCZAŁT
11.	Prace dodatkowe wynikające z przeglądu i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	RYCZAŁT
	<u>Zamawiający dostarcza:</u>	POWYKONAWCZO
	Projekt wykonawczy nr W20.039	Do 3000rbg

1.3. Załącznik nr 2 do części II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„Zakres dostawy obejmuje analizy dokumentacji warsztatowo - montażowej j, prefabrykację, demontaż i montaż oraz próby warsztatowe i na miejscu montażu, pakowanie, wysyłkę, transport na miejsce montażu, rozładunek, odprawę celną (jeśli ma zastosowanie) oraz magazynowanie elementów i urządzeń, jak również dostarczenie całej informacji rozplanowania instalacji.

Prace należy wykonać według dokumentacji warsztatowo - montażowej CBKK Tarnowskie Góry – **załącznik B5**.

1. Prefabrykacja kaloryferowych podgrzewaczy powietrza
2. Demontaż istniejących kaloryferowych podgrzewaczy powietrza
3. Montaż nowych kaloryferowych podgrzewaczy powietrza

1.	K5 PREFABRYKACJA KALORYFEROWYCH PODGRZEWACZY POWIETRZA – realizacja 2019	Rozliczenie wg
1.1.	Dostawa elementów i wykonanie prefabrykacji według dokumentacji warsztatowo - montażowej	RYCZAŁT



1.1.1.	Zakres dostaw jest określony w dokumencie EW-40344 „Zestawienie elementów wysyłkowych”	RYCZAŁT
1.1.2.	Sposób wykonania prefabrykacji określony na rysunkach zestawionymi w dokumencie 1.14881 „Spis rysunków”	RYCZAŁT
1.1.3.	Specyfikacja materiałowa jest określona w dokumencie 2.15617 „Specyfikacja materiałów”	RYCZAŁT
1.1.4.	Wykonanie wymaganych kontroli i prób potwierdzonych przez organ UDT dla uzyskania wszystkich wymaganych prawem dopuszczeń w ramach Dyrektywy PED (CE certyfikat 97/23/EC (PED))	RYCZAŁT
2.	K5 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH KALORYFEROWYCH PODGRZEWCZY POWIETRZA – realizacja 2019	
2.1.	Demontaż starego podgrzewacza powietrza i przekazanie go na miejsce wskazane przez Zamawiającego	RYCZAŁT
2.2.	Wszystkie prace wyburzeniowe/demontaż, które są konieczne do instalacji nowych elementów. Uwaga: wszystkie prace wyburzeniowe lub modyfikacje istniejących urządzeń muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.	RYCZAŁT
2.3.	Prace porządkowe i utylizacja wytworzonych odpadów	RYCZAŁT
3.	K5 MONTAŻ NOWYCH KALORYFEROWYCH PODGRZEWCZY POWIETRZA – realizacja 2019	
3.1.	Montaż nowych kaloryferowych podgrzewaczy powietrza według dokumentacji WS-40342	RYCZAŁT
3.2.	Dostawa i montaż instalacji AKPiA według projektu wraz z uruchomieniem w systemie DCS	RYCZAŁT
3.3.	Wykonanie instalacji elektrycznych od rozdzielni wskazanej przez Zamawiającego	RYCZAŁT
3.4.	Wykonanie wszystkich koniecznych modyfikacji, zmiany tras kablowych, przyrządów, urządzeń, rurociągów, kanałów oraz przystosowanie istniejących konstrukcji i budynków, które są konieczne dla wykonania zakresu prac.	RYCZAŁT
3.5.	Wykonanie wymaganych kontroli i prób potwierdzonych przez organ UDT	RYCZAŁT
3.6.	Prace porządkowe i utylizacja wytworzonych odpadów	RYCZAŁT
3.7.	Obecność oraz nadzór podczas prób ciśnieniowych	RYCZAŁT
3.8.	Inspekcja wizualna kanałów powietrza, instalacji zasilającej i odwadniającej	RYCZAŁT
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	POWYKONAWCZO Do 2000rbg
	<u>Zamawiający dostarcza:</u>	
	DOKUMENTACJĘ WARSZTATOWO-MONTAŻOWĄ:	
	1. Spis rysunków 1.14881	

1.1.0-1482806	Rurociągi zasilające i wylotowe parowego podgrzewacza powietrza - zestawienie -ark.I	1
1.2.1-1482850	Rurociągi zasilające i wylotowe parowego podgrzewacza powietrza - zestawienie -ark.II	1
1.3.0-1482807	Parowy podgrzewacz powietrza - zestawienie	1
1.4.1-1482808	Rama I.II; Belka I.II.III	
1.5.2-1482809	Ściana I-V	
1.6.2-1482810	Właz 450x1000	
1.7.3-1482811	Drabina I,II	
1.8.4-1482812	Słupek, Blacha	
1.9.1-1482813	Segment grzewczy I,II	
1.10.	1-1482814 Komora zbiorcza wlotowa	
1.11.	1-1482815 Komora zbiorcza wylotowa	
1.12.	3-1482816 Kolektor wlotowy 0133x8	
1.13.	3-1482817 Kolektor wylotowy I	
1.14.	3-1482818 Kołnierz płaski 1	
1.15.	3-1482819 Kołnierz płaski 2	
1.16.	4-1482820 Kątownik	
1.17.	3-1482821 Płaskownik I.II	
1.18.	4-1482822 Śruba M12	
1.19.	3-1482823 Kolektor wylotowy II	
1.20.	3-1482824 Kolektor kondensatu	
1.21.	3-1482849 Kolektor odwodnień	
1.22.	2-1482851 Uchwyt rury 0133, 076,1	
1.23.	1-1483513_podpora dodatkowa	
2.	Specyfikacja materiałowa 2.15617	
3.	Elementy wysyłkowe EW-40344	
4.	WS-40342	
4.1.0-1481729	Zabudowa kaloryferowych podgrzewaczy powietrza	
4.2.2-1481730	Ściana 1	
4.3.2-1481731	Ściana 2	
4.4.2-1381732	Ściana 3	
4.5.2-1481733	Ściana 4	
4.6.2-1481734	Ściana 5	



- 4.7.2-1481735 Ściana 6
- 4.8.2-1481736 Ściana 7
- 4.9.2-1481737 Ściana 8
- 4.10. 2-1481738 Stężenie 1 + 6
- 4.11. 1-1481739 Właz 400 x 500
- 4.12. 0-1481740 Pomosty
- 4.13. 0-1481747 Pomost – elementy
- 4.14. 1-1483513_podpora dodatkowa
- 4.15. SM-WS-40342 Specyfikacja materiałów

DOKUMENTACJĘ AKPIA:

1. 1.14879b Spis zespołów produkcyjnych i wysyłkowych
2. 4.8676b Ogólne wytyczne montażu
3. 2.15614b Specyfikacja materiałów
4. 2.15615b Listę wejść i wyjść
5. 2.15616b Połączenia elektryczne kablowe
6. 1.14880b Spis rysunków
7. 4-1480449 Schematy ideowe pomiarów kaloryferowych podgrzewaczy powietrza

14. Załącznik nr 1 do części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„Załącznik nr 1 do Części I SIWZ

FORMULARZ „OFERTA”

(Nazwa Wykonawcy)

Nr

(nr Oferty nadany przez Wykonawcę)

z dnia

(data sporządzenia Oferty)

Nawiązując do ogłoszenia Enea Połaniec S.A. o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pod numerem (uzupełni Wykonawca) w dniu(uzupełni Wykonawca) dotyczącego przetargu nieograniczonego na: **„Modernizacja bloku 5 i wyposażenie w nowe elementy ciśnieniowe w roku 2019” w Enea Połaniec S.A.**_składamy niniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oświadczamy, że:

- 1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia dla Pakietu A za cenę składającą się z:**
 - 1.1.** Wynagrodzenia za zakres Prac rozliczanych ryczałtowo.
 - 1.2.** Wynagrodzenie za zakres Prac rozliczanych powykonawczo dla planowanej ilości do 9000 rbg w trakcie trwania umowy, w całości objętych prawem opcji:

WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE BRUTTO [PLN]	
SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (9000 rbg x stawka brutto za 1 rbg)	
Słownie brutto:	
WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE NETTO [PLN]	
SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (9000 rbg x stawka za 1 rbg)	
Słownie netto:	
podatek VAT (...%)	
Słownie VAT:	
Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] brutto (z podatkiem VAT):	
Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] netto (bez podatku VAT)	

- 1.3.** Powyższe wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o składniki cenowe określone w Załączniku nr 8 A do Oferty - Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu A, który stanowi integralną część Formularza OFERTA.

- 2. Oferujemy wykonanie całości zamówienia dla Pakietu B za cenę składającą się z:**
 - 2.1.** Wynagrodzenia za zakres Prac rozliczanych ryczałtowo.

2.2. Wynagrodzenie za zakres Prac rozliczanych powykonawczo dla planowanej ilości do 2000 rbg w trakcie trwania umowy, w całości objętych prawem opcji:

WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE BRUTTO [PLN]	
SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (2000 rbg x stawka brutto za 1 rbg)	
Słownie brutto:	
WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE NETTO [PLN]	
SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (2000 rbg x stawka za 1 rbg)	
Słownie netto:	
podatek VAT (...%)	
Słownie VAT:	
Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] brutto (z podatkiem VAT):	
Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] netto (bez podatku VAT)	

2.3. Powyższe wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o składniki cenowe określone w Załączniku nr 8 B do Oferty - Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu B, który stanowi integralną część Formularza OFERTA..

3. **Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.**
4. **Warunki płatności faktur 30 dni od daty skutecznego dostarczenia faktury. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.**
5. **Wybór naszej oferty będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (określi Wykonawca).**
6. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami podanymi w SIWZ.**
7. **Oświadczamy, że Oferta jest opracowana dla kompletnego zakresu przedmiotu zamówienia, na który składamy ofertę.**
8. **Oświadczamy, że mamy pełne i niezaprzeczalne prawo do oferowania usług objętych przedmiotem zamówienia na terenie Polski i ponosimy pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich.**
9. **Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie, w tym także podczas odbytej wizji lokalnej informacje konieczne do właściwego przygotowania Oferty i akceptujemy je bez zastrzeżeń.**
10. **Oświadczamy, że uzyskaliśmy wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie postawione przez nas pytania odnośnie zapisów w SIWZ.**
11. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami przyszłej Umowy zamieszczonej w Części IIIA SIWZ, Części IIIB SIWZ i akceptujemy jej warunki.**
12. **Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej Oferty, jako Najkorzystniejszej do:**
 - 12.1. **podpisania Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,**

- 12.2. wystawiania faktur zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami na wartość Przedmiotu Zamówienia/Umowy.
13. Informujemy, że Wadium w kwocie PLN (uzupełni Wykonawca oddzielnie dla każdego Pakietu) zostało wniesione w dniu (uzupełni Wykonawca oddzielnie dla każdego Pakietu) w formie.....(uzupełni Wykonawca oddzielnie dla każdego Pakietu).
14. Po zakończeniu postępowania prosimy o zwrot wadium (dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu) na numer rachunku bankowego(uzupełni Wykonawca). Wadium wniesione w formie niepieniężnej prosimy przesać na adres(uzupełni Wykonawca).
15. Potwierdzamy, że jesteśmy zaznajomieni i będziemy stosować polskie przepisy w zakresie postępowania, ubezpieczeniowego, bankowego, itp., koniecznych do realizacji Przedmiotu Zamówienia.
16. Potwierdzamy, że okres związania Ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania Ofert.
17. Oświadczamy, że składamy Ofertę, jako⁴
- 17.1. Wykonawca samodzielny,
- 17.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i załączamy Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 3 do Formularza „Oferta”).
18. Oświadczamy, że, na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy w wymaganym przez Zamawiającego terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość składanych w Ofercie zobowiązań i oświadczeń.
19. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, że nie później niż w terminie składania ofert możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przez nas, nie później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
20. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, , w odniesieniu do celów i zasad przetwarzania danych osobowych przedstawionych przez Administratora w poniższej klauzuli informacyjnej.⁵

**Klauzula informacyjna Administratora
związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: **RODO**, informujemy, że:

⁴ Niepotrzebne skreślić

⁵ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 Rozporządzenia RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

- a) **Inspektor Ochrony Danych** - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383
- b. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr NZ/PZP/46/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
- c. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowo, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- e. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- f. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO.
- g. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
- h. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- j. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.
- k. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

21. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na adres:
.....(uzupełni Wykonawca)

22. Oświadczamy, że do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ustanowiony został Pełnomocnik w osobie:

.....
imię i nazwisko

.....
adres

.....
numer telefonu

.....
adres e-mail

23. Informujemy, że osobą uprawnioną do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy jest (są):

.....
imię i nazwisko

.....
adres

.....
nr telefonu

.....
adres e-mail

24. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail:

.....
25. Informujemy, że osobą/osobami⁶ odpowiedzialnymi za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem jest/są⁷:

⁶ Niepotrzebne skreślić

⁷ Niepotrzebne skreślić

.....
imię i nazwisko	imię i nazwisko
.....
numer telefonu	numer telefonu
.....
numer faksu	numer faksu
.....
adres e-mail	adres e-mail

26. Oświadczamy, że kompletna Oferta składa się z..... (uzupełni Wykonawca) kolejno ponumerowanych stron i zawiera następujące Załączniki:

26.1.	Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta”	Aukcja elektroniczna
26.2.	Załącznik nr 2 do Formularza „Oferta”	pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy
26.3.	Załącznik nr 3 do Formularza „Oferta”	dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
26.4.	Załącznik nr 4 do Formularza „Oferta”	Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
26.5.	Załącznik nr 5 do Formularza „Oferta”	Zestawienie prac wykonywanych przez podwykonawców
26.6.	Załącznik nr 6A do Formularza „Oferta”	dowód wniesienia wadium dla Pakietu A
26.7.	Załącznik nr 6B do Formularza „Oferta”	dowód wniesienia wadium dla Pakietu B
26.8.	Załącznik nr 7 do Formularza „Oferta”	zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy
26.9.	Załącznik nr 8A do Formularza „Oferta”	Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu A
26.10.	Załącznik nr 8B do Formularza „Oferta”	Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu B

Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

15. Pkt 16 Część II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„16. Spis załączników do Część II SIWZ

Oznaczenie załącznika	Nazwa załącznika
Załącznik nr 1	Zakres techniczny Paczka A
Załącznik nr 2	Zakres techniczny Paczka B
Załącznik nr 6	Mapa terenu Elektrowni
Załącznik nr 7	Harmonogram Kluczowych Terminów Realizacji Zadań
Załącznik nr 8	Zakładowe Normatywy Pracochłonności
Załącznik nr 9	Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP)
Załącznik nr 10	Instrukcja Przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Elektrowni
Załącznik nr 11	Instrukcja Przepustkowa dla ruchu materiałowego
Załącznik nr 12	Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego
Załącznik nr 13	Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej
Załącznik nr 14	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Polaniec
Załącznik nr 15	Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu
Załącznik nr 16	Wykaz materiałów pomocniczych
Załącznik nr 17	Wykaz materiałów podstawowych i części zamiennych
Załącznik nr 18	Wykaz urządzeń dźwignicowych
Załącznik nr 19	Dokumentacja techniczna I st przegrzewacza pary wtórnej
Załącznik nr 20	Dokumentacja techniczna wzmocnienie belek rusztu na poziomie +67 m
Załącznik nr A5_1	nr EP-650-200-01 (Wymiana przegrzewacza pary świeżej II')
Załącznik nr A5_2	nr EP-650-210-01 (Wymiana przegrzewacza pary wtórnej III')
Załącznik nr A5_3	NR 1-01538 (Zabudowa schładzaczy pary wtórnej)
Załącznik nr A5_4	nr W20.039 (Rozbudowa przegrzewacza wtórnego I')
Załącznik nr A5_5	K1-7_skrzynki stropowy

Załącznik nr B5

Podgrzewacze kaloryferowe

16. Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 19 do część II SIWZ Dokumentacja techniczna I st przegrzewacza pary wtórnej.

17. Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 20 do część II SIWZ Dokumentacja techniczna wzmocnienie belek rusztu na poziomie +67 m.

❖ Zamawiający umieszcza niniejszą Modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie:

https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?action_time=&c_name=eneapolaniec&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&order_type=&public_time=&tp=radioAll&id=487708980

❖ Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie 3 nie uwzględnia treści niniejszej Modyfikacji.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH
Marek Ryński

Członek Zarządu
ds. Zarządzania Majątkiem
Andrzej Wicik
Andrzej Wicik

