


Tabela gięć	
Średnica rury	Ø 38x6,3
Promień gięcia	R 100 mm
Wymagania dla gięcia	EN12952
Owalizacja	Max 8 %
Grubość ścianki wewn.	Min. 4,53 mm
Grubość ścianki zewn.	Min. 3,91 mm
Obrobka cieplna	nie wymagana

w2-w29									
w1									
No. Welding Spoiny	WPS	PWHT	VT NDT / Non Destructive Testing	RT	UT	MT	PT	Remarks Uwagi:	
TS:			NDT badania nieniszczące. NDT shall be carried out after PWHT if any						
Specjalne wymagania/ special requirements:									
					Acceptance level Kryteria odbioru		NDE performed acc. to NDT wykonane wg.		
VT	Kontrola wizualna/ Visual Testing				WUDT/UC/2003		WUDT-UC-WO-W/11		
RT	Badanie RT / Radiographic Testing				WUDT/UC/2003		WUDT-UC-WO-W/11		
UT	Badanie UT / Ultrasonic Testing				WUDT/UC/2003		WUDT-UC-WO-W/11		
MT	Badanie MT/ Magnetic particle Testing				WUDT/UC/2003		WUDT-UC-WO-W/11		
PT	Badanie PT/ Penefrant Testing				WUDT/UC/2003		WUDT-UC-WO-W/11		
Kod projektu WUDT/UC/2003	Cięnienie oblicz. 170,4 bar	Temp. obliczeniowa 540-nadd. °C	Nie pokazane tolerancje zgodnie z: Not shown tolerance acc. to:	EN-ISO13920-BF EN 22768-m					

6	Odkuwka Ø38x20	EN 10222-2	1	P 91	0,3	0,3	3.1
5	Blacha 20x160x200	EN 10028	1	10CrMo9-10	5,0	5,0	3.1
4	Odkuwka Ø159x40	EN 10222-2	1	P 91	5,5	5,5	3.1
3	Rura Ø38x6,3 L=389	EN 10216-2	14	P 91	1,9	26,6	3.1
2	Rura Ø38x6,3 L=502	EN 10216-2	14	P 91	2,5	35	3.1
1	Rura Ø159x22.2 L=1433	EN 10216-2	1	P 91		107,3	3.1
L.p.	Nazwa części (zespołu)	Nr rys. lub normy	Ilość sztuk	Material	Jedn. Masa	Calc. [kg]	Uwagi
3							
2							Projekt
1							
rewizja	Treść				Data	Podpis	GDF Suez Energia Polska
Konstruował	Nazwisko	Podpis	Data	Zastęp. rys.	Typ urz.ąd.	EP650	
Sprawdził	A.K.		10.2011	Tytuł rys. <i>Przegrzewacz pary pierwotnej II stopień</i> <i>Komora 1</i>			Forma
							A2
Zatwierdził	H.S.		10.2011				
Fabryka Kottów SEFAKO S.A.				Podziałka 1:10 1:5	Nr rys. EP650-200-04	rewizja 0	Masa [kg] 179,4
 Sędziszów				Nazwa pliku EP650-2009-21.dwg		Nr archiw.	
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością SEFAKO S.A. Kopiowanie lub wykorzystywanie w całości bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.							