



fw1=fw100													
No. Welding Spoiny	WPS TS:	PWHT L.G.	VT NDT / Non Destructive Testing	RT NDT badania nieniszczące.	UT NDT shall be carried out after PWHT if any	MT	PT	Remarks Uwagi:					
Specjalne wymagania/ special requirements: *10%-nafta-kreda wg 001/PT/97													
						Acceptance level Kryteria odbioru		NDE performed acc. to NDT wykonane wg.					
VT	Kontrola wizualna/ Visual Testing					WUDT/UC/2003		WUDT-UC-WO-W/11					
RT	Badanie RT / Radiographic Testing					WUDT/UC/2003		WUDT-UC-WO-W/11					
UT	Badanie UT / Ultrasonic Testing					WUDT/UC/2003		WUDT-UC-WO-W/11					
MT	Badanie MT/ Magnetic particle Testing					WUDT/UC/2003		WUDT-UC-WO-W/11					
PT	Badanie PT/ Penetrant Testing					WUDT/UC/2003		WUDT-UC-WO-W/11					
Kod projektu WUDT/UC/2003			Ciśnienie oblicz. 35 bar		Temp. obliczeniowa 540+nadd. °C		Nie pokazane tolerancje zgodnie z: Not shown tolerancer acc. to:			EN-ISO13920-B EN 22768-m			

Spoiny montażowe: w1÷w100



1	Rura Ø60.3x5 L=1046	EN 10216-2	10	P 91	7-	70-	3.1
10	Rura Ø60.3x5 L=1846	EN 10216-2	10	P 91	12.5	125-	3.1
9	Blacha 1	EP650-210 18 poz.1	20	X18CrN28	2.5	50-	3.1
8	Blacha 2	EP650-210 18 poz.2	10	X18CrN28	5.5	55-	3.1
7	Komora Ø465x20 B5	EP650-210 14	1	P 91		1012-	3.1
6	Komora Ø630x30 B5	EP650-210 10	1	P 91		1481.5	3.1
5	Wężownica 5	EP650-210 08 poz.5	10	P 91	136-	1360-	3.1
4	Wężownica 4	EP650-210 08 poz.4	10	P 91	138-	1380-	3.1
3	Wężownica 3	EP650-210 08 poz.3	10	P 91	141-	1410	3.1
2	Wężownica 2	EP650-210 08 poz.2	10	P 91	143.5	1435	3.1
1	Wężownica 1	EP650-210 08 poz.1	10	P 91	146-	1460-	3.1
L.p.	Nazwa części (zespołu)	Nr rys. lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Jedn. Masa	Catk. [kg]	Uwagi
3							
2							
1	Dodano poz.10, 11.				7.05.12	C.R.	Projekt
	rewizja Treść				Data	Podpis	GDF Suez Energia Polska
	Nazwisko	Podpis	Data	Zastęp. rys.	Typ urzqdz.	EP650	
Konstruował	C.R.		10.2011				
Sprawdził	A.K.		10.2011	Tytuł rys.	Format		
				Przeprzewacz pary wtórnej III st.			
				Blok 5			
Zatwierdził	H.S.		10.2011	A2			
Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.				Podziałka	Nr rys.	rewizja	Masa [kg]
				1:25	EP650-210-06	1	10638.5
Sędziszów				Nazwa pliku EP650-210-06.dwg		Nr archiw.	

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością SEFAKO S.A. Kopiowanie lub wykorzystywanie w całości bez pisemnej zgody jest zabronione.
Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.