









fw1÷fw100								
No. Welding Spoiny	WPS	PWHT	VT	RT	UT	MT	PT	Remarks Uwagi:
	TS: Ł.G.		NDT / Non Destructive Testing NDT badania nieniszczące. NDT shall be carried out after PWHT if any					

Specjalne wymagania/ special requirements:
*10%–nafta–kreda wg 001/PT/97

		Acceptance level Kryteria odbioru	NDE performed acc. to NDT wykonane wg.
VT	Kontrola wizualna/ Visual Testing	WUDT/UC/2003	WUDT–UC–WO–W/11
RT	Badanie RT / Radiographic Testing	WUDT/UC/2003	WUDT–UC–WO–W/11
UT	Badanie UT / Ultrasonic Testing	WUDT/UC/2003	WUDT–UC–WO–W/11
MT	Badanie MT/ Magnetic particle Testing	WUDT/UC/2003	WUDT–UC–WO–W/11
PT	Badanie PT/ Penetrant Testing	WUDT/UC/2003	WUDT–UC–WO–W/11

Kod projektu	Ciśnienie oblicz.	Temp. obliczeniowa	Nie pokazane tolerancje zgodnie z: EN–ISO13920–B
WUDT/UC/2003	35 bar	540+nadd. °C	Not shown tolerancer acc. to: EN 22768–m

Spoiny montażowe: w1÷w100

L.p.	Nazwa części (zespołu)	Nr rys. lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Jedn. Masa [kg]	Całk. Masa [kg]	Uwagi
11	Rura ø60.3x5 L=1046	EN 10216–2	10	P 91	7–	70–	3.1
10	Rura ø60.3x5 L=1846	EN 10216–2	10	P 91	12.5	125–	3.1
9	Blacha 1	EP650–210 18 poz.1	20	X18CrN28	2.5	50–	3.1
8	Blacha 2	EP650–210 18 poz.2	10	X18CrN28	5.5	55–	3.1
7	Komora ø465x20 B2	EP650–210 14	1	P 91		1012–	3.1
6	Komora ø630x30 B2	EP650–210 10	1	P 91		1481.5	3.1
5	Wężownica 5	EP650–210 08 poz.5	10	P 91	136–	1360–	3.1
4	Wężownica 4	EP650–210 08 poz.4	10	P 91	138–	1380–	3.1
3	Wężownica 3	EP650–210 08 poz.3	10	P 91	141–	1410	3.1
2	Wężownica 2	EP650–210 08 poz.2	10	P 91	143.5	1435	3.1
1	Wężownica 1	EP650–210 08 poz.1	10	P 91	146–	1460–	3.1

rewizja	Treść	Data	Podpis	Projekt
3				
2				
1	Dodano poz.10, 11.	7.05.12	C.R.	GDF Suez Energia Polska

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował	C.R.		10.2011
Sprawdził	A.K.		10.2011
Zatwierdził	H.S.		10.2011

Zastęp. rys. | Typ urządz. EP650

Tytuł rys.: *Przegrzewacz pary wtórnej III st. Blok 2*

Format: A2

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. Sędziszów

Podziałka	Nr rys.	rewizja	Masa [kg]
1:25	EP650–210–03	1	10638.5

Nazwa pliku **EP650–210–03.dwg** | Nr archiw.

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością SEFAKO S.A. Kopiowanie lub wykorzystywanie w całości bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.