



Uwaga:

1. Akceptowany poziom jakości odlewki klasa jakości 1 wg PN-EN 10228-4:2000.
2. Materiał wymaga świadectwa odbioru 3.1.B.
3. Cechować parametry techniczne p, t oraz gatunek materiału.

Poz			Nazwa		II szt	Mat	Masa (kg)	Nr rys/Norma	Nr arch
Zmiana	Nr karty	Podpis	Data	Zmiana	Nr karty	Podpis	Data		
Materiał	odkuwka P305GH			OBIEKT Kocioł. Instalacja schładzacza typu Narvik AT					Masa (kg)
	PN-EN- 10222-2:2002			Model 38					
				ZESPÓŁ/CZĘŚĆ Króciec DN80.					
	Konstr.	mgr inż. J. Han	05.2012	Nr rysunku 01.008.05.021.003.0					Nr ark.
	Kreślił	mgr inż. Robert Drogosz	05.2012						II. ark.
Sprawdz.	mgr inż. J. Han		Nazwa DOS						
Zatwierdz.									
ELPOSERWIS			Podziałka	Zastęp. rys. nr		Nr arch 4 - 06893			
POŁANIEC			%	Zastęp. rys. nr					