

Zawada, 19.12.2018r.

**Nr: NZ/PZP/21/2018/01**

**Dotyczy:** Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści SIWZ na „Dostawa pakietów zimnego końca na obrotowy podgrzewacz powietrza na bloki 2,3,5,6,7 wraz z dostawą pakietów na obrotowy podgrzewacz spalin Gavo C i D w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/21/2018).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej.

**Pytanie nr 1.**

Wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w SIWZ, część 1, pkt. 7.1.1.2. a mianowicie zamiast zapisu:

"7.1.1.2. .... Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy polegające na dostawie pakietów obrotowych podgrzewaczy powietrza lub gazów o wartości co najmniej 1.700.000 PLN brutto każda ..." proponujemy brzmienie:

"7.1.1.2. .... Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy polegające na dostawie pakietów obrotowych podgrzewaczy powietrza lub gazów o wartości co najmniej 1.100.000 PLN brutto każda ..."

**Odpowiedź nr 1.** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższą zmianę i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

**Pytanie nr 2.**

W odniesieniu do zapisów SIWZ, Część II, pkt. 4 prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na równoważne profile pakietów grzewczych Luvo oraz Gavo.

**Odpowiedź nr 2.** Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie zamiennych/równoważnych profili pod warunkiem, że ta

zamierność/równoważność spełni te same wymagania technologiczne(temperatura czystych spalin na wylocie z Gavo, spadki ciśnienia itp. ) wskazanych w SIWZ II pkt 5.5 co profile o nazwie handlowej HC12 i DU. W przypadku doboru nowego profilu Wykonawca przeprowadzi pełną analizę termodynamiczną Luvo/Gavo i przedstawi ją Zamawiającemu do akceptacji.

**Pytanie nr 3.**

Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej SIWZ.

**Odpowiedź nr 3.** Zamawiający informuje, iż udostępni edytowalną wersję SIWZ.

**Z poważaniem**

Przewodniczący  
Komisji przetargowej  
