



OGŁOSZENIE

Enea Połaniec S.A. OGŁASZA PRZETARG NIEPUBLICZNY na dostawę ŚLIMAKA ROZGARNIAJĄCEGO DO EUROSILÓ KAMIENIA WAPIENNEGO

1. ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE:
 - 1.1. Zakup kompletnego ślimaka rozgarniającego do Eurosilo kamienia wapiennego ilość 1szt. o parametrach technicznych i wykonaniu według wymogów wynikających z załącznika nr 1 do ogłoszenia .
2. WARUNKI DOSTAW:
 - 2.1. Opracowanie i dostarczenie szczegółowej dokumentacji wykonawczej (rysunki wykonawcze) dla ślimaka rozgarniającego w Eurosilo Kamienia wraz z demontowanym czopem końcowym wału od strony napędu ślimaka na podstawie dostarczonych rysunków i przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie Zamawiającego.
 - 2.2. Razem z dostawą ślimaka należy dostarczyć kompletną dokumentację wykonawczą ślimaka zawierającą dane w zakresie zastosowanych materiałów oraz dokumentację jakościową na materiały użyte do jego wykonania.
 - 2.3. Należy przedstawić razem z ofertą referencje na wykonanie i dostawę przenośników ślimakowych o długości ślimaka $\geq 11\text{m}$, bez czopów końcowych, przy średnicy ślimaka co najmniej 600mm
 - 2.4. Złożenie potwierdzenia dokonania wizji lokalnej według wymogów zawartych w pkt 4
4. WIZJA LOKALNA:
 - 4.1. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w miejscu planowanych robót w dniu 14.12. 2018 r. o godz.7.30; miejsce spotkania: Brama nr 1 Enea Połaniec S.A.
 - 4.2. Warunkiem fakultatywnym do złożenia oferty jest zapoznanie się z lokalizacją robót/usług oraz zakresem i złożenie potwierdzenia dokonania wizji lokalnej.
 - 4.3. Wizja lokalna ma na celu zapoznanie potencjalnych Wykonawców z ogólną topografią Elektrowni, warunkami wykonania prac i specyfiką urządzenia. Wizja lokalna zakończona zostanie podpisaniem przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego powyższe.
 - 4.4. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:
 - 4.4.1. przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 0,5 godziny) umożliwiającego wejście na teren Enea Połaniec S.A.;
 - 4.4.2. zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Połaniec S.A.;
 - 4.4.3. podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dwa dni przed przyjazdem) biorących udział w wizji celem uzgodnienia wejścia na teren elektrowni,
 - 4.4.4. wypełnić formularz Z-1A dokument do wizji lokalnej (Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.) i przesłać z min. 2-dniowym wyprzedzeniem, w celu ustalenia godziny szkolenia. Załącznik standardowy
3. GWARANCJA:
 - 3.2.1. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonany ślimak rozgarniający wynosi minimum 24 miesięcy od daty dostawy.
5. DOSTAWA NA KOSZT DOSTAWCY.
6. TERMIN DOSTAWY: 2miesiące od daty zawarcia Umowy.
7. MIEJSCE DOSTAWY: **Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Zawada 26; 28-230 Połaniec.**
8. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
 - 8.1. Zakres dostawy.
 - 8.2. Termin dostawy.
 - 8.3. Termin płatności faktur nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury,
 - 8.4. Termin ważności oferty.
 - 8.5. Okres jej ważności,
 - 8.6. Atesty/certyfikaty/świadectwa
 - 8.7. Referencje, potwierdzające dostawę przenośników ślimakowych dla przedsiębiorstw przemysłowych, zawierające list referencyjny na dostawę tego typu przenośników.

9. OŚWIADCZENIA:

- 9.1. o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym,
- 9.2. o wyrażeniu zgody na ocenę zdolności Wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 9.3. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
- 9.4. o wykonaniu przedmiotu dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 9.5. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
- 9.6. o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
- 9.7. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, dostaw,
- 9.8. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym,
- 9.9. o wykonaniu zamówienia samodzielnie / z udziałem podwykonawców,
- 9.10. o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- 9.11. o nie zaleganiu z podatkami,
- 9.12. o zdolności kredytowej o wartości równej co najmniej wartości zamówienia,
- 9.13. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.

10. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO PRZETARGU JEST DOŁĄCZENIE DO OFERTY:

- 10.1. oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
- 10.2. w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
- 10.3. Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

11. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

11.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

SYMBOL	NAZWA KRYTERIUM	WAGA (W) Maksymalna ilość punktów
K1	Cena ofertowa	80pkt
K2	Gwarancja	20 pkt

Kryterium K1 – Cena ofertowa netto - **znaczenie (waga) 80 pkt**

(porównywana będzie cena netto nie zawierająca podatku VAT)

$$K1 = \frac{C_n}{C_o} \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_n – cena najniższa z ocenianych Ofert/najniższa wartość wynagrodzenia z ocenianych Ofert (netto),
C_o – cena ocenianej Oferty/wartość wynagrodzenia ocenianej Oferty (netto).

Kryterium K2 – Gwarancje - **znaczenie (waga) 20 pkt**

$$K2 = GP1+GP2+GP3+GP4$$

gdzie:

- GP1 - gwarancja = 24 m-cy. – 0 pkt
- GP2 - gwarancje > 24 m-cy =< 36 10 pkt
- GP3 - gwarancje > 36 m-cy =< 48 20 pkt
- GP4 - gwarancje > 72 m-cy 30 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie zdobyła największą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$K = K1+K2$$

12. OFERENT PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE SPORZĄDZENIEM I PRZEDŁOŻENIEM OFERTY.
13. Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed zawarciem umowy, bez podejmowania tym samym jakiegokolwiek zobowiązania wobec dotkniętego tym oferenta, lub jakichkolwiek obowiązków informowania dotkniętego oferenta o podstawach do takiego działania.
15. Ofertę należy złożyć na adres :

Enea Połaniec S.A., Zawada26, 28-230 Połaniec bud. F12 kancelaria I-sze piętro

15.1. Termin składania ofert: 21.12. 2018 do godz. 10⁰⁰

15.2. Termin otwarcia ofert: 21.12. 2018 godz. 10¹⁵

15.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty – załącznik nr2 do ogłoszenia

15.4. Złożona oferta powinna być opatrzona pieczętką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.

15.5. Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

BIURO ZAKUPU MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A. z opisem:

„Oferta w przetargu na dostawę kompletnego ślimaka rozgarniającego do EUROSILLO kamienia wapiennego”

Nie otwierać przed godz. 10¹⁵ w dniu 21.12. 2018

16. Oferta będzie przedmiotem dalszych negocjacji.
17. Zamówienie będzie złożone zgodnie Ogólnymi Warunkami Zakupu Towarów Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:
https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzt-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388
w wersji obowiązującej na dzień publikacji Ogłoszenia.
18. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej:
<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>
Dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami i postępowania zgodnie z ustalonymi tam zasadami.
19. W przypadku złożenia u Państwa naszego zamówienia faktury należy składać na adres:
Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Centrum Zarządzania Dokumentami
ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Góra tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.
20. Osoby odpowiedzialne za kontakty z oferentami ze strony zamawiającego:
 - 20.1. Sprawy techniczne informacji udziela: Pan Jarosław Krakówka, tel. 15 865 6191, 604 054 440
e-mail: jaroslaw.krakowka@enea.pl
 - 20.2. Sprawy handlowe prowadzi: Pan Waldemar Nowiński tel. 15 865 6118;
e-mail: waldemar.nowinski@enea.pl
21. Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.
22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
23. Załączniki do ogłoszenia:
 - a. Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres i wymagania dla realizacji przedmiotu zamówienia
 - b. Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty
 - c. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
 - d. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna
 - e. Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- f. Załącznik nr 6 - Wzór umowy.
- g. Załącznik standardowy - Formularz Z-1A dokument do wizji lokalnej (Dokument związany nr do I/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.)

Szczegółowy zakres i wymagania dla realizacji przedmiotu zamówienia

1. Dostawa kompletnego ślimaka rozgarniającego do Eurosilo kamienia o średnicy wstęgi fi1000 mm wraz z demontowanym czopem końcowym na którym jest montowany napęd ślimaka, wykonanego zgodnie z opracowaną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją wykonawczą.
2. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu szczegółowej dokumentacji wykonawczej (rysunki wykonawcze) dla ślimaka rozgarniającego w Eurosilo Kamienia wraz z demontowanym czopem końcowym wału od strony napędu ślimaka, na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego rysunku ofertowego oraz przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie Zamawiającego.

UWAGA 1. Dostarczony przez Zamawiającego razem z zapytaniem rysunek ofertowy zawiera główne wymiary gabarytowe elementów ślimaka rozgarniającego i służy do celów złożenia oferty na dostawę ślimaka wraz z czopem wału od strony napędzanej zgodnie z niniejszym zakresem szczegółowym zamówienia.

3. Wymagania w zakresie materiałów ślimaka:
 - Materiał czopu końcowego wału na którym pracuje napęd- Stal St5 lub równoważna,
 - Blacha wstęgi ślimaka o grubości 10mm, wymagana twardość blachy wstęgi ślimaka minimum 450 HBW
 - W zakresie rury ślimaka fi508mm Zamawiający nie narzuca materiału. Według posiadanego przez Zamawiającego rysunku (Rysunek nr 2) materiał rury aktualnie pracującego ślimaka posiada oznaczenie A106SA-106B według ASTM. Rura ślimaka powinna się cechować odpowiednią sztywnością konstrukcyjną oraz odpornością na zużycie ściernie.
4. Rura wstęgi ślimaka na długości 1300mm od końca nienapędzanego ślimaka powinna być zabezpieczona dodatkową okładziną z blachy o grubości 8mm jaka pokazano na załączonym Rysunku nr 2 (pozycja 23).
5. Skok zwojów ślimaka 700mm. Od strony nienapędzanej ślimak posiada podwójne zwoje wstęgi. Dodatkowe 4 zwoje wstęgi są zamocowywane na długości 2800mm licząc od nienapędzanego końca ślimaka jak pokazano na załączonym Rysunku nr 2.
6. Ślimak pracuje w dwóch kierunkach w zależności od wybranego trybu pracy tj. napełnianie magazynu lub opróżnianie magazynu. Z uwagi na ograniczoną wielkość łożysk czopu ślimaka wynikającą z ograniczonych wymiarów obudowy zespołu łożyskowego od strony nienapędzanej wymagana jest duża precyzja wykonania ślimaka w zakresie bicia promieniowego czopów końcowych. Dopuszczalne bicie promieniowe czopów ślimaka $\leq 0,6\text{mm}$.
7. Ślimak rozgarniający pracuje nad powierzchnią materiału w silosie Eurosilo na podwieszanym pomoście ruchomym, który porusza się w płaszczyźnie pionowej w zależności od poziomu materiału w silosie oraz obraca w płaszczyźnie poziomej wokół osi silosu.
8. Razem z dostawą ślimaka należy dostarczyć kompletną dokumentację wykonawczą ślimaka zawierającą dane w zakresie zastosowanych materiałów oraz dokumentację jakościową na materiały użyte do jego wykonania.
9. Oczekiwany okres gwarancji na dostarczony ślimak rozgarniający wynosi 24 miesiące. W okresie gwarancji Zamawiający dopuszcza występowanie normalnego zużycia eksploatacyjnego ślimaka rozgarniającego z uwagi na charakterystykę transportowanego materiału tj. kamienia wapiennego o parametrach głównych określonych poniżej:

Tabl.nr1 Parametry fizyko-chemiczne kamienia o twardości HV30 70÷90

Lp.	Parametr	Parametry gwarantowane dla każdej dostawy	Parametry gwarantowane dostaw tygodniowych
1	2	3	4
I	Zawartość CaCO ₃	min96,0%	min97,2%
II	Zawartość Mg CO ₃	max 2,0%	max 1,0%
III	Zawartość SiO ₂	max 2,8%	max 1,4%
IV	Zawartość Fe ₂ O ₃	max 0,35%	max0,15%
V	Zawartość wilgoci	max 5,0%	max 4,0%
VI	Granulacja	30÷60mm	30÷60mm
VII	Podziarno	Max 5%	Max 4,0%
VII	Twardość	HV ₃₀ 70÷90	HV ₃₀ 70÷90

Tabl.nr1 Parametry fizyko-chemiczne kamienia o twardości HV30 w przedziale 50÷70

Lp.	Parametr	Parametry gwarantowane dla każdej dostawy	Parametry gwarantowane całości dostaw
1	2	3	4
I	Zawartość CaCO ₃	min96,0%	min97,2%
II	Zawartość Mg CO ₃	max 2,0%	max 1,0%
III	Zawartość SiO ₂	max 2,8%	max 1,4%
IV	Zawartość Fe ₂ O ₃	max 0,35%	max0,15%
V	Zawartość wilgoci	max 9,0%	max 7,0%
VI	Granulacja	20÷60mm	20÷60mm
VII	Podziarno	max 15%	max 12%
VII	Twardość	HV ₃₀ 50÷70	HV ₃₀ 50÷70

10. Zamawiający wymaga od oferentów przedstawienia razem z ofertą referencji na wykonanie i dostawy przenośników ślimakowych o długości ślimaka $\geq 11\text{m}$ (bez czopów końcowych), przy średnicy ślimaka co najmniej 600mm.

11. Załączniki:

- a) Rysunek nr 1. Widok zabudowy ślimaka rozgarniającego
- b) Rysunek nr 2. Ślimak rozgarniający

Wzór

FORMULARZA OFERTY

Nr oferty z dnia.....

1. Dane dotyczące oferenta:
 - 1.1. Nazwa
 - 1.2. Siedziba
 - 1.3. Nr telefonu/faksu
 - 1.4. nr NIP.....
 - 1.5. adres e-mail:
 - 1.6. osoba do kontaktu nr tel. e-mail.
2. Przedmiot dostawy:.....
3. Terminy dostawy do dnia
4. Cena ofertowa:
 - 4.1. Za dostawę **kompletnego ślimaka rozgarniającego do Eurosilo kamienia** ilość **1szt.** oferujemy cenę w wysokości zł/szt. netto (słownie:złowych) netto.
 - 4.2. Wartość całkowita:zł/netto (słownie:złowych) netto.
5. Dla dostawy udzielamy Gwarancji przez okres: Szczegółowe warunki gwarancji zawiera załącznik nr 1. do ogłoszenia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy że rozliczymy podatek VAT zgodnie z postanowieniami art. 17 ust.1 pkt. 7 ustawy o podatku VAT.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na dostawę kompletnego ślimaka rozgarniającego do Eurosilo kamienia w Enea Połaniec S.A.
9. Załącznikami do oferty są:
 - 9.1. Referencje zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
 - 9.2. Warunki gwarancji (nie będące w sprzeczności z zapisami OWZT Zamawiającego).
 - 9.3. Oświadczenia:
 - 9.3.1.o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym,
 - 9.3.2.o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności Wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 9.3.3.o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
 - 9.3.4. o niezaleganie ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 - 9.3.5.o nie zaleganiu z podatkami,
 - 9.3.6.o posiadaniu zdolności kredytowej o wartości zobowiązania na kwotę

- 9.3.7.o wykonaniu przedmiotu dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 9.3.8.o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
- 9.3.9.o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
- 9.3.10. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, dostaw,
- 9.3.11. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym,
- 9.3.12. o wykonaniu zamówienia samodzielnie / z udziałem podwykonawców,
- 9.3.13. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.
- 10.1.10 o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
- 10.1.11 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- 10.2.1. odpis z KRS lub informacja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

.....
data i podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.*

.....
data i podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

a) **Inspektor Ochrony Danych** - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.
4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowo, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
 - a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 - b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 - c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 - d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 - e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 - f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

9. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na dostawę: systemów rurowych wymienników ciepła Pp200-010 i Pp170-010 do Elektrowni.

.....
data i podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Umowa nr CRU/U/4100...../...../2018
(zwana w dalszej części "Umową")

zawarta w Zawadzie w dniu września 2018 roku, pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują

Marek Ryński - **Wiceprezes Zarządu**
Mirosław Jabłoński - **Prokurent**

a

....., adres:, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, (NIP:), kapitał zakładowy PLN, zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez:

.....
.....

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:

1. Dostawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Dostawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Dostawcę.
2. Dostawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Dostawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Dostawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Towarów Zamawiającego w wersji NZ/4/2017 z dnia 7 sierpnia 2018r r. (dalej "OWZT") zamieszczone na stronie internetowej <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty> stanowią integralną część Umowy. Dostawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZT i akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZT pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZT.

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia:

Kompletnego ślimaka rozgarniającego do EUROSILLO kamienia wapiennego ilość 1szt.
dalej („Towar”).

1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Towaru została zawarta w Załączniku nr 1 do Umowy.

1.3. Dostawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną Kompletnego ślimaka rozgarniającego do EUROSILLO kamienia wapiennego ze szczegółowymi warunkami gwarancji, uwzględniającymi szczegółowe wymagania Zamawiającego w okresie gwarancji określone w Załączniku nr 1 do Umowy.

2. TERMIN DOSTAWY

2.1. Strony ustalają termin dostawy Towaru do

2.2. Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony przez upoważnionych przedstawicieli Stron w formie dokumentowej (e-mail, fax).

3. MIEJSCE DOSTAWY

3.1. Towar zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Rozliczenie dostawy nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe wg poniższej tabeli:

Lp.	Towar	Ilość /szt.	Cena (PLN/EURO)
1.	Kompletny ślimak rozgarniający do EUROSILLO kamienia wapiennego	1	

4.2. Cena Towaru zawiera całość kosztów związanych z dostawą do Zamawiającego, w tym koszty zakupu materiałów oraz transport.

4.3. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT na adres wskazany w pkt 7.1.1. Umowy. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru towaru.

5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

5.1. Zamawiający wyznacza niniejszym:

Waldemar Nowiński, tel.: 15 865 61 18; e-mail: waldemar.nowinski@enea.pl

Jarosław Krakówka, tel.: 15 865 61 91; mobile: 604 054 440 e-mail: jaroslaw.krakowka@enea.pl jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Dostawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "**Pełnomocnik Zamawiającego**") oraz podpisania protokołu odbioru. Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

5.2. Ze strony Dostawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:
tel....., e-mail:

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Dostawcę oraz reprezentowania Dostawcy, w stosunkach z Zamawiającym i jego personelem, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "**Pełnomocnik Dostawcy**") oraz podpisania protokołu odbioru.

Pełnomocnik Dostawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakkolwiek zmianą Umowy.

- 5.3. Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych w pkt 5.1 i 5.2 powyżej następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. GWARANCJA

- 6.1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Towar na okres 24 miesięcy od daty dostawy.
6.2. Szczegółowe warunki gwarancji określa Załącznik nr 1 do Umowy.
6.3. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancyjnym określonym w pkt 6.1 powyżej Dostawca przy odbiorze Towaru dostarczy Zamawiającemu Gwarancję Usunięcia Wad w wysokości 5 % Ceny netto wskazanej w pkt 4.1. Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności żądania. Gwarancja Usunięcia Wad obowiązywać będzie do końca okresu gwarancyjnego gwarancji.

7. POZOSTAŁE UREGULOWANIA

- 7.1. Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

7.1.1. Zamawiający: **Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 774330595.**

adres do doręczania faktur: **Enea Połaniec S.A., Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra.**

7.1.2. Dostawca:, tel./fax, kom

- 7.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, z zastrzeżeniem jej postanowień odmiennych, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.3. Do Umowy zastosowanie znajdują OWZT Zamawiającego, które stanowią jej integralną część.
7.4. Załącznikami do Umowy są:
7.4.1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres i wymagania dla realizacji przedmiotu zamówienia
7.5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

DOSTAWCA

.....

ZAMAWIAJĄCY

.....

Szczegółowy zakres i wymagania dla realizacji przedmiotu zamówienia

1. Dostawa kompletnego ślimaka rozgarniającego do Euroсило kamienia o średnicy wstęgi fi1000 mm wraz z demontowanym czopem końcowym na którym jest montowany napęd ślimaka, wykonanego zgodnie z opracowaną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją wykonawczą.
2. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu szczegółowej dokumentacji wykonawczej (rysunki wykonawcze) dla ślimaka rozgarniającego w Euroсило Kamienia wraz z demontowanym czopem końcowym wału od strony napędu ślimaka, na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego rysunku ofertowego oraz przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie Zamawiającego.

UWAGA 1. Dostarczony przez Zamawiającego razem z zapytaniem rysunek ofertowy zawiera główne wymiary gabarytowe elementów ślimaka rozgarniającego i służy do celów złożenia oferty na dostawę ślimaka wraz z czopem wału od strony napędzanej zgodnie z niniejszym zakresem szczegółowym zamówienia.

3. Wymagania w zakresie materiałów ślimaka:
 - Materiał czopu końcowego wału na którym pracuje napęd- Stal St5 lub równoważna,
 - Blacha wstęgi ślimaka o grubości 10mm, wymagana twardość blachy wstęgi ślimaka minimum 450 HBW
 - W zakresie rury ślimaka fi508mm Zamawiający nie narzuca materiału. Według posiadanego przez Zamawiającego rysunku (Rysunek nr 2) materiał rury aktualnie pracującego ślimaka posiada oznaczenie A106SA-106B według ASTM. Rura ślimaka powinna się cechować odpowiednią sztywnością konstrukcyjną oraz odpornością na zużycie ściernie.
4. Rura wstęgi ślimaka na długości 1300mm od końca nienapędzanego ślimaka powinna być zabezpieczona dodatkową okładziną z blachy o grubości 8mm jaka pokazano na załączonym Rysunku nr 2 (pozycja 23).
5. Skok zwojów ślimaka 700mm. Od strony nienapędzanej ślimak posiada podwójne zwoje wstęgi. Dodatkowe 4 zwoje wstęgi są zamocowywane na długości 2800mm licząc od nienapędzanego końca ślimaka jak pokazano na załączonym Rysunku nr 2.
6. Ślimak pracuje w dwóch kierunkach w zależności od wybranego trybu pracy tj. napętnianie magazynu lub opróżnianie magazynu. Z uwagi na ograniczoną wielkość łożysk czopu ślimaka wynikającą z ograniczonych wymiarów obudowy zespołu łożyskowego od strony nienapędzanej wymagana jest duża precyzja wykonania ślimaka w zakresie bicia promieniowego czopów końcowych. Dopuszczalne bicie promieniowe czopów ślimaka $\leq 0,6\text{mm}$.
7. Ślimak rozgarniający pracuje nad powierzchnią materiału w silosie Euroсило na podwieszanym pomoście ruchomym, który porusza się w płaszczyźnie pionowej w zależności od poziomu materiału w silosie oraz obraca w płaszczyźnie poziomej wokół osi silosu.
8. Razem z dostawą ślimaka należy dostarczyć kompletną dokumentację wykonawczą ślimaka zawierającą dane w zakresie zastosowanych materiałów oraz dokumentację jakościową na materiały użyte do jego wykonania.
9. Oczekiwany okres gwarancji na dostarczony ślimak rozgarniający wynosi 24 miesiące. W okresie gwarancji Zamawiający dopuszcza występowanie normalnego zużycia eksploatacyjnego ślimaka rozgarniającego z uwagi na charakterystykę transportowanego materiału tj. kamienia wapiennego o parametrach głównych określonych poniżej:

Tabl.nr1 Parametry fizyko-chemiczne kamienia o twardości HV30 70÷90

Lp.	Parametr	Parametry gwarantowane dla każdej dostawy	Parametry gwarantowane dostaw tygodniowych
1	2	3	4
I	Zawartość CaCO ₃	min96,0%	min97,2%
II	Zawartość Mg CO ₃	max 2,0%	max 1,0%
III	Zawartość SiO ₂	max 2,8%	max 1,4%
IV	Zawartość Fe ₂ O ₃	max 0,35%	max0,15%
V	Zawartość wilgoci	max 5,0%	max 4,0%
VI	Granulacja	30÷60mm	30÷60mm
VII	Podziarno	Max 5%	Max 4,0%
VII	Twardość	HV ₃₀ 70÷90	HV ₃₀ 70÷90

Tabl.nr1 Parametry fizyko-chemiczne kamienia o twardości HV30 w przedziale 50÷70

Lp.	Parametr	Parametry gwarantowane dla każdej dostawy	Parametry gwarantowane całości dostaw
1	2	3	4
I	Zawartość CaCO ₃	min96,0%	min97,2%
II	Zawartość Mg CO ₃	max 2,0%	max 1,0%
III	Zawartość SiO ₂	max 2,8%	max 1,4%
IV	Zawartość Fe ₂ O ₃	max 0,35%	max0,15%
V	Zawartość wilgoci	max 9,0%	max 7,0%
VI	Granulacja	20÷60mm	20÷60mm
VII	Podziarno	max 15%	max 12%
VII	Twardość	HV ₃₀ 50÷70	HV ₃₀ 50÷70

10. Zamawiający wymaga od oferentów przedstawienia razem z ofertą referencji na wykonanie i dostawy przenośników ślimakowych o długości ślimaka $\geq 11\text{m}$ (bez czopów końcowych), przy średnicy ślimaka co najmniej 600mm.

11. Załączniki:

- c) Rysunek nr 1. Widok zabudowy ślimaka rozgarniającego
- d) Rysunek nr 2. Ślimak rozgarniający

