



OGŁOSZENIE

Enea Połaniec S.A. OGŁASZA PRZETARG OTWARTY

na regenerację uszczelnień mechanicznych

typ 70UVP/DO

typ UVP/DO-QQV-G-0.824

1. Zakres dostawy obejmuje:

Regenerację uszczelnienia mechanicznego – typ 70UVP/DO	ilość	2szt.
Regenerację uszczelnienia mechanicznego – typ 70UVP/DO-QQV-G-0.824	ilość	1szt.
2. Wymagany termin dostawy: **do 31.01.2019 r.**
3. Szczegółowe wymagania regeneracji uszczelnień i obowiązki Dostawcy zawiera załącznik nr 5 i nr 6 do ogłoszenia.
4. Miejsce dostawy: **Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Zawada 26; 28-230 Połaniec.**
5. Transport na koszt dostawcy.
6. Oferta powinna zawierać:
 - 6.1. Zakres dostaw.
 - 6.2. Terminy dostaw.
 - 6.3. Wymagane: atesty, certyfikaty, poświadczenia,
 - 6.4. Okres gwarancji nie krótszy niż 12miesiący od daty dostawy
 - 6.5. Termin płatności faktur nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury,
 - 6.6. Termin ważności oferty.
 - 6.7. okres jej ważności,
 - 6.8. oświadczenia:
 - 6.8.1. o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym,
 - 6.8.2. o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności Wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 6.8.3. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
 - 6.8.4. o wykonaniu przedmiotu dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 6.8.5. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
 - 6.8.6. o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
 - 6.8.7. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, dostaw,
 - 6.8.8. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym,
 - 6.8.9. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.
7. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:

- 7.1. oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
- 7.2. w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
- 7.3. Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
8. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
9. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny ofert:

SYMBOL	NAZWA KRYTERIUM	WAGA (udział procentowy) (W)
K1	Wynagrodzenie Ofertowe netto	100%

Kryterium K1 –Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) 100%
(porównywana będzie Cena netto nie zawierająca podatku VAT)

$$K1 = \frac{C_n}{C_o} 100\%$$

gdzie

C_n – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),

C_o – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).

10. Oferent ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.
11. Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.
12. Planowany termin zakończenia postępowania przetargowego i wybór dostawcy - do dnia **16.01.2019r.**
13. Zamówienie będzie złożone zgodnie Ogólnymi Warunkami Zakupu Towarów Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie: https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzt-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388 w wersji obowiązującej na dzień publikacji Ogłoszenia.
14. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>. Dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami i postępowania zgodnie z ustalonymi tam zasadami.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed zawarciem umowy, bez podejmowania tym samym jakiegokolwiek zobowiązania wobec dotkniętego tym oferenta, lub jakichkolwiek obowiązków informowania dotkniętego oferenta o podstawach do takiego działania.
16. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.
17. Ofertę należy złożyć na adres e-mail: waldemar.nowinski@enea.pl do dnia **16.01.2019 r. do godz.15⁰⁰**.

18. Oferta będzie przedmiotem dalszych negocjacji.
19. W przypadku złożenia u Państwa naszego zamówienia faktury należy składać na adres:
Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Centrum Zarządzania Dokumentami
ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Góra tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.
20. Osoby odpowiedzialne za kontakty z oferentami ze strony Zamawiającego:
 - 20.1. Sprawy techniczne prowadzi Pan Jarosław Krakówka tel. **15 865 61 91; kom. 604 054 440**
e-mail: jaroslaw.krakowka@enea.pl
 - 20.2. Sprawy handlowe prowadzi: Pan Waldemar Nowiński tel. **15 865 61 18**
e-mail: waldemar.nowinski@enea.pl
21. Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.
22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
23. Załączniki do ogłoszenia:
 - 23.1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty
 - 23.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
 - 23.3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
 - 23.4. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 - 23.5. Załącznik nr 5 – Regeneracja uszczelnienia mechanicznego typ 70UVP/DO-QQV-G-0.824
 - 23.6. Załącznik nr 6 – Regeneracja uszczelnienia mechanicznego typ 70UVP/03

**Wzór
FORMULARZA OFERTY**

1. Dane dotyczące oferenta:
 - 1.1. Nazwa
 - 1.2. Siedziba
 - 1.3. Nr telefonu/faksu
 - 1.4. nr NIP.....
 - 1.5. adres e-mail:
 - 1.6. osoba do kontaktu nr tel. e-mail.
2. Przedmiot dostawy:.....
3. Terminy dostaw :.....
4. Zobowiązania oferenta:
 - 4.1. Zobowiązujemy się dostarczać towar na własny koszt do siedziby Enea Połaniec S.A, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w terminie przedstawionym przez Zamawiającego.
5. Cena ofertowa:
 - 5.1. Cena ofertowa uszczelnienia typ 70UVP/DO za szt. zł netto:
słownie:złoty
 - 5.2. Cena ofertowa uszczelnienia typ 70UVP/DO-QQVG-0.824 za szt.zł netto:
słownie: złotych
 - 5.3. Wartość całkowita:zł/netto
(słownie:złoty) netto.
6. Dla dostawy udzielamy Gwarancji przez okres:
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczamy że rozliczymy podatek VAT zgodnie z postanowieniami art. 17 ust.1 pkt. 7 ustawy o podatku VAT.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na dostawę po regeneracji uszczelnień dla Enea Połaniec S.A.
10. Załącznikami do oferty są:
 - 10.1. Oświadczenia:
 - 10.1.1. o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym,
 - 10.1.2. o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności Wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 10.1.3. posiadaniu zdolności kredytowej o wartości zobowiązania na kwotę
 - 10.1.4. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
 - 10.1.5. o wykonaniu przedmiotu dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 10.1.6. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
 - 10.1.7. o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
 - 10.1.8. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, dostaw,
 - 10.1.9. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym,

- 10.1.10. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.
 - 10.1.11. o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
 - 10.1.12. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- 10.2. odpis z KRS lub informacja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

.....
data i podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.*

.....
data i podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

- a) **Inspektor Ochrony Danych** - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.
 4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowo, transportowe, serwisowe, agencyjne.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
 - a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 - b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 - c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 - d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 - e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 - f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
 9. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na dostawę po regeneracji uszczelnień mechanicznych dla Elektrowni Enea Połaniec S.A.

.....
data i podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Regeneracja uszczelnienia mechanicznego - typ 70UVP/DO-QQV-G-0.824

Zakres regeneracji uszczelnienia mechanicznego pompy obejmuje:

- odbiór uszczelnienia do regeneracji od Zamawiającego,
- wymianę obu pierścieni ślizgowych,
- wymianę elastomerów, sprężyn oraz kołków,
- regenerację pozostałych podzespołów uszczelnienia,
- docieranie elementów uszczelnienia,
- zmontowanie kompletnego uszczelnienia,
- dostawa zregenerowanego uszczelnienia do magazynu Zamawiającego.

Preferowany okres gwarancji dla uszczelnienia po regeneracji 12 miesięcy

Regeneracja uszczelnienia mechanicznego - typ 70UVP/03

Zakres regeneracji uszczelnienia mechanicznego mieszadła:

- odbiór uszczelnienia do regeneracji od Zamawiającego,
- wymiana pierścieni uszczelniających oraz sprężyn dociskowych,
- wymiana elementów gumowych uszczelniania (oringi itp.),
- docieranie elementów uszczelnienia,
- montaż kompletnego uszczelnienia,
- dostawa uszczelnienia do magazynu Zamawiającego po regeneracji.

Preferowany okres gwarancji dla uszczelnienia po regeneracji 12 miesięcy