

Zawada, dnia 18.03.2019

**MODYFIKACJA nr 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
SIWZ NR NZ/PZP/43/2019  
PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**na**

**Remont NP turbiny z wymianą łopatek 4-stopnia wirnika na blokach 2,6,7 oraz remont WP turbiny na bloku nr 7"**

**1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:**

- 1.1.** Punkt 6.4. część II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:  
„Ponadto poziom wartości drgań łożysk turbozespołu nie będzie gorszy od wartości osiąganych przed remontem turbin, w rozumieniu zachowania klasy według ISO 7919-2:2001(E) i ISO 10816-2:2001 (E).”
- 1.2.** W załącznik nr 4 do część III SIWZ usunięto zapis:  
„Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej gwarancji jest możliwe tylko za zgodą Banku”

**2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie:**

[https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?action\\_time=&c\\_name=&c\\_type=&create\\_time=&order\\_item=&order\\_title=&order\\_type=&public\\_time=&tp=radioPublic&id=489590621](https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?action_time=&c_name=&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&order_type=&public_time=&tp=radioPublic&id=489590621)

oraz na stronie:

<https://aukcje.eb2b.com.pl/>

**3. Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie 2 nie uwzględnia treści niniejszej modyfikacji.**

DYREKTOR PIONU ZAMÓWIENI  
PROKURANT  
Mirostlaw Jabłoński

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. TECHNICZNYCH  
Marek Ryński