

Zawada, dnia 21.03.2019

**MODYFIKACJA nr 4 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR NZ/PZP/43/2019**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

Remont NP turbiny z wymianą łopatek 4-stopnia wirnika na blokach 2,6,7 oraz remont WP turbiny na bloku nr 7"

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1.1. Punkt 6.6. część II SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„6.6. W przypadku nieosiągnięcia zakładanego stanu dynamicznego łożysk turbozespołu Zamawiający dopuszcza i umożliwi Wykonawcy remontu warunki eksploatacyjne dla wykonania 4 prób „doważania” mających na celu osiągnięcie zdefiniowanego powyżej poziomu drgań”.

2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie:

https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?action_time=&c_name=&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&order_type=&public_time=&tp=radioPublic&id=489590621

oraz na stronie:

<https://aukcje.eb2b.com.pl/>

3. Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie 2 nie uwzględnia treści niniejszej modyfikacji.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH

Małgorzata Ryńska

DYREKTOR PIONU ZAMÓWIEŃ
PROKURENT

Miroslaw Jabłoński

Andrzej Witek

str. 1
L. Madaj