

Zawada, 18.03.2019 r.

Nr: NZ/PZP/41/2018/2

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na „Remont NP turbiny z wymianą łopatek 4-stopnia wirnika na blokach 2,6,7 oraz remont WP turbiny na bloku nr 7” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/41/2018).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „Remont NP turbiny z wymianą łopatek 4-stopnia wirnika na blokach 2,6,7 oraz remont WP turbiny na bloku nr 7”.

Pytanie 66:

Pytanie związane z cz. II SIWZ

Ad. Cz. II SIWZ: 6.1

Ponadto poziom wartości drgań łożysk turbozespołu nie będzie gorszy od wartości osiągniętych przed remontem turbin.

Prosimy o zmianę zapisu na:

Ponadto poziom wartości drgań łożysk turbozespołu nie będzie gorszy od wartości osiągniętych przed remontem turbin, w rozumieniu zachowania klasy według ISO 7919-2:2001(E) i ISO 10816-2:2001 (E).

Ewentualnie prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie „poziom wartości drgań” rozumiane jest jako klasa według w/w norm ISO.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Zamawiający dokona modyfikacji pkt 6.4. część II SIWZ nadając mu brzmienie:

„Ponadto poziom wartości drgań łożysk turbozespołu nie będzie gorszy od wartości osiągniętych przed remontem turbin, w rozumieniu zachowania klasy według ISO 7919-2:2001(E) i ISO 10816-2:2001 (E).”

Pytanie 67:

Wnioskujemy o doprecyzowanie definicji Instalacji poprzez określenie, że odnosi się ona jedynie do remontowanej w ramach tego postępowania części turbiny a nie całego turbozespołu.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 31

Pytanie 68:

zwracamy się z prośbą o modyfikację treści gwarancji dobrego wykonania - zał. 4 do Umowy - poprzez usunięcie poniższego zapisu: Przeniesienie wiarytelności wynikających z niniejszej gwarancji jest możliwe tylko za zgodą Banku.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 4 do Umowy usuwając zapis:

„Przeniesienie wiarytelności wynikających z niniejszej gwarancji jest możliwe tylko za zgodą Banku”


Przewodniczący
Komisji Przetargowej