

Zawada, 21.03.2019 r.

Nr: NZ/PZP/41/2018/4

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na „Remont NP turbiny z wymianą łopatek 4-stopnia wirnika na blokach 2,6,7 oraz remont WP turbiny na bloku nr 7” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/41/2018).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „Remont NP turbiny z wymianą łopatek 4-stopnia wirnika na blokach 2,6,7 oraz remont WP turbiny na bloku nr 7”.

Pytanie 71:

Czy Zamawiający dopuszcza jako opcję wyważenie (przy pomocy dostarczonej przez Wykonawcę wyważarki) wolnoobrotowe (200obr/min) wirnika części NP. turbiny?

Pytanie dotyczy „Parametrów gwarantowanych punkt 6.6. części II SIWZ”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający w zakresie przewiduje wyważenie niskoobrotowe przy pomocy dostarczonej przez Wykonawcę wyważarki. Doważanie niskoobrotowe przy pomocy wyważarki należy ująć jako ryczałt podstawowy.

Pytanie 72:


Prosimy o zmianę zapisów tego punktu na następujący”

„6.6. W przypadku nieosiągnięcia zakładanego stanu dynamicznego łożysk turboszespołu Zamawiający dopuszcza i umożliwi Wykonawcy remontu warunki eksploatacyjne dla wykonania 4 prób „doważania” mających na celu osiągnięcie zdefiniowanego powyżej poziomu drgań”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę zapisu. Zamawiający dokona modyfikacji punktu 6.6. część II SIWZ nadając mu brzmienie:

„6.6. W przypadku nieosiągnięcia zakładanego stanu dynamicznego łożysk turboszespołu Zamawiający dopuszcza i umożliwi Wykonawcy remontu warunki eksploatacyjne dla wykonania 4 prób „doważania” mających na celu osiągnięcie zdefiniowanego powyżej poziomu drgań”.


Przewodniczący
Komisji Przetargowej