

**MODYFIKACJA NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
SIWZ NR NZ/PZP/27/2018**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

na

**„Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz klap czopuchowych kotłów energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Połaniec S.A.”**

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1. Pkt. 2.7 Część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„2.7. Wykonanie Usługi będzie odbywało się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.	Czynność	Maksymalny czas realizacji
1	wymiana dwóch klap czopuchowych (demontaż/montaż klap związany z zamknięciem światła kanału spalin do czopucha) na jednym bloku energetycznym	14 dni
2	wymiana jednej klapy obejściowej (demontaż/montaż klapy związany z zamknięciem światła kanału spalin)	14 dni
3.	Instalacja powietrza doszczelniającego	60 dni dla jednej instalacji powietrza doszczelniającego, podczas postoju bloków i instalacji IOS w tym samym czasie podczas postoju bloków nr 5, 7 i IOS „C” oraz podczas postoju bloków 3, 4, 6 i IOS „D”.

Terminy wykonywania wszystkich prac (prace przygotowawcze, demontażowo/montażowe, rusztowaniowo-izolacyjne, elektryczne i AKPiA) nie mogą przekroczyć terminów planowanych postojów poszczególnych instalacji IOS oraz bloków energetycznych oraz muszą zostać wykonane w terminach określonych w harmonogramie.

Modernizacje obydwóch instalacji powietrza doszczelniającego muszą zostać wykonane podczas jednoczesnego postoju bloków i instalacji IOS. Modernizacja instalacji powietrza doszczelniającego dedykowana wymienianej klapy obejściowej IOS „C” lub „D” musi zostać zakończona przed uruchomieniem tej klapy, tak aby po uruchomieniu zapewnić jej stałe doszczelnienie.

Szczegółowy Harmonogram realizacji prac dla poszczególnych etapów Usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na miesiąc przed planowanymi postojami bloków. W harmonogramie zostaną podane przewidywane terminy odbiorów prac z udziałem

przedstawiciela Zamawiającego.

2. Pkt 7.2. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„7.2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania Usług w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego danego etapu.”

❖ Zamawiający umieszcza niniejszą Modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie:

[https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?action\\_time=&c name=&c type=&create time=&order item=&order title=&order type=&public time=&tp=radioPublic&id=489650774](https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?action_time=&c name=&c type=&create time=&order item=&order title=&order type=&public time=&tp=radioPublic&id=489650774)

❖ Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie 3 nie uwzględnia treści niniejszej Modyfikacji.

WICZPREZES ZARZĄDZANIE  
ds. TECHNICZNYCH  
Marek Ryński

DIREKTOR PIONU ZAMÓWIEŃ  
MIRKOWSKI  
Miroslaw Jabłoński