

**MODYFIKACJA NR 8 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR NZ/PZP/27/2018**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

„Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz klap czopuchowych kotłów energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Polaniec S.A.”

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1. Dodano Pkt 4.1.3. część II SIWZ nadając mu brzmienie:

„4.1.3 Uzyskanie pozwolenia na budowę z uwzględnieniem wszystkich elementów zamówienia wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami i uzgodnieniami”

2. Pkt 4.3.7. część II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„4.3.7. Jeśli będzie to wymagane Wykonawca wykona niezbędne przeróbki, demontaże wzmocnień kanałów i podestów obsługowych; istniejące podesty i drabiny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom z zakresu BHP.”

3. Dodano punkt 10a część II SIWZ, nadając mu brzmienie:

„10a Obowiązki wykonawcy w zakresie budowlanym:

Wykonawca zapewni:

1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
2. Opracowanie projektu demontażu / montażu.
3. Opracowanie planu BIOZ jeśli będzie on wymagany,
4. Uzyskanie wszelkich pozwoleń/zgłoszeń (w tym pozwolenia na budowę) z uwzględnieniem wszystkich elementów zamówienia wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami i uzgodnieniami.
5. Wykonanie stosownych obliczeń sprawdzających konstrukcję wsporczą oraz nośność fundamentów.
6. Posiadanie stosownych uprawnień do montażu konstrukcji oraz spawania.
7. Uzyskanie warunków od PSE do wykonania prac pod liniami WN.
8. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej i jakościowej zgodnie z PN-EN 1990, PN-EN 1090, planu PKiB na zakres budowlany, dziennika połączeń skręcanych.”

4. Pkt 19.1. część I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„19.1. Termin składania ofert upływa dnia 07.05.2019 r. o godz. 10:00 ”

5. Pkt 19.5. część I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„19.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2019 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.”

- ❖ Zamawiający umieszcza niniejszą Modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie:

https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?action_time=&c_name=&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&order_type=&public_time=&tp=radioPublic&id=489650774

- ❖ Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie 3 nie uwzględnia treści niniejszej Modyfikacji

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH
[Signature]
Marek Jędrzejewski

DYREKTOR BIURA ZAMÓWIEŃ
PROKURANT
[Signature]
Mirosław Jędrzejewski