

**Nr: NZ/PZP/27/2018/4**

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na „Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz klap czopuchowych kotłów energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Połaniec S.A.” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/27/2018).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz klap czopuchowych kotłów energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Połaniec S.A.”.

**Pytanie 6:**

Prosimy o doprecyzowanie, jakie dokumenty mają być złożone wraz z Ofertą:

W rozdziale XVIII SIWZ „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY” nie ma wymogu sporządzenia Szczegółowego Harmonogramu realizacji prac, natomiast wymóg taki zawarty jest w pkt. 2.7 części III do SIWZ.

Prosimy o udzielenie informacji, czy Szczegółowy Harmonogram realizacji musi być załączony do oferty przez Wykonawcę.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dokona modyfikacji punktu 2.7. część III SIWZ nadając mu następujące brzmienie: „2.7.

Lp.	Czynność	Maksymalny czas realizacji
1	wymiana dwóch klap czopuchowych (demontaż/montaż klap związany z zamknięciem światła kanału spalin do czopucha) na jednym bloku energetycznym	14 dni
2	wymiana jednej klapy obejściowej (demontaż/montaż klapy związany z zamknięciem światła kanału spalin)	14 dni
3.	Instalacja powietrza doszczelniającego	60 dni dla jednej instalacji powietrza doszczelniającego, podczas postoju bloków i instalacji IOS w tym samym czasie podczas postoju bloków nr 5, 7 i IOS „C” oraz podczas postoju bloków 3, 4, 6 i IOS „D”.

Terminy wykonywania wszystkich prac (prace przygotowawcze, demontażowo/montażowe, rusztowaniowo-izolacyjne, elektryczne i AKPiA) nie mogą przekroczyć terminów planowanych postojów poszczególnych instalacji IOS oraz bloków energetycznych oraz muszą zostać wykonane w terminach określonych w harmonogramie.

Modernizacje obydwóch instalacji powietrza doszczelniającego muszą zostać wykonane podczas jednoczesnego postoju bloków i instalacji IOS. Modernizacja instalacji powietrza



doszczelniającego dedykowana wymiennej kłapy obejściowej IOS „C” lub „D” musi zostać zakończona przed uruchomieniem tej kłapy, tak aby po uruchomieniu zapewnić jej stałe doszczelnienie.

Szczegółowy Harmonogram realizacji prac dla poszczególnych etapów Usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na miesiąc przed planowanymi postojami bloków. W harmonogramie zostaną podane przewidywane terminy odbiorów prac z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

**Pytanie 7:**

Zgodnie z art. 150 ust. 3 „Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane”. W związku z tym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy tworzonego poprzez potrącenie częściowe z faktur VAT.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

**Pytanie 8:**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że do zamontowania będą kłapy takich samych parametrów i masie 11 ton/szt (na obejściu IOS ) i 3,6 ton/szt ( przed czopuchami rozruchowymi ) jak opisane w punkcie 3.1 i 3.2 w części II SIWZ

**Odpowiedź na pytanie**

Zamawiający podaje parametry dla kłap:

Kłapa na obejściu IOS – masa około 14 400 kg (3 000 kg napędy)

kłapa przed czopuchami rozruchowymi – masa około 3 000 kg ( w tym 70 kg napędy)

**Pytanie 9:**

Prosimy Zamawiającego o przekazanie projektu instalacji powietrza doszczelniającego

**Odpowiedź na pytanie:**

Dokumentacja techniczna istniejącej instalacji powietrza doszczelniającego do wglądu u Zamawiającego.

**Pytanie 10:**

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w ramach zadania są do zmodernizowania rurociągi odwadniające. Jeżeli tak to poprosimy o przekazanie dokumentacji projektowej dla tego zakresu

**Odpowiedź na pytanie:**

Rurociągi odwadniające nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 11:**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie zmuszony do doprojektowania dodatkowych podestów obsługowych. W ramach zadania do wykonania jest demontaż istniejących podestów i ich ponowne zamontowanie

**Odpowiedź na pytanie:**

W punkcie 4.3.7 część II SIWZ określono wymagania w zakresie niezbędnych przeróbek istniejących przejść, podestów, podpór, wzmocnień itp. W zakresie będzie konieczne doprojektowanie/przeprojektowanie oraz demontaż, montaż podestów w wymaganych miejscach.

**Pytanie 12:**

Prosimy Zamawiającego o przekazanie dokumentacji projektowej z branży elektrycznej i AKPiA

**Odpowiedź na pytanie:**

Istniejąca dokumentacja techniczna branży elektrycznej i AKPiA do wglądu u Zamawiającego.

**Pytanie 13:**

Prosimy Zamawiającego o przekazanie opisów technicznych, podanie parametrów technicznych dla wentylatorów oraz nagrzewnic parowych, które to elementy ewentualnie będą podlegały wymianie

**Odpowiedź na pytanie:**

Dokumentacja techniczna istniejącej instalacji powietrza doszczelniającego do wglądu u Zamawiającego.

**Pytanie 14:**

W punkcie 4.7 draftu umowy jest zapisane, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym koszty wykonania niezbędnej dokumentacji.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakiego rodzaju dokumentację ma na myśli. Przedmiot Umowy dotyczy realizacji zadania na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, po stronie Wykonawcy jest jedynie sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający potwierdza, iż po stronie wykonawcy jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz dokumentacji związanej z organizacją prac.

**Pytanie 15:**

W punkcie 6.2 prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej z 2% na 0,5%

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 16:**

W punkcie 6.3 prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej z 20% na 10%

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 17:**

W punkcie 6.5 prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej z 1% na 0,5%

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 18:**

W punkcie 6.13 prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej z 20% na 10%

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 19:**

W punkcie 10.2.28 Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył dokumentację powykonawczą również w wersji elektronicznej. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, w jaki sposób należy wykonać dokumentację powykonawczą. Czy ma być ona przygotowana w formie „redcorrex”, wówczas prosimy Zamawiającego o udostępnienie projektu w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający przewiduje dostarczenie części dokumentacji w wersji papierowej oraz części dokumentacji w wersji elektronicznej.

**Pytanie 20:**

W punkcie 15.2.5 prosimy Zamawiającego o zmianę z 3 dni na 7 dni

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 21:**

W punkcie 7.2 prosimy Zamawiającego o zmianę treści uwzględniającą, że termin gwarancji dla każdego etapu (dla każdej klapy) biegnie od momentu dokonania odbioru tego etapu a nie od daty odbioru końcowego. Pragniemy zauważyć, że przedmiot umowy będzie realizowany i odbierany etapami

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Zamawiający dokona modyfikacji punktu 7.2 część III SIWZ nadając mu brzmienie:

„7.2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania Usług w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego danego etapu.”

**Pytanie 22:**

W punkcie 8.4 prosimy Zamawiającego o zmianę treści uwzględniającą, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być zredukowane do wartości obowiązującej w okresie gwarancji dla danej, odebranej klapy.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 23:**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie punktu 15.8

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 24:**

W punkcie 6.4 OWZ prosimy o wykreślenie sformułowania : „odstąpić od Umowy w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Gwarancja powinna być zostać dostarczona Zamawiającemu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy”

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu.

**Pytanie 25:**

W nawiązaniu do punktu 32 SIWZ zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej: projektu wykonawczego branży budowlanej, konstrukcyjnej, powietrza doszczelniającego, instalacji odwodnienia, branży elektrycznej i AKPiA. Prosimy o udostępnienie wymienionej dokumentacji drogą elektroniczną.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 9, 12 i 13.

  
Przewodniczący  
Komisji Przetargowej

