



Oś bazowa ustawienia pola zasilania podstawowego

Oś ustawienia pol sprzęgła

Oś bazowa ustawienia pola zasilania podstawowego

Oś szynoprzewodu zasilania rezerwowego

Oś szynoprzewodu zasilania rezerwowego

Rozdz. ośw. SCL4
poz. ± 0.0m

Rozdz. 0.4kV
021b

Korytarz obsługi

Korytarz nadzoru (remontowy)

Korytarz nadzoru (remontowy)

Nazwa projektu:		Nr pozostawowy:	
Wykonanie rozdz. 6kV RO1 w DZEA Elekrownia Pezanek		10	
Typ i opisanie:		Miejsce:	
Rozdz. 6kV RO1A, Dyspozycja		Korridor	
Wersja projektowana:		10	