

Zawada, 18.03.2019 r.

**Nr: NZ/PZP/67/2018/2**

**Dotyczy:** Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści SIWZ na „Wykonanie i dostawa rozdzielnic potrzeb własnych ogólnych 6kV – RO1” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/67/2018).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej.

**Pytanie nr 8.**

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian zapisów SIWZ części III:

1) §1 ust. 1.8. – W związku z tym, iż zapisy co do terminu na złożenie dokumentów są niesprecyzowane wnosimy o wskazanie terminu na złożenie takich dokumentów o treści:

„1.8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osób wykonujących Usługi.”

2) §1 ust.1.4. ; 1.5. ; 1.6. ; 1.7. ; 1.8. – W związku z tym, iż zapisy mogą być interpretowane zbyt ogólnie i ograniczać zasadę swobodnego kreowania polityki kadrowej Wykonawcy, wnosimy o dodanie doprecyzowania w postaci ust. 1.9. o treści:

„1.9. Wymagania wskazane w ust. 1.4; 1.5; 1.6;1.7; 1.8 powyżej, odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub/i jego podwykonawców wykonujących, w ramach niniejszej Umowy, prace na terenie zakładu Zamawiającego.”

3) §5 ust.5.1.1.

Wnosimy o zmianę zapisu, poprzez zmniejszenie kary umownej - „.....2.000 (słownie: dwóch tysięcy złotych) za każdy taki przypadek nie zawarcia umowy o pracę”.

4) §5 ust.5.3.

Wnosimy o zmianę zapisu, poprzez zmniejszenie kary umownej - „.....w wysokości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - za każdy przypadek ujawnienia informacji chronionych, ...”

5) §5 ust. 5.5. - Wnosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie ostatniego zdania:

„Strony ograniczają odpowiedzialność ze wszystkich tytułów do 100% ceny Umowy . Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód następczych, pośrednich i utraconych korzyści.”

**Odpowiedź nr 8.**

- 1) Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w SIWZ cz. III.
- 2) Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w SIWZ cz. III.
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
- 4) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 9.**

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian zapisów w zakresie OWZT NZ/4/2018:

Ust. 6.5. - Wnosimy o zmianę zapisu:

„6.5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w dostarczonym Towarze, Zamawiający w ramach gwarancji jest uprawniony, według swego wyboru, o ile nie wskazano inaczej w Umowie, do:

6.5.1. żądania natychmiastowej, bezpłatnej wymiany Towaru na wolny od wad, lub

6.5.2. żądania bezpłatnego naprawienia Towaru (przywrócenia stanu właściwego), lub

6.5.3. pozostawienia Towaru w stanie niezmienionym z żądaniem zmniejszenia Ceny oraz

6.5.4. niezależnie od uprawnień przewidzianych w podpunktach 6.5.1. do 6.5.3. OWZT Dostawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu poniesionych wydatków i pokrycia szkód pozostających w związku z dostarczeniem przez Dostawcę wadliwego Towaru.

Ust. 11.1.1 - Wnosimy o wykreślenie w całości.”

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu ppkt 7.1.1.1.

**Odpowiedź nr 9.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 10.**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź jakie napędy powinny posiadać uziemniki – ręczne czy elektryczne ?

Część II SIWZ punkt 4.2.1f wskazuje uziemniki z napędem ręcznym natomiast w specyfikacji rozdzielnicy w pkt. 11 i schematach projektowanej rozdzielnicy występują uziemniki z napędem elektrycznym.

**Odpowiedź nr 10.**

Zamawiający informuje, iż rozdzielnica powinna być wyposażona w uziemniki z napędem elektrycznym zgodnie z zapisem pkt 11 SIWZ części II i schematach projektowych.

**Pytanie nr 11.**


Proszę o odpowiedź jaki powinien być prąd znamionowy szyn zbiorczych rozdzielnicy.

Czy prąd znamionowy szyn zbiorczych powinien być taki sam jak znamionowy prąd ciągły obwodów głównych czyli 1600A czy też dobrany do wyłączników w polach zasilających i sprzęgłowych tj. 2000A.

**Odpowiedź nr 11.**

Zamawiający informuje, iż prąd znamionowy szyn zbiorczych powinien być taki sam jak znamionowy prąd ciągły obwodów głównych czyli nie mniejszy niż 1600A.

**Z poważaniem**

  
Przewodniczący  
Komisji Przetargowej