

Zawada, 01.04.2019 r.

Nr: PZP/33/2018/

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe ludzi i majątku Elektrowni oraz czynności i obsługowe i konserwacyjne sieci ppoż w ENEA Połaniec S.A. w latach 2019 + 2020” (numer postępowania przetargowego PZP/33/2018).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe ludzi i majątku Elektrowni oraz czynności i obsługowe i konserwacyjne sieci ppoż w ENEA Połaniec S.A. w latach 2019 + 2020”.

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej formularza „Oferty” stanowiącego załącznik nr 1 do Części I SIWZ oraz dokumentu JEDZ

Odpowiedź na pytanie

Wymienione wyżej dokumenty zostaną udostępnione przez Platformę Zakupową eB2B <https://aukcje.eb2b.com.pl> i <https://www.enea.pl/bip/zamowienia>

Pytanie nr 2:

W części I SIWZ, w Rozdziale VII „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków” w pkt. 7.1.1.3 Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi polegające na kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym ludzi i majątku oraz wykonywaniu czynności obsługowych, konserwacyjnych sieci i instalacji ppoż., o wartości co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto, w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełnić łącznie”.

Natomiast w części II SIWZ, w pkt. 3.5 Zamawiający określa wymaganie: „Wykonawca powinien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie, potwierdzone pozytywnym listem referencyjnym w zakresie:

3.5.1. prowadzenia działalności o profilu szczegółowo opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ cz. II lub równoważnym, w charakterze jednostki ochrony przeciwpożarowej, przy zabezpieczeniu operacyjnym i technicznym obszarów, obiektów, urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa publicznego, obronności lub interesu gospodarczego państwa

3.5.2. wykonywania usług o profilu wymaganym przez Zamawiającego lub równoważnym, a szczegółowo opisanym w Załączniku nr 2 ÷ 4 do SIWZ cz. II, w obszarach, obiektach, urządzeniach ważnych dla bezpieczeństwa publicznego, obronności lub interesu gospodarczego państwa”

W związku z rozbieżnościami między wymaganiami określonymi w części I SIWZ, a wymaganiami określonymi w części II SIWZ, w celu ujednoczenia wymagań w zakresie spełniania warunków udziału w

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, wnosimy o zmianę zapisu pkt. 7.1.1.3 w części I SIWZ na następujący:

7.1.1.3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym ludzi i majątku oraz wykonywaniu czynności obsługowych, konserwacyjnych sieci i instalacji ppoż. o wartości co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto, w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełnić łącznie.

Pytanie nr 3

W części I SIWZ, Rozdział IX. „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” w pkt. 9-1 do 9-5, Zamawiający określa rodzaj dokumentów i oświadczeń wymaganych na etapie składania ofert. Natomiast w części II SIWZ w pkt. 4.1.4, określa: *„wymagane przez zamawiającego, złożone wraz z ofertą, dokumenty potwierdzające: uprawnienia i upoważnienia, kompetencje, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, szkolenia, umiejętności i doświadczenie zatrudnionego personelu”*

Prosimy o potwierdzenie że dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia na etapie składania ofert są dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 9-1 do 9-5 części I SIWZ. W przypadku potwierdzenia, prosimy o usunięcie wyrażenia „złożone wraz z oferta” z pkt. 4.1.4. w części II SIWZ

Pytanie nr 4

W SIWZ Zamawiający podaje wartość dostaw materiałów podstawowych i części zamiennych w okresie trwania umowy. Występują jednak rozbieżności w kwocie i tak: w części I SIWZ, w Rozdziale XXI Kryteria wyboru oferty, w pkt. 21.2. w kryterium wyboru podano kwotę **654.924,00 PLN netto**, w części III SIWZ w pkt. 5.9. taką samą kwotę, natomiast w części II SIWZ w pkt. 6.3.10 podano kwotę **655.044,00 PLN netto**

W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie kwoty.

Pytanie nr 5

W części III SIWZ, w Rozdziale I *Przedmiot umowy*, po pkt. 1.2., Zamawiający określił zakres prac i zastosował poniższą numerację wielopoziomową:

- 1.2.1. Zakres podstawowy dla prac rozliczanych ryczałtowo:
- 1.2.2. Całodobowe zabezpieczenie operacyjne w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa chemicznego, wodnego, technicznego, medycznego, ochrony życia na terenie Elektrowni
- 1.2.3. Prowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów, pomieszczeń i terenów Zamawiającego oraz sprzętu, instalacji i infrastruktury przeciwpożarowej, a także prowadzenie kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych.

- 1.2.4. Wykonywanie czynności obsługowych, konserwacyjnych, napraw oraz przeglądów sprzętu, instalacji i infrastruktury przeciwpożarowej Zamawiającego oraz napełnianie/rozprężanie butli w systemie HRD na urządzenia Zamawiającego.
- 1.2.5. Prowadzenie działań prewencyjnych o charakterze doradczym, opiniodawczym i szkoleniowych w obszarze ochrony przeciwpożarowej.
- 1.2.6. Obsługa systemu SAP w zakresie: zawiadomień, zleceń, w zakresie utrzymania sieci i instalacji ppoż. oraz systemów gaśniczych.
- 1.2.7. Zakres dla prac rozliczanych powykonawczo:
 - 1.2.7.1. Wykonanie remontów sprzętu przeciwpożarowego oraz usuwanie awarii i wykonywanie napraw instalacji i infrastruktury przeciwpożarowej Zamawiającego.
 - 1.2.7.2. Dostawy materiałów i części zamiennych.

Następnie w Rozdziale 5 tej części SIWZ, w pkt. 5.1. i 5.5. Zamawiający określił co następuje:

5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy obejmować będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Usług określonych w pkt 1.2.1. oraz wynagrodzenie powykonawcze za wykonanie usług określonych w pkt 1.2.2.

5.5. Podstawą rozliczeń Usług określonych w pkt 1.2.2. Umowy będzie wynagrodzenie powykonawcze, płatne w okresach miesięcznych, wyliczone w oparciu o stawki bazowe za 1-ną roboczogodzinę, w wysokości zł netto za 1 roboczogodzinę.

Biorąc po uwagę zapisy pkt. 5.1. i 5.5. i odniesienie się ich do pkt. 1.2.2., należy stwierdzić że występuje tu nieścisłość, spowodowana prawdopodobnie pomyłką w numeracji wielopoziomowej. W rzeczywistości, zakres prac rozliczanych powykonawczo określony jest w pkt. 1.2.7. a nie w pkt. 1.2.2. (który dotyczy zresztą prac ryczałtowych). Aby zapisy pkt. 5.1. i 5.5. były spójne z zapisami pkt. 1.2. należy dokonać następujących zmian w numeracji następującej po punkcie 1.2.1 :

- numerację aktualnych pkt. 1.2.2 do 1.2.6. należy zmienić odpowiednio na pkt. 1.2.1.1 do 1.2.1.5.
- numer aktualnego pkt 1.2.7 należy zmienić na 1.2.2,
- numerację aktualnych pkt. 1.2.7.1 i 1.2.7.2 należy zmienić odpowiednio na pkt. 1.2.2.1 i 1.2.2.2.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie w/w zmian w numeracji wielopoziomowej następującej po pkt. 1.2. (od pkt. 1.2.2. do pkt. 1.2.7.2.) w części III SIWZ.

Pytanie nr 6

W części II SIWZ w pkt. 6.1.1. Zamawiający określa warunki świadczenia usług przez wykonawcę „Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości usług wskazanych w Przedmiocie zamówienia z dniem 1 lipca 2019 r. od godziny 00:00, realizowanych do tego czasu w ramach odrębnej umowy.”

Wcześniej w tej samej części SIWZ, w pkt. 4.3. (występują pomyłkowo dwa punkty 4.3., w tym przypadku chodzi o niższy punkt 4.3. położony nad pkt. 4.3.1.) Zamawiający określa że „udostępni bezpłatnie Wykonawcy, z dniem obowiązywania Umowy na niniejszy Przedmiot Zamówienia, w ramach odrębnie podpisanej Umowy dzierżawnej na czas określony oraz przekaże do eksploatacji niżej wymienione pojazdy:

- 4.3.1. będący własnością Zamawiającego, samochód ratowniczo-gaśniczy typu ciężkiego na podwoziu Mercedes Atego 1529 AF rok produkcji 2009, bez wyposażony w sprzęt pożarniczy, o którym mo-

wa w pkt. 4.2.1. oraz bez specjalistycznego wyposażenia dodatkowego o którym mowa w pkt. 4.2.2.

4.3.3. będący własnością Zamawiającego, ambulans drogowy marki Mercedes –Benz-Sprinter typu „C/B” wg PN EN 1789, rok produkcji 2012, z kompletnym wyposażeniem dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego wg specyfikacji podanej w Załączniku nr 10 do SIWZ cz. II”

W związku z odrębnymi uregulowaniami dotyczącymi nabycia przez Zamawiającego prawa własności pojazdów określonych w pkt. 4.3.1 i 4.3.3. części II SIWZ, wnosimy o zmianę:

- treści pkt. 4.3 części II SIWZ na następującą:

4.3. Zamawiający udostępni bezpłatnie Wykonawcy, w terminie do 10 dni od dnia obowiązywania Umowy na niniejszy Przedmiot Zamówienia, w ramach odrębnie podpisanej Umowy dzierżawnej na czas określony oraz przekaże do eksploatacji niżej wymienione pojazdy. Do czasu udostępnienia pojazdów o których mowa w pkt. 4.3.1 i 4.3.3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazdy zastępcze o równoważnych parametrach i wyposażeniu.

- treści pkt. 5.4.1 części II SIWZ na następującą:

5.4.1. Wymieniony w pkt. 5.3.1. okres przejściowy, jak również wymieniony w pkt. 4.3. termin przekazania pojazdów wymienionych w pkt. 4.3.1 i 4.3.3, nie mają zastosowania

Jednocześnie prosimy o poprawienie podwójnej numeracji pkt. 4.3.

Pytanie nr 7

Zamawiający w części II SIWZ, załącznik nr 10 - tabela: „Pojazdy specjalistyczne, wyposażenie techniczne, sprzęt i środki transportu niezbędne do realizacji całodobowego zabezpieczenia operacyjnego w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.” w wierszu „Wyposażenie dodatkowe, które musi zapewnić wykonawca” wymaga od Wykonawcy zapewnienia wyposażenia dodatkowego Samochodu gaśniczego typu ciężkiego na podwoziu Mercedesa Atego 1529 AF. W kolumnie „wyposażenie /parametry” brakuje wymagania wyposażenia pojazdu w węże i armaturę pożarniczą niezbędną do działań gaśniczych.

Czy Zamawiający wymaga, aby oprócz wyposażenia dodatkowego, określonego w tabeli (załącznik nr 10 do części II SIWZ, wiersz „Wyposażenie dodatkowe, które musi zapewnić wykonawca” dla samochodu gaśniczego typu ciężkiego na podwoziu Mercedes Atego 1529 AF, Wykonawca zapewnił również węże pożarnicze oraz armaturę niezbędną do działań gaśniczych? Jeśli tak, prosimy o podanie rodzaju sprzętu i jego minimalnych ilości.

Pytanie nr 8

Zamawiający w części II SIWZ, Załącznik nr 9 „Wymagania Zamawiającego w zakresie kwalifikacji i minimalnej ilości zatrudnionego personelu”, wiersz 14 określa wymagania w zakresie posiadania świadectw kwalifikacyjnych:

„Świadectwo kwalifikacyjne typu „E” w zakresie grupy 2 pkt. 1,3 – ogółem co najmniej 9 pracowników
Świadectwo kwalifikacyjne typu „D” w zakresie grupy 2 pkt. 1,3 – ogółem co najmniej 2 pracowników”

Natomiast w części III SIWZ w pkt. 10.2.25 i 10.2.26, Zamawiający wymaga:

„10.2.25. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne typu E do zajmowania się eksploatacją urządzeń w zakresie konserwacji, remontu, montażu, prac kontrolno-pomiarowych Grupa 1 pkt. 2.9.10 dla pkt. 2.9.

10.2.26. Wszyscy pracownicy sprawujący dozór muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne typu D do zajmowania się eksploatacją urządzeń w zakresie konserwacji, remontu, montażu, prac kontrolno-pomiarowych Grupa 1 pkt. 2.9.10 dla pkt. 2.9.”

W celu ujednoczenia zapisów, wnosimy o zmianę treści pkt. 10.2.25. i 10.2.26 w części III SIWZ, na następującą:

„10.2.25. Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (co najmniej 9 osób) muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne typu „E” w zakresie grupy 2 pkt. 1,3

10.2.26. Pracownicy Wykonawcy sprawujący dozór (co najmniej 2 osoby) muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne typu „E” w zakresie grupy 2 pkt. 1,3

Pytanie nr 9

W części II SIWZ, załącznik nr 3, pkt. 15.2. Zamawiający podaje średniomiesięczne zużycie azotu do celów całodobowej obsługi butli SRD i HRD systemu ochronnego FIKE w miejscach ich zainstalowania:

„15.2 Średnio-miesięczne zużycie azotu wynosi ok. 80-90 m³ „

Prosimy o wyjaśnienie kto będzie ponosił koszty zakupu azotu do nabijania butli SRD i HRD? Azot nie znajduje się w żadnym z wykazów znajdującym się w SIWZ i dotyczącym materiałów.

Pytanie nr 10

Zamawiający w części III SIWZ pkt. 10.2. 32 określa, że: „wykonawca jest zobowiązany do znajomości i obsługi systemu SAP w zakresie podstawowym nieodzownym do organizowania i wykonywania prac. W tym zakresie jeżeli jest to konieczne powinien przewidzieć dodatkowe doszkolenie swoich pracowników na własny koszt ponad szkolenia wymienione w pkt. 5.17.4.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu, ponieważ w części III SIWZ nie występuje punkt 5.17.4.

W związku z wprowadzeniem modyfikacji SIWZ Części I, II i III w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający uwzględnił odpowiedzi we wprowadzonej modyfikacji.

Załączniki do wyjaśnień :

1. tekst jednolity części I SIWZ
2. tekst jednolity części II SIWZ
3. tekst jednolity części III SIWZ

Przewodniczący
Komisji P. Zetargowej

