

Zawada, 26.03.2019 r.

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na Wykonanie pomiarów gwarancyjnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin na bloku nr 5

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „Wykonanie pomiarów gwarancyjnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin na bloku nr 5”.

Pytanie 3:

W nawiązaniu do modyfikacji nr 2 proszę o wyjaśnienie:

- W modyfikacji punkt 3 Zakres Rzeczowy jest mniejszy niż w Zakresie Rzeczowym z ogłoszenia (nie ma pomiaru odchylenia prędkości spalin na wolcie do reaktora i maksymalnego kąta odchylenia strugi (punkty 3.1.13 i 3.1.14). Mimo to w modyfikacji nr 2 na dalszych stronach są te parametry przywoływane. Proszę o potwierdzenie, czy jest to w zakresie pomiarów czy nie?

Odpowiedź na pytanie 3:

W zakresie usługi nie ma pomiaru odchylenia prędkości spalin na wolcie do reaktora i maksymalnego kąta odchylenia strugi.