





OZNACZENIA:

Instalacja elektryczna

Skrzynka przyłączeniowa -GHxxx z roztącznikiem serwisowy 3P+N typ P1-25, On-Off,
IP66, Ue=690V, Ui=6kV, Iu=25A, klasa ochronności II
temp. pracy -25°C do +50°C.
Wykonanie wg rysunku E-04

UWAGI:

1. Zasilanie do bram wjazdowych prowadzić z rozdzielni 0,4kV 094 i SC4 kablem typu YnKYżo 5x4mm², sposob ułożenia "E".
2. Kable prowadzić po istniejacych kontrukcjach kablowych w tunelu kablowym na poziomie +8,40m, brakujace fragmenty tras kabli uzupełnić korytkiem ocynkowanym perforowanym z pokrywą 50H30
3. Wszelkie przejscia przez sciany lub stropy wykonać jako przepusty ognioodporne E90.
4. Kable typu YnKYżo układać zgodnie z normą N-SEP E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
5. Skrzynkę przyłączeniową -GHxxx montować po prawej stronie bramy, na wysokości 1,3-1,5m
6. Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania

28-200 Staszów
ul. Legionów Polskich 78
tel. 15 864 5388, 607 069 840

ZESPÓŁ USŁUG TECHNICZNYCH
Jerzy Zieliński

Bez pisemnego zezwolenia jednostki projektowej, objęte autorskimi prawami osobistymi rozwiązania techniczne nie mogą być modyfikowane, zmieniane i/lub udostępniane osobom trzecim. Warunki praw autorski i własności majątkowej określone zostały w umowie ze Zlecającym.

Nr archiwalny: Proj. Nr PBA-2.00/B/13

Projektant: inż. Krzysztof Jaguś	Nr uprawnień: SWK/0083/POOE/11	Data / podpis	
Sprawdził: mgr. inż. Lucjan Wojtacha	Nr uprawnień: 131/Tbg/98	Data / podpis	
Kierownik projektu: Jerzy Zieliński	Nr uprawnień: 112/A/Tgb/94, 229/TBG/94	Data / podpis	

Zadanie
GDF SUEZ Energia Polska S.A.
Zawada 26, 28-230 Potaniec
"PRZEBUDOWA BRAM DO BUDYNKU GŁÓWNEGO"

Format: A2 | Ark. 1
Skala: --- | Stadium: PB

Nr rysunku: PBE-09

Obiekt: BUDYNEK B2 KOTŁOWNIA, Człon Ciepłowniczy nr 2, poziom +0,00m

Nazwa rysunku
Plan zasilania elektrycznego bram wjazdowych na bloku 9 i członie ciepłowniczym nr 2